Companhia Energética de Minas Gerais

Norma de Distribuição

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas

Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

Diretoria de Distribuição e Comercialização

Norma de Distribuição

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas

PREPARADO	RECOMENDADO	APROVADO	ND-5.2
TD/AT	TD	DDC	MAIO/2013

ÍNDICE

CAPÍTULO	TÍTULO	PÁGINA
1.	**GERAL**	
	1 - Introdução	1 - 3
	2 - Campos de Aplicação	1 - 3
	3 - Definições	1 - 3
2.	**CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO**	
	1 - Aspectos Gerais	2 - 1
	2 - Ponto de Entrega	2 - 1
	3 - Tensões de Fornecimento	2 - 2
	4 - Critérios de Atendimento das Edificações	2 - 2
	5 - Tipos de Fornecimento às Unidades Consumidoras	2 - 4
	6 - Consulta Prévia	2 - 5
	7 - Pedido de Ligação e Projeto Elétrico	2 - 5
	8 - Aumento de carga	2 - 8
	9 - Geração Própria e Sistemas de Emergência	2 - 8
	10 - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	2 - 9
	11 - Desmembramento de medições	2 - 9
	12 - Condições não Permitidas	2 - 9
	13 - Suspensão do fornecimento de energia elétrica	2 - 10
	14 - Mudança do local do padrão de entrada	2 - 10
3.	**INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CEMIG**	
	1 - Ramal de Ligação	3 - 1
	2 - Medição	3 - 5
	3 - Transformador e Equipamentos de Proteção	3 - 7
4.	**INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR**	
	1 - Aspectos Gerais	4 - 1
	2 - Centro de Medição	4 - 3
	3 - Ramal de Entrada	4 - 6
	4 - Alimentadores e Ramais de Derivação	4 - 10
	5 - Ramal interno da unidade consumidora	4 - 11
	6 - Proteção Contra Sobrecorrente	4 - 11
	7 - Aterramento	4 - 13
	8 - Caixas para Medição e Proteção	4 - 14
	9 - Caixas de Inspeção	4 - 16
	10 - Câmara	4 - 16
	11 - Postes e pontaletes	4 - 18
5.	**CÁLCULO DE DEMANDA**	5 - 1
6.	**TABELAS**	6 - 1
7.	**DESENHOS**	7 - 1

ANEXOS

A - Exemplos de cálculo de demanda
B - Atendimento híbrido
C - Folha de selo para projeto elétrico
D - Referências bibliográficas
E – Controle de revisão

1. INTRODUÇÃO

Esta norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes técnicas para o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a unidade consumidoras situadas em edificações de uso coletivo e em edificações agrupadas, a partir das redes de distribuição aéreas, bem como fixar os requisitos mínimos para as entradas de serviço destas edificações.

Esta norma está estruturada em função dos seguintes tópicos:

a) critérios de projeto e dimensionamento dos componentes das entradas de serviço;
b) instalações básicas referentes a cada tipo de padrão de entrada;
c) materiais padronizados e aprovados para a utilização nos padrões de entrada.

Esta norma está em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com as Resoluções da ANEEL e com as últimas resoluções e Atos do CREA-MG. As especificações técnicas dos materiais e equipamentos, utilizados pela Cemig na ligação das unidades consumidoras, estão contidas na ND-2.6.
Esta norma é uma revisão e cancela e substitui a ND-5.2/DEZ.2009 e apresenta como principais modificações:

a) não exigência de projeto elétrico para atendimento às unidades consumidoras com demanda até 217kVA (proteção geral até um disjuntor de 600A ou dois disjuntores de 300A);
b) o ramal de entrada subterrâneo será utilizado somente nos atendimentos com demanda igual ou superior a 95kVA e nos atendimentos em locais de rede de distribuição subterrânea;
c) inclusão do dimensionamento das unidades consumidoras de uso coletivo atendidas a partir de um transformador rural exclusivo instalado dentro da propriedade rural do consumidor. Esse transformador não possui o secundário conectado à rede de baixa tensão da Cemig.

Esta norma pode em qualquer tempo e sem prévio aviso, sofrer alterações, no todo ou em parte, motivo pelo qual os interessados devem, periodicamente, consultar a Cemig quanto à sua aplicabilidade atual. Esta norma, bem como as alterações, podem ser acessadas através do endereço eletrônico www.cemig.com.br (dentro da página acesse Atendimento depois Normas Técnicas depois ND-5.2) para consultar /baixar o arquivo da ND-5.2 atualizado.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

2.1 Esta norma se aplica ao fornecimento de energia em tensão secundária, nos seguintes casos:

a) edificações de uso coletivo, residenciais e/ou comerciais com qualquer número de unidades consumidoras, incluindo-se aquelas unidades com carga instalada superior a 75kW;
b) edificações agrupadas (com área comum de circulação, sem carga comum – condomínio).

2.2 Esta norma não se aplica às unidades consumidoras:

a) Situadas em edificações sem área comum de circulação, sendo o atendimento individual a cada unidade, de acordo com as prescrições da ND – 5.1.
b) Localizadas em áreas de transição da rede aérea para subterrânea, as quais devem atender ao disposto na ND-5.5.
c) Que façam adesão ao sistema de compensação de energia, os quais devem atender a norma Cemig ND-5.30 (Requisitos para a conexão de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Baixa Tensão).

3. DEFINIÇÕES

Os termos técnicos utilizados nesta norma estão definidos nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e são complementadas pelas seguintes:

3.1 Alimentador Principal ou Prumada

É a continuação ou desmembramento do ramal da entrada, constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios, instalados a partir da proteção geral ou do quadro de distribuição geral (QDG) até as caixas de medição ou de derivação.

3.2 Alimentador Secundário

É a ramificação do alimentador principal, constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios, instalados a partir das caixas de derivação até as caixas de medição.

3.3 Área de Comum Circulação

É a área onde todos os consumidores têm acesso físico e irrestrito como, por exemplo, garagem, hall de entrada, etc. Nessa área deve ficar as medições da Cemig.

3.4 Cabo Multiplexado

Cabo de cobre ou alumínio, formado pela reunião de um, dois ou três condutores fase em torno do condutor neutro e sustentação, com isolação constituída por composto extrudado à base de Polietileno Termoplástico (PE) ou Polietileno Reticulado (XLPE).

3.5 Caixa de Inspeção

É o compartimento enterrado, com dimensões insuficientes para pessoas trabalharem em seu interior, intercalado em uma ou mais linhas de dutos convergentes, destinado a facilitar a passagem dos condutores e execução de emendas.

3.6 Caixas de Medição e Proteção

3.6.1 Caixas para medição direta

São caixas destinadas à instalação do medidor de energia e do disjuntor (caixas monofásicas : CM-1 e CM-13 e polifásicas : CM-2 e CM-14.

3.6.2 Caixas para medição indireta

É a caixa destinada à instalação do medidor de energia, do disjuntor e dos transformadores de corrente (TC) (CM-3 e CM-3LVP).

3.6.3 Caixas para medição CM-4

Caixa para dois medidores polifásicos e chave de aferição.

3.6.4 Caixas para medição CM-9

Caixa modular para disjuntor e/ou transformadores de corrente.

3.6.5 Caixas para medição CM-18

Caixa modular para disjuntor e/ou transformadores de corrente.

3.7 Câmara

É a parte do padrão de entrada, constituída por um compartimento que pode ser total ou parcialmente enterrado, para instalação de equipamentos subterrâneos da Cemig.

3.8 Câmara Transformadora

É a câmara onde já estão instalados os transformadores e equipamentos de proteção da rede de distribuição Cemig, que lhes são diretamente associados.

3.9 Carga Especial

Equipamento que, pelas suas características de funcionamento ou potência, possa prejudicar a qualidade do fornecimento a outros consumidores.

3.10 Carga instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW).

3.11 Centro de Medição (CM)

Local reservado à instalação das caixas de medição de energia elétrica e proteção, proteção geral e caixas de derivação com ou sem barramentos. É comumente chamado de padrão de entrada.

3.12 Chave de Aferição

É um dispositivo que possibilita a retirada do medidor do circuito, abrindo o seu circuito de potencial, sem interromper o fornecimento, ao mesmo tempo em que coloca em curto circuito o secundário dos transformadores de corrente.

3.13 Condutor de Aterramento

É o condutor que interliga o neutro ao(s) eletrodo(s) de aterramento (ou haste de aterramento), através do conector de aterramento da caixa de medição e/ou proteção.

3.14 Condutor de proteção

É o condutor que desviará a corrente de fuga para a terra que surge quando acontece falhas de funcionamento nos equipamentos elétricos energizando a carcaça metálica desses equipamentos, evitando acidentes.

3.15 Consumidor

É a pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito legalmente representada, que solicitar à Cemig o fornecimento de energia elétrica e assumir expressamente a responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações regulamentares e contratuais.

3.16 Demanda

Média das potências ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo específico, expressa em kVA.

3.17 Demanda Máxima

Máxima potência elétrica, expressa em kVA, solicitada por uma unidade consumidora durante um período de tempo especificado.

3.18 Disjuntor Termomagnético

Dispositivo de manobra e proteção, capaz de conduzir correntes em condições normais e interrompê-las automaticamente em condições anormais.

3.19 Distribuidora

Agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica.

3.20 Edificações Agrupadas ou Agrupamentos

Conjunto de edificações, reconhecidas pelos poderes públicos, constituído por duas ou mais unidades consumidoras, construídas no mesmo terreno ou em terrenos distintos sem separação física entre eles e juridicamente demarcada pela prefeitura e com área de circulação comum às unidades, sem caracterizar condomínio.

3.21 Edificações de Uso Coletivo

É toda e qualquer construção, reconhecida pelos poderes públicos, constituída por duas ou mais unidades consumidoras, cujas áreas comuns, com consumo de energia, sejam juridicamente de responsabilidade do condomínio.

3.22 Entrada de Serviço

É o conjunto constituído pelos condutores, equipamentos e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede secundária da Cemig e a medição, inclusive.
A entrada de serviço abrange, portanto, do ramal de ligação até a conexão com o ramal interno.

3.23 Faixas de Servidão

As faixas de servidão, também chamadas de faixas de segurança, são áreas do terreno com restrição imposta à faculdade de uso e gozo do proprietário, cujo domínio e uso é atribuído a Cemig, para permitir a implantação, operação e manutenção do seu sistema elétrico.

3.23.1 A largura da faixa de segurança para redes de distribuição rurais até 23,1kV é 15 metros, distribuídos em 7,5 metros de cada lado em relação ao eixo da rede.

3.23.2 A largura da faixa de segurança para redes de distribuição rurais de 34,5kV é 20 metros, distribuídos em 10 metros de cada lado em relação ao eixo da rede.

3.23.3 A largura da faixa de segurança de uma linha de transmissão de energia elétrica (tensão igual ou superior a 69kV) deve ser determinada levando-se em conta o balanço dos cabos devidos à ação do vento, efeitos elétricos e posicionamento das fundações de suportes e estais. Neste caso procurar a Cemig antes da

construção do padrão de entrada para a definição da largura da faixa de segurança pois esta definição será pontual e dependerá do tipo da linha de transmissão.

3.24 Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento

É o formulário utilizado para o atendimento às unidades consumidoras com proteção geral até 600A, disponível no endereço eletrônico www.cemig.com.br (dentro da página acesse Agência Virtual depois Normas Técnicas depois Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento).

3.25 Fornecimento Provisório

Atendimento em caráter provisório a eventos temporários que cessa com o encerramento da atividade.

3.26 Interligação ou Ligação Clandestina

É a extensão das instalações elétricas de uma unidade consumidora a outra ou da rede, à revelia da Cemig.

3.27 Limite de Propriedade

São as demarcações ou delimitações evidentes que separam a propriedade do consumidor da via pública e dos terrenos adjacentes de propriedade de terceiros, no alinhamento designado pelos poderes públicos. Porta ou portão entre unidades consumidoras, ou seja, que não dá acesso ao passeio público, não é considerado demarcação ou delimitação evidente de separação física entre propriedades.

3.28 Medição Direta

É a medição de energia efetuada através de medidores conectados diretamente aos condutores do ramal de entrada.

3.29 Medição Indireta

É a medição de energia efetuada com auxílio de transformadores de corrente.

3.30 Padrão de Entrada

É a instalação compreendendo o ramal de entrada, poste ou pontalete particular, caixas, dispositivos de proteção, aterramento e ferragens, de responsabilidade dos consumidores, preparada de forma a permitir a ligação das unidades consumidoras à rede da Cemig.

3.31 Pontalete

Suporte instalado na edificação do consumidor com a finalidade de fixar e elevar a altura de fixação do ramal de ligação.

3.32 Ponto de Entrega

É o ponto até o qual a Cemig se obriga a fornecer energia elétrica, com participação nos investimentos necessários, bem como, responsabilizando-se pela execução dos serviços de operação e de manutenção do sistema, não sendo necessariamente o ponto de medição. Portanto é o ponto de conexão do sistema elétrico da Cemig (ramal de ligação) com as instalações elétricas da unidade consumidora (ramal de entrada).

3.33 Ponto de Medição

Local de instalação do(s) equipamento(s) de medição de energia elétrica da Cemig.

3.34 Poste Particular

Poste situado na propriedade do consumidor, com a finalidade de fixar, elevar e/ou desviar o ramal de ligação, permitindo também a instalação do ramal de entrada e a medição.

3.35 Ramal de Derivação

É o conjunto de condutores e acessórios instalados a partir do alimentador secundário até a medição de cada unidade consumidora.

3.36 Ramal de Entrada

É o conjunto de condutores e acessórios instalados pelos consumidores entre o ponto de entrega e a proteção geral ou quadro de distribuição geral (QDG).

3.37 Ramal de Entrada Embutido

É o ramal de entrada instalado dentro de eletroduto que não passa pelo piso e é para atendimento à demanda até 95kVA.

3.38 Ramal de Entrada Subterrâneo

É o ramal de entrada instalado dentro de eletroduto que passa pelo piso.

3.39 Ramal de ligação

É o conjunto de condutores e acessórios instalados pela Cemig entre o ponto de derivação da rede secundária e o ponto de entrega.

3.40 Ramal Interno da Unidade Consumidora

É o conjunto de condutores e acessórios instalados internamente nas unidades consumidoras, a partir de suas medições individualizadas.

3.41 RDA

Rede de Distribuição Aérea. É a rede da Cemig onde os equipamentos e condutores são instalados de forma aérea a partir das subestações. Como particularidade, essa rede pode ter vãos de condutores que são instalados de forma subterrânea.

3.42 RDR

Rede de Distribuição Rural. É a rede da Cemig instalada em área rural dentro da propriedade particular do consumidor.

3.43 RDS

Rede de Distribuição Subterrânea. É a rede da Cemig onde os equipamentos e condutores são instalados de forma subterrânea a partir das subestações.

3.44 RDU

Rede de Distribuição Urbana. É a rede da Cemig instalada em vias públicas.

3.45 Quadro de Distribuição Geral (QDG)

É o quadro, painel ou caixa modular, dotado de barramentos, destinados à instalação da proteção geral e dos demais dispositivos de proteção dos circuitos projetados (alimentadores).

3.46 Unidade Consumidora

São as instalações de um único consumidor, caracterizadas pela entrega de energia elétrica em um só ponto, com um só nível de tensão e com medição individualizada.

3.47 Via Pública

Toda área de terreno destinada ao trânsito público e assim reconhecida pelos poderes competentes.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1. ASPECTOS GERAIS

1.1 As edificações de uso coletivo, bem como os agrupamentos, devem ser atendidos através de uma única entrada de serviço, visando à ligação de todas as suas unidades consumidoras, independentemente da carga instalada destas unidades e da demanda total da edificação. Cada unidade consumidora da edificação deve ser caracterizada de forma individual e independente como, por exemplo, as lojas, escritórios, apartamentos e a área do condomínio (inclusive serviço e sistema de prevenção e combate a incêndio).

1.2 O atendimento a mais de uma unidade consumidora, de um mesmo consumidor, na mesma edificação, fica também condicionado à observância dos requisitos técnicos e de segurança desta norma.

1.3 As edificações com predominância de estabelecimentos comerciais varejistas e/ou atacadistas ou estabelecimentos comerciais de serviços somente podem ser consideradas uma única unidade consumidora se atendidas cumulativamente às condições estabelecidas pelas resoluções da ANEEL. Caso contrário, devem ser ligadas de acordo com as prescrições desta norma.

1.4 O atendimento deve ser híbrido, onde aplicável, conforme o Anexo B.

1.5 O padrão de entrada das edificações já ligadas que estiverem em desacordo com as exigências desta norma e que ofereçam riscos à segurança, devem ser reformados ou substituídos dentro do prazo estabelecido pela Cemig, sob pena de suspensão do fornecimento de energia.

1.6 As edificações constituídas por uma única unidade consumidora que venha a ser transformada em edificações de uso coletivo ou agrupadas, devem ter suas instalações elétricas modificadas visando separar as diversas unidades consumidoras correspondentes de acordo com as condições estabelecidas nesta norma.

1.7 O dimensionamento, a especificação e construção do ramal interno e das instalações elétricas internas da unidade consumidora devem atender às prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

1.8 Será necessário a apresentação de autorização do órgão ambiental competente e gestor da unidade de atendimento para a(s) ligação(ões) da(s) unidade(s) consumidora(s) e/ou padrão(ões) de entrada de energia elétrica situado(s) em Área(s) de Preservação Permanente – APP.

1.9 O atendimento pela Cemig ao pedido de ligação ficará condicionado à apresentação do Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento preenchido juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto , para todas as edificações de uso coletivo com proteção geral até um disjuntor de 600A ou dois disjuntores de 300A;

1.10 O atendimento pela Cemig ao pedido de ligação ficará condicionado à apresentação do projeto elétrico juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto de acordo com as exigências do item 7.4, página 2-6, para todas as edificações de uso coletivo com demanda superior a 217kVA (proteção geral acima de 600A).

1.11 O atendimento pela Cemig ao pedido de ligação ficará condicionado apenas à apresentação do Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento preenchido para todas as edificações de uso coletivo com proteção geral.

2. PONTO DE ENTREGA

O ponto de entrega, que corresponde à conexão do ramal de entrada do consumidor ao sistema elétrico da Cemig, é identificado de acordo com as seguintes situações:

2.1 Ramal de Ligação Aéreo

Para atendimento até 95kVA de demanda em local atendido por rede aérea , o ramal de ligação deve ser aéreo. Neste caso o ponto de entrega está situado junto ao poste ou pontalete da unidade consumidora ou junto à parede da edificação localizados na divisa da propriedade com o passeio público e é representado pela conexão entre os condutores do ramal de entrada embutido e do ramal de ligação aéreo (pingadouro), conforme o Desenho 1, página 7-3.

2.2 Ramal de Ligação Subterrâneo

Para atendimento à demanda superior a 95 e menor ou igual a 327kVA em local atendido por rede aérea ou nos atendimentos em local com rede subterrânea, o ramal de ligação deve ser subterrâneo. Neste caso o ponto de entrega está situado na caixa de inspeção instalada pelo consumidor no passeio público, junto à divisa da propriedade e é representado pela conexão entre os condutores dos ramais de entrada e de ligação subterrâneos, conforme ilustrado pelo Desenho 2, página 7-4.

2.3 Ramal de Entrada Subterrâneo

O ramal de entrada subterrâneo deve ser instalado somente nos atendimentos previstos no item 2.2, página 2-2. Neste caso o ponto de entrega está situado na caixa de inspeção instalada pelo consumidor no passeio público, junto à divisa da propriedade e é representado pela conexão entre os condutores dos ramais de entrada e de ligação subterrâneos para atendimento à demanda superior a 95 e menor ou igual a 327 KVA, conforme ilustrado pelo Desenho 2, página 7-4. Para atendimento superior à 327 KVA, o ponto de entrega está situado na bucha secundária do transformador da Cemig conforme o Desenho 3, página 7-5.

3. TENSÕES DE FORNECIMENTO

O fornecimento de energia é efetuado em uma das seguintes tensões secundárias de baixa tensão:

a) 127/220V, sistema trifásico, estrela com neutro multi-aterrado, freqüência 60Hz;
b) 127/254V, sistema monofásico com neutro multi-aterrado, freqüência 60Hz.

4. CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO DAS EDIFICAÇÕES

Os critérios de atendimento às edificações de uso coletivo e agrupamentos são definidos em função da demanda total utilizada para o dimensionamento dos componentes da entrada de serviço coletiva.

4.1 CLASSIFICAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES

4.1.1 Edificações de Uso Coletivo com Demanda igual ou inferior a 95kVA

As edificações de uso coletivo conectadas à rede aérea trifásica devem ser atendidas através de ramal de ligação aéreo, trifásico, de baixa tensão, conforme ilustrado Desenho 1, página 7-3, com ponto de entrega situado no poste particular ou na armação secundária fixada na parede da edificação. A critério da Cemig, para as edificações conectadas à rede secundária bifásica com transformadores monofásicos, o ramal de ligação pode ser aéreo, bifásico ou trifásico, de baixa tensão.

4.1.2 Edificações de Uso Coletivo com Demanda entre 95 e 327kVA

As edificações de uso coletivo que se enquadrarem nesta faixa devem ser atendidas por ramal de ligação subterrâneo, trifásico, de baixa tensão, conforme ilustrado Desenho 2, página 7-4, com o ponto de entrega situado na caixa de inspeção instalada no limite da via pública com a edificação.

4.1.3 Edificações de Uso Coletivo com Demanda entre 327 e 1500kVA

As edificações de uso coletivo que se enquadram nesta faixa devem ser atendidas através de ramal de ligação subterrâneo, trifásico, em média tensão, para alimentação(s) do(s) transformador(es) da Cemig instalados em câmara construída pelos consumidores dentro dos limites de sua propriedade, conforme ilustrado Desenho 3, página 7-5. Neste caso, o ponto de entrega situar-se-á nas buchas do secundário do transformador.

4.1.4 Edificações de Uso Coletivo com Demanda Superior a 1500kVA

Para estas edificações será necessário projeto especial da Cemig para definição do tipo de atendimento aplicável.

4.1.5 Edificações com Unidade(s) Consumidora(s) com Carga Instalada Superior a 75kW

Nas edificações de uso coletivo, independentemente de sua demanda total, contendo uma ou mais unidades consumidoras com carga instalada superior a 75kW, o atendimento deve ser efetuado em baixa tensão, em conjunto com as demais unidades, de acordo com os critérios dos itens anteriores.

4.1.6 Edificações Agrupadas (Agrupamentos)

Aplicam-se a estas edificações, os mesmos critérios estabelecidos anteriormente para as edificações de uso coletivo, servidas, entretanto, por ramais de ligação aéreo com duas ou três fases, dependendo do valor total da carga instalada.

4.2 Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva

4.2.1 Nas edificações de uso coletivo, o dimensionamento do ramal de ligação, ramal de entrada e proteção geral, deve corresponder a uma das faixas de demanda indicadas nas Tabelas 1A e 1B, página 6-2 e 6-3.

4.2.2 Com relação ao dimensionamento dos alimentadores principais e respectivas proteções, devem ser utilizadas as mesmas faixas de demanda indicadas nas Tabelas 1A e 1B, página 6-2 e 6-3.

4.2.3 As seções mínimas dos condutores devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão, obedecidos os seguintes valores máximos a partir do ponto de medição (saída do medidor ou caixa de passagem com energia medida) e até os pontos de utilização da energia:

a) edificações com demanda até 327kVA:

Iluminação.....4%
Força.....4%

b) edificações com demanda superior a 327kVA:

Iluminação.....6%
Força.....8%

Nos limites acima devem ser também consideradas as quedas nos ramais internos das unidades consumidoras.

4.2.4 Nas edificações agrupadas com até 3 unidades consumidoras atendidas por redes secundárias trifásicas (127/220V) sem proteção geral, a entrada de serviço deve ser dimensionada pelas Tabelas 7A e 7B, páginas 6-10 e 6-11.

4.2.5 Nas edificações agrupadas com até 3 unidades consumidoras atendidas por redes secundárias bifásicas (127/254V) sem proteção geral, a entrada de serviço deve ser dimensionada pela Tabela 8, páginas 6-12.

4.2.6 Nos casos não previstos nas Tabelas 7A e 7B, páginas 6-10 e 6-11 ou na Tabela 8, páginas 6-12 (mais de uma unidade consumidora trifásica ou unidade consumidora trifásica com demanda calculada superior a 23kVA ou ainda mais de três unidades consumidoras atendidas por redes secundárias trifásicas (127/220V)

ou unidade consumidora bifásica com carga instalada superior a 15,1kW atendida por redes secundárias bifásicas (127/254V) ou ainda mais de três unidades consumidoras atendidas por redes secundárias bifásicas (127/254V) , a entrada de serviço deve ser dimensionada pela demanda total do agrupamento, sendo necessária a instalação de proteção geral, utilizando-se as tabelas aplicáveis a edificações de uso coletivo e dos critérios estabelecidos nos itens 1.9 e 1.10, página 2-1.

5. TIPOS DE FORNECIMENTO ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS

5.1 Os tipos de fornecimento serão definidos em função da carga instalada, da demanda, do tipo de rede e local onde estiver(em) situada(s) a(s) unidade(s) consumidora(s).

5.2 As unidades consumidoras não enquadradas nos tipos de fornecimento classificados a seguir devem ser objeto de estudo específico pela Cemig, visando o dimensionamento de todos os componentes da entrada de serviço.

5.3 CLASSIFICAÇÕES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

5.3.1 Tipo A: Fornecimento de energia a 2 fios (Fase -Neutro)

Abrange as unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias (trifásicas 127V/220V ou bifásicas 127V/254V), com carga instalada até 10kW e da qual não constem:

a) motores monofásicos com potência nominal superior a 2 cv;
b) máquina de solda a transformador com potência nominal superior a 2 kVA.

5.3.2 Tipo B: Fornecimento de energia a 3 fios (2 Condutores Fase -Neutro)

Abrange as unidades consumidoras situadas em áreas urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias (trifásicas 127V/220V ou bifásicas 127V/254V), que não se enquadram no fornecimento tipo A, com carga instalada até 15kW e da qual não constem:

a) os aparelhos vetados ao fornecimento tipo A, se alimentados em 127V;
b) motores monofásicos, com potência nominal superior a 5 cv, alimentados em 220V ou 254V;
c) máquina de solda a transformador, com potência nominal superior a 9kVA, alimentada em 220V ou 254V.

5.3.3 Tipo C: Fornecimento de energia a 4 fios (3 Condutores Fase -Neutro)

Abrange as unidades consumidoras urbanas ou rurais a serem atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V), com carga instalada entre 15,1kW a 75kW, que não se enquadram nos fornecimentos tipo A e B e da qual não constem:

a) os aparelhos vetados aos fornecimentos tipo A, se alimentados em 127V;
b) motores monofásicos com potência nominal superior a 5cv, alimentados em 220V;
c) motores de indução trifásicos com potência nominal superior a 15cv.

NOTA: Na ligação de motores de indução trifásicos com potência nominal superior a 5cv, devem ser utilizados dispositivos auxiliares de partida, conforme indicado na Tabela 17, página 6-21. As características destes dispositivos estão descritas na Tabela 18, página 6-22.

d) máquina de solda tipo motor-gerador, com potência nominal superior a 30kVA;
e) máquina de solda a transformador com potência nominal superior a 9kVA, alimentada em 220V - 2 fases ou 220V - 3 fases em ligação V-v invertida;

f) máquina de solda a transformador, com potência nominal superior a 30kVA e com retificação em ponte trifásica, alimentada em 220V-3 fases.

5.3.4 Tipo F: Fornecimento de Energia a 4 Fios (3 condutores Fase - Neutro)

Abrange as unidades consumidoras individuais com carga instalada superior a 75kW. Os tipos de aparelhos vetados a este fornecimento correspondem aos mesmos relacionados para o fornecimento tipo C.

5.4 Dimensionamento da Alimentação das Unidades Consumidoras

A proteção individual, a seção dos condutores do ramal de derivação e a medição de cada unidade consumidora devem ser dimensionados de acordo com as Tabelas 3, 4, 5 e 6, páginas 6-5 a 6-8.

5.5 NOTA

A ligação de cargas com características elétricas além dos limites estabelecidos para os fornecimentos dos tipos A a C e F, pode ser efetuada desde que haja liberação prévia da Cemig, que analisará suas possíveis perturbações na rede de distribuição e unidades consumidoras vizinhas.

6. CONSULTA PRÉVIA

Antes de construir ou adquirir os materiais para a execução do seu padrão de entrada, o consumidor deve procurar uma Agência de Atendimento da Cemig visando obter, inicialmente, informações orientativas a respeito das condições de fornecimento de energia à sua unidade consumidora.
Estas orientações abrangem as primeiras providências a serem tomadas pelos projetistas quanto a:

a) verificação da posição e tipo de rede de distribuição existente no local, próximo ao imóvel;
b) definição do tipo de atendimento;
c) apresentação de projeto elétrico da edificação de uso coletivo ou agrupamento com demanda superior a 217kVA;
d) numeração.

7. PEDIDO DE LIGAÇÃO E PROJETO ELÉTRICO

7.1 REQUISITOS GERAIS

Após realizados os esclarecimentos preliminares aos consumidores sobre as condições gerais do fornecimento de energia, a Cemig deve solicitar-lhes a formalização do pedido de ligação.

A Cemig somente efetuará as ligações de obras, definitivas e provisórias, após a vistoria e aprovação dos respectivos padrões de entrada que devem atender as prescrições técnicas contidas nesta norma.

A Cemig se reserva o direito de vistoriar as instalações elétricas internas da unidade consumidora e não efetuar a ligação caso as prescrições das NBR 5410 e 5419 não tenham sido seguidas em seus aspectos técnicos e de segurança.

7.2 LIGAÇÃO DE OBRAS

Caracteriza-se como ligação de obras, aquela efetuada com medição, sem prazo definido, para atendimento das obras de construção ou reforma da edificação.

O consumidor deve apresentar a relação de cargas a serem utilizadas durante a obra, para a definição do tipo de fornecimento aplicável.
O padrão de entrada pode corresponder a qualquer um dos tipos apresentados pela ND-5.1, sendo o mais indicado o padrão instalado em poste de aço.

O atendimento pela Cemig ao pedido de ligação de obras ficará condicionado ainda, à apresentação dos seguintes dados:

a) relação de cargas, para a ligação definitiva de agrupamentos com até 3 unidades consumidoras, sem proteção geral (Tabelas 7A e 7B, páginas 6-10 e 6-11 e Tabela 8, página 6-12);
b) projeto elétrico aprovado, de acordo com as exigências dos itens 1.10, página 2-1 e 7.4, página 2-6;
c) planta(s) de arquitetura, para as edificações com mais de um pavimento e construídas do mesmo lado da rede da Cemig.

7.3 LIGAÇÃO DEFINITIVA

As ligações definitivas correspondem às ligações das unidades consumidoras, com medição individualizada e em caráter definitivo (inclusive a do condomínio), de acordo com um dos padrões indicados nesta norma. Por ocasião da ligação definitiva do condomínio ou de qualquer unidade das edificações agrupadas, a Cemig efetuará o desligamento da ligação de obras.

A ligação de cada unidade consumidora será efetuada pela Cemig, somente após o pedido feito pelos seus respectivos proprietários/consumidores.

7.4 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ANÁLISE DO PROJETO ELÉTRICO

Para serem analisados pela Cemig, os projetos elétricos das entradas de serviço das unidades consumidoras (entregues à Cemig junto com o pedido de ligação de obras) com demanda superior a 217kVA devem ser apresentados em qualquer formato ABNT conforme a NBR 5984, em três vias (cópias heliográficas, xerox ou emitidas por impressoras), das quais uma será devolvida, devidamente analisada, ao interessado. Para serem analisados pela Cemig os projetos elétricos devem ser apresentados juntamente com o recolhimento da(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica (ART) ao CREA-MG , que cubra(m) a Responsabilidade Técnica sobre o projeto.

Os documentos do projeto devem possuir folha de rosto (para formato A4) ou um espaço (para os demais formatos) de acordo com o ANEXO C, devidamente preenchidos com os dados solicitados. O proprietário e o(s) responsável(veis) técnico(s) devem assinar nas cópias, não sendo aceitas cópias de originais previamente assinados. Quando uma pessoa física estiver assinando por uma pessoa jurídica, ela deve estar identificada no projeto elétrico pelo seu nome e pelo seu CPF (Cadastro de Pessoa Física). Os projetos devem conter, no mínimo, as seguintes informações relativas ao imóvel e às suas instalações elétricas:

7.4.1 DADOS DO IMÓVEL NO PROJETO ELÉTRICO

a) Nome, telefone e CPF/CNPJ do proprietário.
b) Finalidade (residencial/comercial).
c) Localização (endereço, planta de situação da edificação e do lote em relação ao quarteirão e às ruas adjacentes com distâncias da edificação até a rede de baixa e/ou média tensão da Cemig, em escala ou cotas), no caso de unidades consumidoras urbanas, ou planta de situação com indicação do padrão de entrada, amarrada topograficamente a pontos notáveis como rodovias, ferrovias, etc., no caso de unidades consumidoras situadas fora de áreas urbanas. Sempre que a construção for do mesmo lado da rede, o projeto elétrico deve conter a informação das distâncias entre a rede da Cemig (baixa e média tensão) e a edificação. Fazer o desenho longitudinal demonstrando marquises, terraços, janelas, avanços da edificação sobre o passeio público, etc., o que for o caso, com suas respectivas distâncias à rede da Cemig (ou apresentar cópia do projeto arquitetônico, desde que o mesmo contenha estas informações).
d) Número de unidades consumidoras da edificação (por tipo e total).
e) Área útil dos apartamentos residenciais.
f) Número predial da edificação.

7.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO ELÉTRICO

a) Resumo da carga instalada, indicando a quantidade e potência dos aquecedores, ar condicionado, chuveiros, motores, iluminação (especificando tipo e fator de potência dos reatores) e tomadas por unidade consumidora e respectiva demanda em kVA.
b) Demanda dos apartamentos, expressa em kVA (em função da área útil caso seja utilizado o critério do Capítulo 5).
c) Relação de carga instalada do condomínio (elevadores, bombas d'água, iluminação – especificando tipo de fator de potência dos reatores, tomadas, etc.) bem como a sua demanda em kVA.
d) Diagrama unifilar da instalação, desde o ponto de entrega até a saída das medições, com as respectivas seções dos condutores e eletrodutos, proteção do ramal de entrada, alimentadores e ramais de derivação, considerando o equilíbrio de fases dos circuitos.
e) Desenho e planta de localização do(s) centro(s) de medição , observadas as prescrições do item 2, Capítulo 3, página 3-5 e item 1.3, Capítulo 4, página 4-1.
f) Diagrama unifilar detalhado da geração própria, do sistema de emergência e/ou do sistema de combate e prevenção a incêndio e o detalhamento das suas características de funcionamento.
g) Desenho do(s) QDG(s), caixas de proteção, derivação, medição, poste de aço, ancoragem do ramal de ligação e haste de aterramento.
h) Memórias dos cálculos efetuados da demanda provável em kVA e kW (considerando, no mínimo, fator de potência 0,92); esse cálculo, de responsabilidade exclusiva do engenheiro RT (responsável técnico) pelo projeto, deve contemplar todas as cargas e seu regime mais severo de funcionamento contínuo.

7.4.3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) Nome, número de registro do CREA-MG ou de outro CREA e assinatura (indelével e de próprio punho aposta nas cópias do projeto) do(s) responsável(veis) pelo projeto das instalações elétricas.
b) Recolhimento da(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica (ART) ao CREA-MG , que cubra(m) a Responsabilidade Técnica sobre o projeto.
c) A análise do projeto elétrico ficará condicionada à apresentação das ART de projeto.
d) Apresentar juntamente com o projeto correspondência atestando a preservação dos direitos autorais ou incluir nota no projeto elétrico com os seguintes dizeres: "Eu, responsável técnico por este projeto, declaro conhecer o disposto na Lei Federal 5194/66 de 24-12-1966, na Lei 9610/98 de 19-02-1998 e nas Resoluções, Instruções Normativas e Atos do CONFEA e do CREA-MG, responsabilizando-me, única e exclusivamente, administrativa ou judicialmente, em caso de arguição de violação dos direitos autorais".

7.4.4 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DO PROJETO ELÉTRICO

a) Não pode ser apresentado o projeto elétrico de detalhes das instalações internas da unidade consumidora (a partir da saída do padrão de entrada).
b) O responsável técnico ou cliente receberá da Cemig uma via do projeto elétrico analisado.
c) No caso de não execução do projeto já analisado pela Cemig, no prazo de 12 meses, o cliente deve revisá-lo conforme a norma Cemig ND-5.2 vigente e deve encaminhá-lo para nova análise da Cemig.
d) No caso de necessidade de alterações do projeto elétrico já analisado pela Cemig é obrigatório encaminhar o novo projeto para análise pela Cemig.
e) A Cemig terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo de entrada do projeto, para análise do mesmo.
f) No projeto elétrico devem constar, no mínimo, as seguintes notas:

1) A Cemig fica autorizada a reproduzir cópias desse projeto para uso interno, se necessário, bem como fazer arquivamento pelo processo que lhe for conveniente.
2) As informações/detalhes não contidos neste projeto estão de acordo com a norma Cemig ND-5.2.
3) A carga declarada no projeto estará disponível para conferência no ato da ligação.

g) A Cemig pode exigir que sejam fornecidos para cada motor os seguintes dados: tipo de motor, potência, tensão, corrente de partida, corrente nominal, relação Ip/In, fator de potência na partida, fator de potência em regime, tempo de rotor bloqueado, nº de pólos, tipo de carga acionada, tempo de aceleração, nº de terminais disponíveis na caixa de ligação, número de partidas (por hora, por dia, etc.), ordem de partida dos motores (em caso de partida seqüencial de dois ou mais motores), simultaneidade de partida

(relacionar motores que partem simultaneamente), potência e impedância percentual do transformador que irá alimentar esse motor, dispositivo de partida a ser empregado e ajustes do dispositivo de partida, etc. A falta de fornecimento de algum desses dados pode prejudicar a análise da Cemig. Se necessário, outras informações sobre os motores podem ser solicitadas.

h) Devem ser relacionadas ainda eventuais cargas sensíveis a flutuações de tensão.

7.4.5 OBSERVAÇÃO

O projeto elétrico é apenas uma das etapas necessárias para ligação da unidade consumidora. Após sua análise, e sendo o mesmo julgado conforme, outras etapas terão que ser implementadas, exigindo novas interações entre o interessado e a Cemig. Essas etapas são principalmente as relativas a:

1) Eventual necessidade de extensão/modificação de rede Cemig, com análise técnica e comercial, podendo haver custos para o interessado, na forma da legislação (isso inclui apresentação de orçamento, recebimento, assinatura de carta-acordo, elaboração e execução do projeto de extensão/modificação).
2) Pedido de vistoria e ligação da unidade consumidora.

Todas essas etapas são sucessivas e podem envolver o cumprimento de prazos legais, motivo pelo qual o interessado deve apresentar o projeto elétrico da unidade consumidora à Cemig com a devida antecedência em relação ao mês/ano desejado para ligação.

8. AUMENTO DE CARGA

8.1 Aumentos de carga devem ser solicitados à Cemig para análise das modificações que se fizerem necessárias na rede e no padrão de entrada.

8.2 No caso de haver previsão futura de aumento de carga, permite-se ao consumidor instalar caixa para medição polifásica, bem como dimensionar eletrodutos, condutores e poste/pontalete em função da carga futura. O número de condutores fase e o disjuntor devem ser compatíveis com o tipo de ligação do padrão de entrada.

8.3 Na ocasião do pedido de aumento de carga, o consumidor deve alterar a proteção e instalar os demais condutores fase com as mesmas características dos condutores fase existentes, sujeitando-se, então, às condições do pedido de ligação.

9. GERAÇÃO PRÓPRIA E SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

9.1 Não é permitido o paralelismo de geradores particulares com o sistema elétrico da Cemig.
Para evitar tal paralelismo, nos projetos das instalações elétricas das edificações de uso coletivo ou agrupamentos contendo geradores, deve constar a instalação de uma chave reversível de acionamento manual ou elétrico, com intertravamento mecânico, separando os circuitos do gerador particular da rede de distribuição da Cemig.

9.2 Este equipamento deve ser previamente aprovado pela Cemig e deve ser lacrado por ocasião da ligação definitiva do condomínio ou de qualquer unidade consumidora do agrupamento. Ao consumidor somente será permitido o acesso ao dispositivo de acionamento do mesmo.

9.3 No caso de circuitos de emergência, supridos por geradores particulares, os mesmos devem ser instalados independentemente dos demais circuitos, em eletrodutos exclusivos, passíveis de serem vistoriados pela Cemig.

9.4 O sistema de geração própria deve abranger todas as unidades consumidoras do agrupamento.

10. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

10.1 As normas municipais que regulamentam as exigências para as instalações de prevenção e combate a incêndios em edificações de uso coletivo, estabelecem que os conjuntos motobombas de recalque devem ser alimentados por circuitos elétricos independentes, de forma a permitir o desligamento de todas as instalações elétricas, do condomínio e demais unidades consumidoras, sem prejuízo do funcionamento dos conjuntos motobombas.

10.2 Visando atender estas exigências, a Cemig estabelece as seguintes prescrições para a ligação das cargas do condomínio das edificações que contenham sistema hidráulico de combate a incêndio (sprinklers e hidrantes internos dotados de mangueira e esguicho):

a) após a medição do condomínio, deve(m) ser instalado(s) QDG(s) separando os circuitos de iluminação, elevadores e força, dos circuitos dos conjuntos motobombas;
b) junto à proteção geral da entrada de serviço, bem como junto ao(s) QDG(s) do condomínio, devem ser colocadas plaquetas indicativas com instruções para desligamento das devidas proteções, em caso de emergência/incêndio. Quando tiver projeto elétrico, o conteúdo dos dizeres contidos nas plaquetas também deve ser mostrado nesse projeto.

10.3 Em projetos cuja proteção geral seja constituída por vários disjuntores, a carga do condomínio pode ficar ligada exclusivamente a um ou mais disjuntores independentes da proteção geral do restante da edificação, desde que haja concordância da Cemig (ver Desenho 33, página 7-35).

10.4 A Cemig pode exigir que o cliente ou responsável técnico apresente declaração do Corpo de Bombeiros informando que, para aquele edifício, o sistema de prevenção e combate a incêndio é obrigatório pela postura municipal.

11. DESMEMBRAMENTO DE MEDIÇÕES

11.1 A edificação que, a qualquer tempo, venha a ser subdividida e transformada em edificação com atendimento híbrido, não é necessária a apresentação do projeto elétrico bem como o Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento de Carga atualizando o desligamento de uma ou mais unidades consumidoras desde que não haja alteração de carga de nenhuma das unidades consumidoras.

11.2 As instalações elétricas internas das unidades consumidoras que resultarem da subdivisão de qualquer propriedade, devem ser alteradas visando adequá-las à medição e proteção individualizadas, observadas as condições não permitidas, indicadas no Capítulo 2, item 12, página 2-9.

11.3 As unidades consumidoras situadas em áreas periféricas de centros urbanos tais como sítios e chácaras, contendo várias benfeitorias que utilizam energia elétrica, devem ser atendidas através de uma única entrada de serviço, em princípio com medição única. No caso destas benfeitorias serem cedidas a terceiros, é permitido aos consumidores modificar o padrão de entrada para a instalação de medições individualizadas, desde que sejam atendidos por uma única entrada de serviço dimensionada de acordo com a ND-5.2 (Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea - Edificações Coletivas).

12. CONDIÇÕES NÃO PERMITIDAS

As seguintes situações não são permitidas, sob pena de suspensão do fornecimento de energia elétrica:

12.1 interligação entre instalações elétricas de unidades consumidoras, mesmo que o fornecimento seja gratuito.

12.2 interferência de pessoas não credenciadas pela Cemig aos seus equipamentos de medição, inclusive violação de lacres.

12.3 instalação de condutores conduzindo energia não medida na mesma tubulação contendo condutores conduzindo energia já medida.

12.4 medição única a mais de uma unidade consumidora ou mais de uma medição em uma única unidade consumidora.

12.5 ligação de cargas com potência nominal acima dos limites estabelecidos para o tipo de fornecimento existente na unidade consumidora.

12.6 ligação de cargas que não constem da relação apresentada e que venha a introduzir perturbações indesejáveis na rede da Cemig, tais como flutuações de tensão, rádio interferência (aparelhos de raios-X, equipamentos de eletrogalvanização, etc) e harmônicos. Neste caso a Cemig notificará o consumidor que as alterações necessárias em seu sistema elétrico para o atendimento de tais cargas, serão executadas às expensas do consumidor.

12.7 unidade consumidora com dois níveis de tensões.

12.8 deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade consumidora que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do sistema elétrico da concessionária.

12.9 não pode ter condutor sobrando (desenergizado) dentro do eletroduto utilizado para ramal de entrada (energia não medida) e de saída (energia medida).

12.10 disjuntor incompatível com o tipo de fornecimento.

13 SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13.1 A Cemig pode suspender o fornecimento de energia elétrica de imediato quando verificar a ocorrência das seguintes situações:

a) ocorrência de qualquer procedimento cuja responsabilidade não lhe seja atribuída e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não haver faturamento;
b) revenda ou fornecimento de energia elétrica a terceiros sem a devida autorização federal;
c) ligação clandestina, religação à revelia, e deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade consumidora, que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do sistema elétrico da Cemig; ou
d) em eventual emergência que surgir em seu sistema.

13.2 A Cemig também deve suspender o fornecimento de energia elétrica após prévia comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações:

a) Por atraso do consumidor no pagamento da fatura relativa à prestação de serviço público de energia elétrica;
b) Por atraso do consumidor no pagamento de despesas provenientes de serviços prestados pela Cemig;
c) Por existência de equipamento que ocasione perturbações ao sistema elétrico de distribuição;
d) Por aumento de carga não autorizado pela Cemig;
e) Por deficiência técnica e/ou de segurança das instalações elétricas da unidade consumidora;
f) Quando encerrado o prazo acordado com o consumidor para o fornecimento provisório, e o mesmo não tiver atendido às exigências para a ligação definitiva;
g) Por travessia do ramal de ligação sobre terrenos de terceiros;
h) Por dano ocasional em equipamento de medição pertencente à Cemig;
i) Por qualquer modificação no dimensionamento geral da proteção, sem autorização da Cemig;
j) Se for vedada a fiscalização da medição; ou
k) Quando existir algum empecilho tais como veículos, material de construção, móveis, etc, que dificulte ou impeça o acesso às medições.

14. MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO DE ENTRADA

14.1 No caso de mudança de local do padrão de entrada sem proteção geral não é necessária a apresentação do projeto elétrico bem como o Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento de Carga desde que não haja alteração de carga de nenhuma das unidades consumidoras e/ou mudança da rede da

Cemig onde o padrão é ligado atualmente. Caso contrário, o atendimento fica condicionado à apresentação do projeto elétrico para atendimento à demanda superior a 217kVA ou do formulário citado anteriormente para demanda até 217kVA bem como a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto.

14.2 No caso de mudança de local do padrão de entrada com proteção geral até 600A não é necessária a apresentação do projeto elétrico, mas é obrigatório a apresentação do Formulário para Solicitação de Análise de Rede – Ligação Nova/Aumento de Carga preenchido bem como a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto.

14.3 No caso de mudança de local do padrão de entrada com proteção geral acima de 600A é obrigatória a apresentação do projeto elétrico conforme o item 7, página 2-5 bem como a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto.

INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA CEMIG

1. RAMAL DE LIGAÇÃO

1.1 GERAL

A instalação do ramal de ligação é feita exclusivamente pela Cemig, a partir da estrutura da rede por ela determinada, de acordo com as prescrições estabelecidas para cada tipo de ramal.
Toda edificação de uso coletivo ou agrupamento deve ser atendido através de um único ramal de ligação, de acordo com os critérios definidos no Capítulo 2, item 2, página 2-1.

1.2 RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO

A instalação do ramal de ligação aéreo deve ser efetuada nos atendimentos dos agrupamentos e de edificações de uso coletivo através de rede de distribuição aérea com demanda igual ou menor que 95kVA, independentemente da unidade consumidora estar localizada do mesmo lado ou lado contrário da rede da Cemig.

1.2.1 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

1.2.1.1 O ramal de ligação pode entrar por qualquer lado da edificação desde que não corte terreno de terceiros e que seja de fácil acesso para as equipes de construção, manutenção e operação da Cemig.

1.2.1.2 Os condutores do ramal devem ser instalados de forma a se obter as seguintes distâncias mínimas, medidas na vertical entre o ponto de maior flecha e o solo (ver Desenho 1, página 7-3):

a) em áreas urbanas

- ruas, avenidas ..... 5,50 metros

- vias públicas exclusivas de pedestres ..... 3,50 metros

- entradas de prédios e demais locais de uso restrito a veículos ..... 4,50 metros

b) em áreas rurais

- vias exclusivas de pedestre (Nota c)..... 6,00 metros

- Estradas rurais e áreas de plantio com tráfego de máquinas agrícolas ..... 6,00 metros

c) em rodovias federais ..... 7,00 metros

d) em ferrovias não eletrificadas e não eletrificáveis ..... 6,00 metros

NOTAS:

a) Em ferrovias eletrificadas ou eletrificáveis, a distância mínima do condutor ao boleto dos trilhos é de 12 metros para tensões até 36,2kV;
b) Em rodovias estaduais, a distância mínima do condutor ao solo deve obedecer à legislação específica do órgão estadual. Na falta de regulamentação estadual, obedecer aos valores citados acima.
c) Esta distância é definida no item 3, página 3-1 da ND-2.2 (Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais), versão setembro/2012. As demais distâncias são definidas pela NBR 15688/2012.

1.2.1.3 Os valores máximos das flechas dos condutores do ramal de ligação devem ser compatíveis com as alturas mínimas acima indicadas e com as trações de montagem recomendadas pela Tabela 19, página 6-23.

1.2.1.4 O comprimento máximo do ramal de ligação em área urbana é 30 metros medidos a partir da base do poste da Cemig até a divisa da propriedade do consumidor com a via pública (ponto de entrega), onde deve ser previsto um poste ou outro sistema previsto nesta norma para ancoragem e conexão do ramal de ligação ao ramal de entrada.

1.2.1.5 O comprimento máximo do ramal de ligação em área rural é 30 metros medidos a partir da base do poste da Cemig até o padrão de entrada do consumidor.

1.2.1.6 Na instalação do ramal é exigido que seus condutores:

a) não cortem terrenos de terceiros;
b) não passem sobre áreas construídas;
c) devem ficar fora do alcance de janelas, sacadas, telhados, terraços, muros, escadas, saídas de incêndio ou locais análogos;
d) devem ficar a uma distância horizontal igual ou superior a 1,20 metros de janelas;
e) devem ficar a uma distância vertical igual ou superior a 3,50 metros acima do piso de sacadas, terraços ou varandas;
f) devem ficar a uma distância vertical igual ou superior a 0,50 metro abaixo do piso de sacadas, terraços, varandas ou telhados (beiral);
g) devem ter afastamento mínimo de 0,50 m de fios e cabos de telefonia.

1.2.1.7 Antes da ligação a estabilidade mecânica do poste da rede (escolhido para instalação do ramal de ligação) e a disponibilidade de carga no sistema devem ser verificadas junto ao setor de Projetos e Obras antes da ligação.

1.2.1.8 Quando da ligação do padrão de entrada deve ser efetuado o teste de resistência mecânica com o dinamômetro.

1.2.2 CONDUTORES E ACESSÓRIOS

1.2.2.1 Os cabos do ramal de ligação aéreo são do tipo multiplex, constituídos por um, dois ou três condutor(es) de alumínio isolado(s) com função de condutor(es) fase, torcido(s) em torno de um condutor de alumínio nu, com funções de condutor neutro e de elemento de sustentação dos demais.

Os cabos multiplex por tipo de ligação são os seguintes:

a) ligação 2 fios: duplex, com isolação do condutor fase em PE-70°C para 0,6/1kV e condutor neutro, de alumínio simples;
b) ligação a 3 fios: triplex, com isolação e tipo de neutro idênticos aos duplex;
c) ligação a 4 fios: quadruplex, com isolação dos condutores fase em XLPE-90° C para 0,6/1kV e condutor neutro de alumínio-liga.

1.2.2.2 O dimensionamento dos cabos multiplex para os diversos tipos de fornecimento deve ser feito de acordo com as Tabelas 1A, 2, 6, 7A, 7B e 8, páginas 6-2, 6-4, 6-8, 6-10, 6-11 e 6-12.

1.2.2.3 Para fixação do cabo multiplex na parede da edificação ou no poste/pontalete do consumidor, deve ser utilizado um dos seguintes sistemas de ancoragem (ver Desenho 51, página 7-56):

a) parafuso olhal, para instalação em poste ou pontalete;
b) armação secundária de um ou dois estribos, de aço, zincada por imersão a quente, com isolador tipo roldana para instalações em poste, pontalete ou parede;
c) chumbador-olhal, para instalação em parede.

1.2.2.4 O encabeçamento do condutor neutro do cabo multiplex no poste da Cemig e no padrão de entrada do consumidor, deve ser feita através de alças preformadas, de acordo com a ND-2.1 e detalhes do Desenho 5, página 7-7, respectivamente.

1.2.2.5 As conexões das fases do ramal de ligação à rede secundária isolada devem ser executadas através de conectores tipo perfuração, cuja instrução de montagem se encontra na ND-2.7 (Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Isoladas). As conexões do condutor neutro do ramal de ligação devem ser executadas através de conectores tipo cunha de cobre (seções até 70mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 70mm²), de acordo com a ND-2.1 (Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas).

1.2.2.6 As conexões do ramal de ligação à rede secundária nua devem ser executadas através de conectores tipo cunha de cobre (seções até 70mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 70mm²), de acordo com a ND-2.1.

1.2.2.7 As conexões do ramal de ligação ao ramal de entrada devem ser feitas através de conectores tipo cunha de cobre ou de perfuração (seções até 35mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 35mm²).

1.3 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO

A instalação do ramal de ligação subterrâneo deve ser efetuada somente nos atendimentos através de rede de distribuição subterrânea e nos atendimentos através de rede de distribuição aérea para uma demanda maior que 95kVA.

1.3.1 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

1.3.1.1 Na instalação do ramal de ligação subterrâneo é exigido que seus condutores:

a) não cortem terrenos de terceiros;
b) não sejam enterrados diretamente no solo;
c) não apresentem emendas dentro de dutos e caixas intermediárias de inspeção; somente na caixa de inspeção localizada na divisa da propriedade do consumidor com o passeio público (ponto de entrega) existirá uma emenda que será entre o ramal de ligação e o ramal de entrada para os atendimentos com ramal de ligação subterrâneo em baixa tensão.
d) não apresentem emendas dentro de dutos e caixas intermediárias de inspeção até a bucha primária do transformador para os atendimentos com ramal de ligação subterrâneo em baixa tensão.

1.3.1.2 O ramal de ligação subterrâneo deve entrar preferencialmente pela frente da edificação, respeitando-se as posturas municipais quando cruzar vias públicas com trânsito de veículos.
No caso de edificações situadas em esquina, é permitida a ligação por qualquer um dos lados da propriedade.

1.3.1.3 O comprimento máximo é de 30m, medidos a partir da rede de distribuição da Cemig até a caixa de passagem (ramal de ligação de baixa tensão) ou câmara subterrânea (ramal de ligação de média tensão - Buchas de média tensão do transformador), localizada junto a divisa da propriedade com a via pública.

1.3.1.4 Os condutores do ramal de ligação subterrâneo devem ser fisicamente protegidos desde a derivação da rede da Cemig até a primeira caixa de passagem localizada junto ao poste da rede da Cemig ou na divisa da propriedade particular com o passeio público por eletrodutos de aço por imersão a quente popularmente conhecido como “eletroduto pesado” conforme as características constantes da NBR 5598 ou NBR 5597 e do Desenho 57, página 7-62.

1.3.1.5 Os condutores do ramal de ligação subterrâneo devem ser fisicamente protegidos entre as caixas de passagem localizadas no passeio público (ramal de ligação em baixa tensão) ou câmara subterrânea (ramal de ligação em média tensão - Buchas de média tensão do transformador) por eletroduto de PVC rígido conforme as características constantes do Desenho 61, página 7-66, espiralado corrugado flexível em polietileno de alta densidade conforme a NBR 13898 (somente podem ser utilizados os dutos aprovados pela área de rede de distribuição elétrica) e as características constantes do Desenho 62, página 7-67 ou eletrodutos de aço por imersão a quente popularmente conhecido como “eletroduto pesado” conforme as características constantes da NBR 5598 ou NBR 5597 e do Desenho 63, página 7-68.

1.3.1.7 O(s) eletroduto(s) de aço instalado(s) na descida junto ao poste da Cemig deve(ão) ser identificado(s) com o(s) número(s) da(s) respectiva(s) edificação(ões) de forma legível e indelével e deve(ão) ser instalado(s) conforme indicado no Desenho 37, página 7-39.

1.3.1.8 As conexões subterrâneas devem ser isoladas através da aplicação de fitas auto-fusão e isolante.

1.3.1.9 O(s) eletroduto(s) que protege(m) o ramal de ligação deve(m) ser envelopado(s) com concreto e após o envelopamento deve ser colocada uma faixa de advertência de acordo com o Desenho 50, página 7-55.

1.3.1.10 O ramal de ligação subterrâneo deve ser tão retilíneo quanto possível, com inclinação mínima de 0,5% para as caixas de inspeção (de tal forma que quando for executada a drenagem das caixas não haja acúmulo de água nos mesmos), instaladas de acordo com os requisitos do Capítulo 4, item 9.1, página 4-15.

1.3.1.11 Deve ser prevista caixa de inspeção nos seguintes pontos conforme o Desenho 37, página 7-39:

a) No passeio público junto ao poste da rede da Cemig quando houver travessia de via pública ou quando a distância entre o poste e a caixa instalada junto à divisa for superior a 20 metros.
b) Em alternativa a curva de 90º (Situação nº 2), desde que a distância entre a caixa junto ao poste e o local da curva de 90º seja superior a 15 metros.

1.3.1.12 O reaterro pode ser feito com o próprio material retirado da vala, sob o passeio ou via pública, isento de elementos que possam danificar os eletrodutos durante a compactação da vala.
O revestimento final da vala deve ter uma camada mínima de 0,20m para "reaterro + pavimentação".

1.3.1.13 O revestimento deve ser executado com materiais de mesma qualidade, tipo e aparência dos existentes anteriormente, utilizando-se técnicas adequadas de modo a evitar deformações no passeio ou via pública.

1.3.1.14 Devem ser deixadas, no interior das caixas de inspeção, folga de 1,0m de comprimento dos condutores. Em caso de curva nos eletrodutos, o raio mínimo deve ser de 8 vezes o diâmetro externo do cabo.

1.3.1.15 Podem descer até quatro eletrodutos com circuitos de energia elétrica por poste da rede da Cemig, correspondendo a até seis ramais de entrada ou de ligação subterrâneos, desde que a soma das demandas dos diferentes ramais subterrâneos não ultrapasse 327 kVA. No pé do poste deve ter apenas uma caixa de passagem compartilhada.

1.3.2 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO

Além dos requisitos para instalação, o ramal de ligação subterrâneo em baixa tensão, para atendimento das edificações com demanda entre 95 e 327kVA deve atender ainda as seguintes exigências:

1.3.2.1 os condutores fase e neutro devem ser cabos unipolares de alumínio, isolados com XLPE – 90ºC para 0,6/1kV.

1.3.2.2 O condutor neutro deve ser marcado de forma indelével, visando diferenciá-lo dos demais condutores.

1.3.2.3 As conexões das fases do ramal de ligação à rede secundária isolada devem ser executadas através de conectores tipo perfuração, cuja instrução de montagem se encontra na ND-2.7 (Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Isoladas). As conexões do condutor neutro do ramal de ligação devem ser executadas através de conectores tipo cunha de cobre (seções até 70mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 70mm²), de acordo com a ND-2.1 (Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas).

1.3.2.4 As conexões do ramal de ligação à rede secundária nua devem ser executadas através de conectores tipo cunha de cobre (seções até 70mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 70mm²), de acordo com a ND-2.1.

1.3.2.5 As conexões do ramal de ligação ao ramal de entrada devem ser feitas através de conectores tipo cunha de cobre ou de perfuração (seções até 35mm², inclusive) e de compressão formato H (seções acima de 35mm²).

1.3.2.6 Os dimensionamentos dos condutores e respectivos eletroduto estão indicados nas Tabelas do Capítulo 6.

1.3.2.7 Quando o ramal for constituído por mais de um condutor por fase, deve ser distribuído nos eletrodutos de tal forma que em cada eletroduto passe um circuito trifásico completo (fases A, B, C e neutro).

1.3.3 RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO EM MÉDIA TENSÃO

Além dos requisitos gerais, o ramal de ligação subterrâneo em média tensão, para atendimento das edificações com demanda acima de 327kVA, deve atender ainda as seguintes exigências:

1.3.3.1 Não deve ser instalado em estruturas com transformador ou banco de capacitores.

1.3.3.2 Os condutores fase devem ser cabos unipolares de alumínio, seção mínima de 50mm², isolados com XLPE-90ºC ou EPR-90ºC para 8,7 / 15kV e 15 / 25kV, dotados de blindagens semicondutoras e metálicas e com capa externa de PVC ou polietileno.

1.3.3.3 Nas extremidades destes condutores devem ser utilizados terminações e acessórios desconectáveis pré-moldados para ligação à rede e ao transformador.

1.3.3.4 A blindagem metálica dos condutores deve ser conectada ao condutor neutro.

1.3.3.5 O condutor neutro deve ser de cobre nu, seção 70mm²; este condutor deve interligar o neutro da rede da Cemig à malha de aterramento da câmara.

1.3.3.6 Os eletrodutos para instalação do ramal subterrâneo de média tensão devem ter diâmetro nominal de 100mm (4”).

2. MEDIÇÃO

2.1 ASPECTOS GERAIS

2.1.1 Os equipamentos de medição, tais como, medidores de energia, transformadores de corrente e chaves de aferição da Cemig, somente são instalados e ligados após vistoria e aprovação do padrão de entrada.

2.1.2 Nas Tabelas 5 e 6, páginas 6-7 e 6-8 são apresentadas para cada faixa de fornecimento, as relações de “corrente nominal/corrente máxima” pertinentes aos medidores de kWh e de transformação para os TC.

2.1.3 Os critérios de aplicação e de ligação dos equipamentos de medição devem seguir as orientações da ND-5.6 e dos Desenhos 34, 35 e 36, páginas 7-36, 7-37 e 7-38.

2.1.4 Os medidores eletrônicos utilizados em unidades consumidoras, exceto as unidades consumidoras irrigantes, devem ter sua alimentação derivada após a proteção geral da instalação conforme o Desenho 34, páginas 7-36.

2.1.5 Os medidores eletrônicos utilizados em unidades consumidoras irrigantes devem ter sua alimentação derivada antes da proteção geral da instalação conforme os Desenhos 35 e 36, páginas 7-37 e 7-38.

2.1.6 No caso das edificações de uso coletivo que contenham alguma unidade consumidora com carga instalada superior a 75kW (tipo F), a Cemig pode instalar medição de energia reativa e demanda, visando:

a) controle de fator de potência;

b) controle de utilização da carga;
c) permitir a(s) unidade(s) das edificações situadas em área com futura implantação de rede subterrânea, optar pela tarifa especial de subterrâneo (AS).

2.1.7 As unidades consumidoras tipo F, que pertencerem a edificações situadas em áreas atendidas por RDS ou com previsão de vir a sê-lo, podem requerer junto a Cemig a opção pela tarifa binômia subgrupo AS.

2.1.8 As caixas para instalação de equipamentos de medição devem atender às prescrições do Capítulo 4, item 8, página 4-14.

2.2 LOCALIZAÇÃO

2.2.1 GERAL

2.2.1.1 Não é permitida a instalação da medição em locais sem iluminação, sem condições de segurança e de difícil acesso, tais como:

a) escadas e rampas;
b) interiores de vitrines;
c) áreas entre prateleiras;
d) pavimentos superiores;
e) locais sujeitos a gases corrosivos, inundações e trepidações excessivas;
f) proximidades de máquinas, bombas, reservatórios, fogões e caldeiras.
g) banheiros, cozinhas, salas e dormitórios.

2.2.1.2 Ocorrendo modificações na edificação que tornem o local da medição incompatível com os requisitos já mencionados, o consumidor deve preparar novo local para a instalação dos equipamentos de medição da Cemig.

2.2.2 ÁREA URBANA

2.2.2.1 A localização d(s) centro(s) de medição (padrão de entrada) deve ser conforme o item 1.3, página 4-1.

2.2.2.2 Nos atendimentos com proteção geral deve ser previsto um portão de acesso a, no máximo, 15 (quinze) metros dessa proteção. Desta forma, a distância máxima a ser percorrida dentro da propriedade do consumidor para acesso a essa caixa de proteção deve ser de 15 (quinze) metros a partir do passeio público.

2.2.2.3 Nos atendimentos sem proteção geral deve ser previsto um portão de acesso a, no máximo, 5 (cinco) metros da primeira caixa de medição e proteção. Desta forma, a distância máxima a ser percorrida dentro da propriedade do consumidor para acesso a essa caixa de proteção deve ser de 5 (cinco) metros a partir do passeio público.

2.2.2.4 Não é permitida a instalação do padrão de entrada em área de recuo que representa uma extensão do passeio público, exceto se a prefeitura local permitir que o padrão de entrada seja construído nesta área, ou em pavimento superior ao nível da rua.

2.2.3 ÁREA RURAL

2.2.3.1 O padrão de entrada deve ser construído fora das faixas de servidão (faixas de segurança) conforme especificado no item 3.23, página 1-6 e abaixo:

a) Não será permitido a construção do padrão de entrada junto ao poste do transformador da rede da Cemig.

b) O padrão de entrada deve ser construído fora da faixa de servidão (faixa de segurança), que é de 7,5 metros a partir da rede de distribuição da Cemig nos atendimentos através de redes de distribuição até 23,1kV.
c) O padrão de entrada deve ser construído fora da faixa de servidão (faixa de segurança), que é de 10 metros a partir da rede de distribuição da Cemig nos atendimentos através de redes de distribuição de 34,5kV.
d) Em local com linha de transmissão de energia elétrica (tensão igual ou superior a 69kV), procurar a Cemig para definição da faixa de servidão (faixa de segurança).

3. TRANSFORMADOR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

3.1 Nos atendimentos a edificações com demanda até 327kVA, a instalação dos transformadores e seus respectivos equipamentos de proteção devem atender os critérios da ND-3.1 e aos padrões da ND-2.1.

3.2 No caso das edificações com demanda superior a 327kVA as montagens eletromecânicas dos equipamentos no interior das câmaras estão detalhadas nos Desenhos 38 e 39, páginas 7-41 e 7-43.

3.3 Na estrutura de derivação da rede aérea devem ser instalados pára-raios e chaves fusíveis (em alternativa à chave primária da câmara).

3.4 No secundário do transformador subterrâneo deve ser prevista caixa estanque, com barramentos, visando a conexão dos condutores do ramal de entrada.

INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR

1. ASPECTOS GERAIS

1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.1.1 Os materiais e equipamentos constituintes do o(s) centro(s) de medição (ferragens, isoladores tipo roldana, condutores e eletrodutos do ramal de entrada, caixas para medição e de inspeção, disjuntores, e hastes e condutores de aterramento, etc.) devem ser adquiridos pelo consumidor.

1.1.2 Na aquisição de caixas para medição, proteção e derivação, de disjuntores termomagnéticos e hastes de aterramento, somente são aceitos os modelos aprovados pela Cemig e relacionados no Manual do Consumidor nº 11 ‘’Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrão de Entrada”, com atualização e edição periódica, disponíveis nas Agências de Atendimento e no endereço eletrônico www.cemig.com.br br (dentro da página acesse Atendimento depois Normas Técnicas depois PEC11).

1.1.3 Os demais materiais, apesar de não serem previamente aprovados, devem atender às especificações mínimas, indicadas nos Desenhos do Capítulo 7, sendo passíveis de fiscalização e recusa pela Cemig.

1.1.4 É recomendável que a aquisição dos materiais, bem como a construção do padrão de entrada, sejam realizados após aprovação do projeto elétrico pela Cemig para os atendimentos com demanda superior a 217kVA, visando eliminar quaisquer problemas decorrentes de eventuais modificações nos projetos elétrico e civil.

1.2 CONSTRUÇÃO DO(S) CENTRO(S) DE MEDIÇÃO

1.2.1 A instalação dos materiais que compõem o(s) centro(s) de medição , bem como as obras civis necessárias à sua construção, devem ser executadas pelos consumidores, de acordo com os requisitos estabelecidos neste Capítulo.

1.2.2 No caso das edificações de uso coletivo com demanda superior a 327kVA, todas as obras civis da câmara subterrânea e do aterramento elétrico devem ser também executados pelos consumidores.

1.2.3 o(s) centro(s) de medição construído em área de Preservação Permanente (APP) somente pode ser ligado com a apresentação de autorização do órgão ambiental.

1.2.4 As marquises não devem exceder a 60 centímetros de avanço quando da instalação de ramal de ligação aéreo.

1.2.5 As conexões dentro das caixas de medição devem ser isoladas através da aplicação de fitas auto-fusão e isolante. Opcionalmente pode ser utilizada massa para isolamento elétrico.

1.2.6 Em área rural o(s) centro(s) de medição (padrão de entrada) deve ser construído fora das faixas de servidão (faixas de segurança) conforme especificado no item 3.23, página 1-6.

1.2.7 Quando o padrão de água for instalado próximo do centro de medição deve existir uma distância mínima de 30(trinta) centímetros no sentido horizontal entre as caixas de medição localizadas nas extremidades desse centro e o padrão de água. Além disso, o padrão de água não pode ser construído na mesma direção vertical das caixas de medição.

1.3 LOCALIZAÇÃO

1.3.1 O(s) centro(s) de medição com proteção geral deve(m) ficar localizado(s) na parte interna da edificação, no pavimento ao nível da via pública, a uma distância máxima de 15(quinze) metros da divisa da via pública, ou no pavimento imediatamente inferior ou superior ao nível da via pública, em local de fácil

acesso a qualquer hora conforme os Desenhos 1, 2 e 3, páginas 7-3, 7-4 e 7-5. Desta forma, a distância máxima a ser percorrida dentro da propriedade do consumidor para acesso a esse centro de medição deve ser de 15 (quinze) metros a partir do passeio público.

1.3.2 Não é permitida a instalação do centro de medição em locais sem iluminação, sem condições de segurança e de difícil acesso, tais como:

a) escadas e rampas;
b) interiores de vitrine;
c) áreas entre prateleiras;
d) locais sujeitos a gases corrosivos, inundações e trepidações excessivas;
e) proximidades de máquinas, bombas, reservatórios, fogões e caldeiras.

1.3.3 O centro de medição com até 3 (três) caixas sem proteção geral deve ser construído na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público. Deve ser previsto um portão de acesso a, no máximo, 5 (cinco) metros desse centro de medição. Desta forma, a distância máxima a ser percorrida dentro da propriedade do consumidor para acesso a esse centro de medição deve ser de 5 (cinco) metros a partir do passeio público.

1.3.4 Ocorrendo modificações na edificação que tornem o local da medição incompatível com os requisitos já mencionados, os consumidores devem preparar novo local para a instalação dos equipamentos da Cemig.

1.3.5 Todos os consumidores devem ter acesso físico e direto ao padrão de entrada de sua unidade consumidora, limitando-se aos dispositivos de proteção. Somente as equipes da Cemig podem ter acesso aos equipamentos de medição.

1.3.6 Para atender as alturas indicadas nos desenhos do Capítulo 7 entre a caixa de medição e o piso não pode ser construído patamar no passeio público. Caso necessário, o piso no lado interno da unidade consumidora deve ser rebaixado.

1.3.7 Não é permitida a instalação do centro de medição em área de recuo que representa uma extensão do passeio público, exceto se a prefeitura local permitir que o padrão de entrada seja construído nesta área.

1.3.8 O(s) centro(s) de medição não podem ser construídos em local sujeito à trepidação ou efeito de gás corrosivo ou sobre tubulações de água ou gás.

1.4 CONSERVAÇÃO DO(S) CENTRO(S) DE MEDIÇÃO

1.4.1 Os consumidores ficam obrigados a manter em bom estado de conservação os componentes de seu centro(s) de medição,
Caso contrário, a Cemig pode vir a exigir os reparos necessários ou até mesmo a substituição dos materiais danificados.

1.4.2 Os consumidores são responsáveis pelos equipamentos de medição da Cemig instalados no(s) centro(s) de medição da edificação e responderão pelos eventuais danos a eles causados, por sua ação ou omissão.

1.4.3 O local do(s) centro(s) de medição , bem como o acesso ao mesmo, deve ser mantido limpo pelos consumidores, de modo a agilizar as leituras dos medidores pela Cemig.

1.5 ACESSO AO(S) CENTRO(S) DE MEDIÇÃO

1.5.1 Os consumidores devem permitir, em qualquer tempo, o livre acesso dos funcionários da Cemig devidamente identificados e credenciados ao centro(s) de medição e fornecer-lhes os dados e informações pertinentes ao funcionamento dos equipamentos e aparelhos.

1.5.2 Aos consumidores só é permitido acesso à alavanca de acionamento dos disjuntores termomagnéticos, para seu religamento por ocasião de possíveis desarmes.

1.5.3 Não pode ter nenhum empecilho tais como veículos, material de construção, móveis, etc, que dificulte ou impeça o acesso às medições.

2. CENTRO DE MEDIÇÃO

2.1 GERAL

2.1.1 Para as montagens com 2(dois) centros de medição, deve ter um disjuntor geral alojado em caixa de proteção geral localizada no primeiro centro de medição. Neste caso, o segundo centro de medição não terá proteção geral. O segundo centro de medição deve ser energizado a partir do primeiro centro de medição.

2.1.2 Para as montagens com mais de 2(dois) centros de medição, deve ter um disjuntor geral alojado em caixa de proteção geral tipo CM-10 ou CM-12, conforme o dimensionamento da proteção geral, localizada antes do primeiro centro de medição. Neste caso, cada centro de medição deve ter a sua proteção geral e instalada em cada centro de medição. Neste caso cada centro de medição deve ser energizado a partir da caixa CM-10 ou CM-12.

2.1.3 Quando houver apenas um centro de medição, ele deve ser convenientemente protegido por um disjuntor geral. Este disjuntor geral deve ser alojado em caixa de proteção geral localizada no centro de medição.

2.2 CENTRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA METÁLICA

2.2.1 O(s) centro(s) de medição com caixa de medição metálica deve (m) ser construído(s) conforme os Desenhos 6 a 15, páginas 7-8 a 7-17.

2.2.2 Cada centro de medição deve ter, no mínimo, 2 (duas) caixas de medição e proteção e, no máximo, 12 (doze) caixas de medição e proteção.

2.2.3 Se o penúltimo centro de medição tiver 12 (doze) caixas de medição e proteção e o último não, a quantidade de caixas de medição e proteção do penúltimo centro de medição deve ser somada à quantidade de caixas do último centro de medição e o resultado deve ser dividido de tal forma que os dois últimos centros de medição tenham a quantidade de caixas o mais parecido possível.

Exemplo: Se o penúltimo centro de medição tiver 12 (doze) caixas de medição e proteção e o último centro de medição tiver 5 (cinco), o penúltimo centro de medição deve ficar com caixas 10 (dez) caixas de medição e proteção e o último com 7 (sete) caixas.

2.2.4 A distância entre a proteção geral de todos os centros de medição e o primeiro centro de medição deve ser entre 30 e 50 centímetros. A distância entre o primeiro centro de medição e o segundo , e assim sucessivamente, deve ser entre 30 e 50 centímetros.

2.2.5 Os condutores fase, neutro e de proteção que interligam o primeiro centro de medição ao segundo, e assim por diante, devem ser cabos unipolares de cobre, isolados com PVC-70°C ou EPR-90^0 para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7288 ou dotados de cobertura externa de EPR (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7286 ou dotados de cobertura externa de XLPE (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7285 se o eletroduto que os protege for instalado no piso. Além disso, esse eletroduto deve ser concretado.

2.2.6 Os condutores fase, neutro e de proteção devem ser unipolares, de cobre, isolados com PVC-70ºC (tipo BWF) para tensões de 450/750V e atender as demais exigências da NBRNM 247-3 se o eletroduto que so protege for instalado na parede/alvenaria. Neste caso não é necessário que os condutores tenham dupla camada de isolamento.

2.2.7 Nos casos onde a proteção geral for instalada numa caixa deslocada do centro de medição pré-fabricado, são aplicáveis os critérios constantes dos itens 2.2.5 e 2.2.6, página 4-3, para os condutores entre a caixa de proteção geral e o primeiro centro de medição.

2.2.8 Os demais critérios de instalação devem ser conforme a norma Cemig ND-5.2 (Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas).

2.3 CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO COM CAIXA DE POLICARBONATO

2.3.1 O(s) centro(s) de medição pré-fabricado com caixa de policarbonato deve(m) ser montado(s) conforme os Desenhos 27 a 30, página 7-29 a 7-32 e deve(m) ser utilizado(s) em atendimento com proteção geral.

2.3.2 O centro de medição é 100% polimérico, translúcido, resistente ao ultra violeta e já vem totalmente montado e comissionado de fábrica (disjuntor, barramentos, fiação, bornes, conexões, ramal interno, etc.).

2.3.3 Deve ser utilizado somente um dos modelos aprovados pela Cemig conforme o Manual do Consumidor nº 11 (Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrão de Entrada).

2.3.4 As caixas são polifásicas para que o consumidor tenha flexibilidade para aumento de carga sem trocar a caixa do agrupamento.

2.3.5 Cada centro de medição deve ter, no mínimo, 4 (quatro) caixas de medição e proteção e, no máximo, 18 (dezoito) caixas de medição e proteção. Além disso, cada centro de medição deve ter, no máximo, 6 (seis) medições trifásicas.

2.3.6 As medições trifásicas devem ser distribuídas nas 6 (seis) caixas localizadas no sentido vertical junto da coluna formada pela caixas de proteção geral, barramentos e de derivação (energia não medida).

2.3.7 Quando no agrupamento tiver somente medições bifásicas e monofásicas, as medições bifásicas devem ficar o mais próximo possível da coluna formada pela caixas de proteção geral, barramentos e de derivação (energia não medida).

2.3.8 Se o penúltimo centro de medição tiver 18 (dezoito) caixas de medição e proteção e o último não, a quantidade de caixas de medição e proteção do penúltimo centro de medição deve ser somada à quantidade de caixas do último centro de medição e o resultado deve ser dividido de tal forma que os dois últimos centros de medição tenham a quantidade de caixas o mais parecido possível.

Exemplo: Se o penúltimo centro de medição tiver 18 (dezoito) caixas de medição e proteção e o último centro de medição tiver 5 (cinco), o penúltimo centro de medição deve ficar com caixas 12 (doze) caixas de medição e proteção e o último com 11 (onze) caixas.

2.3.9 Quando no centro de medição tiver proteção geral, essa deve ser trifásica e deve ser , no máximo, um disjuntor tripolar de 225A (para atendimento até demanda de 86kVA e condutor por fase até 150mm²).

2.3.10 A caixa de medição e proteção suporta a instalação de, no máximo, um disjuntor tripolar de 100A.

2.3.11 A caixa para proteção geral será instalada na parte inferior do quadro quando a entrada de energia for subterrânea e na parte superior quando a entrada de energia for aérea.

2.3.12 As caixas de proteção geral, barramentos e derivação devem ser instaladas na mesma coluna e de forma centralizada em relação às caixas de medição e proteção, podendo ter até 3 (três) caixas de medição e proteção por fileira horizontal de um dos lados desta coluna.

2.3.13 Quando existir apenas um centro de medição com até 12 (doze) caixas de medição e proteção, a caixa de derivação pode ser substituída por uma caixa de medição e proteção totalizando, nesse caso, 13 (treze) caixas de medição e proteção.

2.3.14 Para centro de medição com 13 (treze) ou mais caixas de medição e proteção deve ser prevista a caixa de derivação na mesma coluna vertical que as caixas de proteção geral e de barramentos.

2.3.15 Os condutores fase e neutro de cada caixa de medição serão independentes desde a caixa de barramentos conforme cada configuração.

2.3.16 Os condutores de proteção serão independentes desde a caixa de barramentos. No entanto, deve ser utilizado apenas um único condutor de proteção dimensionado para atendimento até 3 (três) caixas de medição e proteção localizadas na mesma fileira horizontal e do mesmo lado em relação à coluna composta pelas caixas de proteção geral, barramentos e derivação.

2.3.17 O quadro de medição deve ser fixado à parede através de parafuso com bucha.

2.3.18 A distância entre o piso e a parte inferior do quadro de medição, excetuando as eventuais caixas de passagem, deve ser de 40 centímetros.

2.3.19 A distância entre a proteção geral de todos os centros de medição e o primeiro centro de medição deve ser entre 30 e 50 centímetros. A distância entre o primeiro centro de medição e o segundo , e assim sucessivamente, deve ser , no máximo, 20 centímetros.

2.3.20 As caixas de medição e proteção são polifásicas, o que permite a instalação de medidor monofásico ou polifásico.

2.3.21 Os barramentos de fase e de neutro devem ser de cobre, isolados, dimensionados conforme a seguir:

a) Para proteção geral até 150A : 5/8” x 3/16”
b) Para proteção geral acima de 150A e menor ou igual a 200A : ¾” x 3/16”
c) Para proteção geral acima de 200A e menor ou igual a 225: ¾” x ¼” ou 1” x 3/16”

2.3.22 Os barramentos de fase devem ser isolados (isolamento termocontrátil) nas cores padronizadas conforme a seguir:

a) FASE A : Vermelha
b) FASE B : Branca
c) FASE C : Preto

2.3.23 O barramento de neutro deve ser isolado (isolamento termocontrátil) na cor azul.

2.3.24 Os barramentos de fase e neutro devem ser instalados somente dentro da caixa de barramentos. Esses barramentos de fase e neutro devem ser instalados no sentido vertical conforme os Desenhos 27 a 30, página 7-29 a 7-32.

2.3.25 Deve ser previsto um barramento de aterramento para a ligação dos condutores de proteção e de aterramento. Esse barramento deve ser nu e especificado conforme o item 2.3.2.1, página 4-5. Além disso, esse barramento deve ser interligado ao barramento de neutro.

2.3.26 O barramento para aterramento deve ser instalado somente dentro da caixa de passagem e deve ser instalado no sentido horizontal conforme os Desenhos 27 a 30, página 7-29 a 7-32.

2.3.27 Os barramentos de fase e de neutro devem ter comprimento máximo de 45 (quarenta e cinco) centímetros, sendo que 4 (quatro) centímetros devem ser utilizados para a conexão do condutor fase entre o disjuntor de proteção geral e o barramento.

2.3.28 Os condutores fase, neutro e de proteção de cada unidade consumidora devem sair pelo mesmo furo da caixa de medição e proteção. Nesse furo deve ser instalada uma das curvas constantes do Desenho 27, página 7-29.

2.3.29 O furo utilizado para a saída ds condutores fase, neutro e de proteção de cada unidade consumidora (energia medida) deve ser circular e ter diâmetro mínimo de 25mm e máximo de 50mm conforme cada montagem.

2.3.30 O furo utilizado para a passagem de condutores entre as caixas deve ser retangular e ter as medidas de 8 x 5 centímetros.

2.3.31 Pode ter caixa(s) de passagem (energia medida) compartilhada. Neste caso em cada furo dessa caixa utilizado para a saída dos condutores de cada unidade consumidora deve ser instalada um dos modelos de

bucha e arruela conforme o Desenho 50, página 7-55. Além disso, cada conjunto de condutores fase e neutro deve ser identificado de forma legível e indelével com anilha conforme o tipo de unidade consumidora como, por exemplo, Cond., Lj 1, Casa 1, Apto 101, etc.

2.3.32 No(s) centro(s) de medição deve ser prevista uma pingadeira conforme o corte "AA" do Desenho 14, página 7-16. Além disso, o(s) centro(s) de medição deve ser instalado de forma alinhada à alvenaria, ficando saliente apenas a tampa das caixas de medição e proteção, passagem, proteção geral e de barramentos.

2.3.33 Nos condutores fase e neutro devem ser instaladas anilhas identificando, de forma legível e indelével, cada undade consumidora.

2.3.34 Em todas as caixas do(s) centro(s) de medição devem ser instaladas, internamente e através de rebites, placas de acrílico identificando de forma legível e indelével cada unidade consumidora.

2.3.35 Os condutores fase, neutro e de proteção que interligam o primeiro centro de medição ao segundo, e assim por diante, devem ser cabos unipolares de cobre, isolados com PVC-70°C ou EPR-90^0 para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7288 ou dotados de cobertura externa de EPR (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7286 ou dotados de cobertura externa de XLPE (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7285 se o eletroduto que os protege for instalado no piso. Além disso, esse eletroduto deve ser concretado.

2.3.36 Os condutores fase, neutro e de proteção devem ser unipolares, de cobre, isolados com PVC-70ºC (tipo BWF) para tensões de 450/750V e atender as demais exigências da NBRNM 247-3 se o eletroduto que os protege for instalado na parede/alvenaria. Neste caso não é necessário que os condutores tenham dupla camada de isolamento.

2.3.37 Nos casos onde a proteção geral for instalada numa caixa deslocada do centro de medição pré-fabricado, são aplicáveis os critérios constantes dos itens 2.3.35 e 2.3.36, página 4-6, para os condutores entre a caixa de proteção geral e o primeiro centro de medição.

2.3.38 O disjuntor geral até 225A deve ser alojado em caixa de proteção geral localizada no primeiro centro de medição para as montagens com 2 (dois) centros de medição. Para disjuntor geral acima de 225A, esse disjuntor deve ser alojado em caixa de proteção geral localizada antes do primeiro centro de medição.

2.3.39 Os demais critérios de instalação devem ser conforme a norma Cemig ND-5.2 (Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas).

3. RAMAL DE ENTRADA

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Nos ramais de entrada embutidos e subterrâneos, a instalação dos condutores fase e neutro deve ser executada de modo a se constituir sempre um circuito trifásico completo no mesmo eletroduto.

3.1.2 Os comprimentos dos condutores de uma mesma fase, bem como suas conexões, devem ser idênticos, visando obter uma perfeita distribuição de corrente.

3.1.3 Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas. No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção.

3.1.4 As seções mínimas de condutores e diâmetros dos eletrodutos recomendadas para cada faixa de fornecimento, estão indicadas nas Tabelas do Capítulo 6.

3.1.5 Seções superiores podem ser requeridas visando atender aos limites de queda de tensão permitidos no Capítulo 2, item 4.2.3, página 2-3.

3.1.6 Os condutores fase devem ser identificados a partir da proteção geral através de fitas isolante ou condutores com cores diferentes, podendo ser condutores flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (inclusive o neutro) em qualquer tipo de padrão de entrada e os condutores fase podem ser de qualquer cor, exceto azul, verde ou verde/amarelo.

3.1.7 Nas extremidades dos condutores flexíveis devem ser utilizados terminais tubulares ou terminais de encapsulamento ou terminais de compressão maciço de cobre conforme especificado nos Desenhos 57 e 58, páginas 7-62 e 7-63 visando proporcionar melhor conexão.

3.1.8 Os condutores disponíveis dentro das caixas de medição e proteção que serão conectados ao medidor de energia elétrica deverão ter as suas extremidades isoladas com fita isolante.

3.2 RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO

A instalação do ramal de entrada embutido deve ser efetuada nos atendimentos dos agrupamentos e de edificações de uso coletivo através de rede de distribuição aérea com demanda igual ou menor que 95kVA, independentemente da unidade consumidora estar localizada do mesmo lado ou lado contrário da rede da Cemig.

3.2.1 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

3.2.1.1 Os serviços de instalação do ramal de entrada embutido devem ser executados pelo consumidor.

3.2.1.2 O consumidor deve informar-se previamente na Cemig, antes da execução do ramal, se há previsão de modificações na rede no local da ligação.

3.2.1.3 O eletroduto do ramal de entrada deve ser totalmente visível até a caixa de medição e/ou proteção geral, por ocasião da vistoria do padrão, sendo necessário que todo o contorno (perímetro) do mesmo fique acessível. Opcionalmente, esse eletroduto pode ser do tipo transparente, mas deve ter as características constantes do Desenho 61, página 7-66.

3.2.2 REQUISITOS PARA OS CONDUTORES

3.2.2.1 Os condutores fase e neutro devem ser unipolares, de cobre, isolados com PVC-70ºC (tipo BWF) para tensões de 450/750V e atender as demais exigências da NBRNM 247-3.

3.2.2.2 Os condutores fase devem ter identificadores no pingadouro (após o ponto de entrega) correspondentes às identificações das caixas de medição (Lj 1, Casa 1, Apto 101, etc.) para atendimento com até 3(três) unidades consumidoras monofásicas, podendo ser condutores flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (inclusive o neutro) em qualquer tipo de padrão de entrada. Os condutores fase podem ser de qualquer cor, exceto azul, verde ou verde/amarelo. Os identificadores devem ser em material isolante e as identificações devem ser legível e indelével.

3.2.2.3 Os condutores do ramal de entrada devem ter comprimentos suficientes para permitir conexões com os condutores do ramal de ligação e com os equipamentos de medição e proteção. Deste modo, devem ser deixadas as seguintes pontas em cada condutor:

a) após a saída da curva 45° ou cabeçote (para confecção do pingadouro): 0,60m;
b) dentro da caixa para medição, nas ligações a 2 fios: 0,80m;
c) dentro da caixa para medição direta, nas ligações a 3 e 4 fios: 1,20m;
d) dentro da caixa para medição indireta, nas ligações a 3 e 4 fios: 1,20m;

3.2.2.4 O condutor neutro deve ser perfeitamente identificado através da cor azul (de fábrica) de sua isolação.

3.2.2.5 O condutor de proteção deve ser perfeitamente identificado através da cor verde ou verde/amarelo de sua isolação. Este condutor deve ser levado juntamente com os condutores fase e neutro (energia medida) até o quadro de distribuição interna dos circuitos elétricos da unidade consumidora ou até à caixa de passagem, se houver, localizada junto das caixas de medição e proteção.

3.2.2.6 No caso dos padrões com caixa com leitura pela via pública (CM-13, CM-14 e CM3 LVP), o condutor neutro deve ser flexível classe 5 ou 6 de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou NBR 7285 entre o pingadouro (ponto de entrega) e o medidor de energia elétrica. Opcionalmente nesses atendimentos os condutores fase também podem ser flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou NBR 7285.

3.2.2.7 As seções mínimas, recomendadas para cada faixa de fornecimento, estão indicadas nas Tabelas 1 a 5, páginas 6-2 a 6-7.

3.2.2.8 Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas. No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção.

3.2.2.9 O condutor fase deve ser perfeitamente identificado, através de qualquer cor (de fábrica) de sua isolação, exceto as cores azul e verde ou verde/amarelo.

3.2.2.10 Opcionalmente todos os condutores dos padrões de entrada com caixa com leitura pela via pública (CM-13, CM-14 e CM3-LVP) ou com caixa convencional (CM-1, CM-2 e CM-3) podem ser flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com a NBRNM 280.

3.2.2.11 Não é necessária a instalação do condutor de proteção para a unidade consumidora tipo F entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. Para esta unidade consumidora deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem conforme a Tabela 5, página 6-6 e entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4 deve ter o condutor de proteção de 10mm² conforme o Desenho 34, página 7-36.

3.2.3 REQUISITOS PARA OS ELETRODUTOS

3.2.3.1 O(s) eletroduto(s) do ramal de entrada embutido deve(m) ser de PVC rígido , com as características técnicas indicadas no Desenho 61, página 7-66.

3.2.3.2 Os eletrodutos devem ser firmemente fixados às caixas de proteção geral, QDG, medição e de passagem através de bucha, porca-arruela e fitas veda-rosca.

3.2.3.3 Os eletrodutos podem ser fixados ao poste ou pontalete por meio de fitas ou braçadeiras metálicas em alternativa às amarrações com arame de aço galvanizado 12 BWG (diâmetro 2,76mm), observando-se que as identificações dos eletrodutos não fiquem encobertas e conforme o Desenho 70, página 7-75.

2.2.3.4 Os diâmetros nominais recomendados para cada faixa de fornecimento estão indicadas nas Tabelas 1 a 5, páginas 6-2 a 6-7.

2.2.3.5 Nas junções entre eletrodutos utilizar luvas e aplicar fita veda rosca.

3.3 RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

A instalação do ramal de entrada subterrâneo deve ser efetuada somente nos atendimentos através de rede de distribuição subterrânea e nos atendimentos através de rede de distribuição aérea para uma demanda maior que 95kVA. Excepcionalmente, somente no atendimento previsto na Situação C, Anexo B-3, o ramal de entrada deve ser parcialmente subterrâneo mesmo para os casos com demanda até 95kVA.

3.3.1 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

3.3.1.1 Os serviços de instalação do ramal de entrada subterrâneo devem ser executados pelo consumidor, respeitando as legislações municipais e assumindo toda a responsabilidade pelos serviços executados no passeio público.

3.3.1.2 No caso do ramal de entrada e prumadas, constituídos por vários condutores por fase, os seguintes cuidados devem ser tomados visando assegurar perfeita distribuição de corrente dos condutores:

a) assegurar comprimentos iguais para os condutores;
b) utilizar mesmo tipo de conectores, aplicando-se o mesmo torque para as conexões de aperto;

3.3.1.3 Devem ser instaladas faixas de advertência de acordo com o Desenho 50, página 7-55.

3.3.1.4 O consumidor deve informar-se previamente na Cemig, antes da execução do ramal, se há previsão de modificações na rede no local da ligação.

2.3.1.5 Na instalação do ramal de entrada subterrâneo é exigido que seus condutores:

a) não cortem terrenos de terceiros;
b) não sejam enterrados diretamente no solo;
c) não apresentem emendas dentro de dutos.

3.3.2 REQUISITOS PARA OS CONDUTORES

3.3.2.1 Os condutores fase e neutro do ramal de entrada subterrâneo devem ser cabos unipolares de cobre, isolados com PVC-70°C ou EPR-90^0 para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7288 ou dotados de cobertura externa de EPR (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7286 ou dotados de cobertura externa de XLPE (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7285.

3.3.2.2 O condutor neutro deve ser perfeitamente identificado, através da cor azul (de fábrica) de sua isolação.

3.3.2.3 O ramal de entrada subterrâneo deve ser tal que a distância entre a proteção geral e o ponto de entrega situado no limite da propriedade particular com o passeio público não seja superior a 15m.

3.3.2.5 O condutor fase deve ser perfeitamente identificado, através de qualquer cor (de fábrica) de sua isolação, exceto as cores azul e verde ou verde/amarelo.

3.3.2.6 O condutor de proteção deve ser perfeitamente identificado, através da cor verde ou verde/amarelo (de fábrica) de sua isolação.

3.3.2.7 Opcionalmente, no caso dos padrões com caixa convencional (CM-1, CM-2 e CM-3) os condutores fase do ramal de entrada podem ser flexíveis classe 5 ou 6, isolados com PVC-70ºC para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7288 ou dotados de cobertura externa de EPR (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7286 ou dotados de cobertura externa de XLPE (condutores isolados com camada dupla) e atender as demais exigências da NBR 7285.

3.3.2.8 Os condutores do ramal de entrada subterrâneo devem ter comprimento suficiente para permitir suas conexões com os condutores do ramal de ligação da Cemig. Deste modo, devem ser deixadas sobras de 1,00m em cada condutor, dentro da caixa de inspeção/passagem localizada na divisa da propriedade do consumidor com o passeio público (ponto de entrega), para conexão ao ramal de ligação.

3.3.2.9 No interior das caixas para medição devem ser deixadas as pontas exigidas no Capítulo 4, item 3.2.2.2, página 4-7.

3.3.2.10 As seções mínimas dos condutores do ramal de entrada subterrâneo devem ser aquelas indicadas na Tabela 1B, página 6-3.

3.3.2.11 No caso dos padrões com caixa com leitura pela via pública (CM-13, CM-14 e CM3 LVP), os condutores que ligam o disjuntor ao medidor, os condutores instalados entre o medidor e a conexão com os condutores do ramal interno (localizada em caixa de passagem com energia medida ou QDC) devem ser condutores flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com a NBRNM 280.

3.3.2.12 No caso dos padrões com caixa com leitura pela via pública (CM-13, CM-14 e CM3 LVP), o condutor neutro deve ser flexível classe 5 ou 6 de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou NBR 7285 entre a caixa de inspeção/passagem localizada na divisa da propriedade do consumidor com o passeio público (ponto de entrega) ou entre a bucha primária do transformador da Cemig para atendimento com câmara (ponto de entrega) e o medidor de energia elétrica e entre o medidor e a conexão com os condutores do ramal interno (localizada em caixa de passagem com energia medida ou QDC. Opcionalmente nesses atendimentos os condutores fase também podem ser flexíveis classe 5 ou 6 de acordo com a NBR 7288 ou NBR 7286 ou NBR 7285.

3.3.2.13 Quando o ramal de entrada for constituído por mais de um condutor por fase, deve ser distribuído nos eletrodutos de tal forma que em cada eletroduto passe um circuito trifásico completo (fases A, B, C e neutro).

3.3.3 REQUISITOS PARA OS ELETRODUTOS

3.3.3.1 Os condutores do ramal de entrada subterrâneo devem ser fisicamente protegidos desde a caixa de passagem localizada na divisa da propriedade particular com o passeio público (ponto de entrega) até a caixa de medição e/ou proteção por eletroduto de PVC rígido conforme as características constantes do Desenho 61, página 7-66 ou eletroduto de aço por imersão a quente popularmente conhecido como “eletroduto pesado” conforme as características constantes da NBR 5598 ou NBR 5597 e do Desenho 63, página 7-68.

3.3.3.2 Os diâmetros nominais dos eletrodutos para cada faixa de fornecimento estão indicados na Tabela 1B, página 6-3.

4. ALIMENTADORES E RAMAIS DE DERIVAÇÃO

4.1 Os condutores e eletrodutos nos trechos embutidos e subterrâneos devem atender às mesmas prescrições de instalação requeridas para o ramal de entrada.

4.2 Os alimentadores (prumadas) principais devem ser dimensionados a partir das demandas indicadas nas Tabelas do Capítulo 6, compatibilizando-se as quedas de tensão em cada trecho com os limites máximos admissíveis.

4.3 A demanda de cada alimentador (prumada) deve ser limitada a 114kVA. Cada alimentador (prumada) deve ter a sua proteção específica.

4.4 Para o atendimento a dois ou mais blocos localizados na mesma área, além da proteção geral para todos os blocos, cada bloco deve ter a sua proteção geral. As demais condições constantes deste item para a montagem dos alimentadores e ramais de derivação devem ser contempladas. Nestes atendimentos a entrada deve ser única e haverá o condomínio geral para alimentar as cargas entre blocos e cada bloco terá o seu condomínio individual.

4.5 Os ramais de derivação devem ser dimensionados pelas Tabelas 3, 4, 5 e 6, páginas 6-5 a 6-8, em função do tipo de fornecimento de cada unidade consumidora.

4.6 Os condutores dos alimentadores secundários devem ser contínuos entre o alimentador principal e a última caixa de medição e proteção a ser energizada através desses condutores.

4.7 Os condutores do ramal de entrada devem ser contínuos até a última caixa de medição e proteção nos agrupamentos sem proteção geral.

4.8 Nos atendimentos sem proteção geral os condutores fase e neutro devem ser contínuos até a última caixa de medição e proteção. Ao longo desses condutores devem ser feitas as derivações para as outras caixas de medição e proteção.

4.9 Para a derivação de prumadas ou circuitos deve ser utilizado um dos conectores indicados no Desenho 59, página 7-64.

4.10 Opcionalmente, pode ser utilizado outro tipo de conector que permite a conferência de aperto bem como auxilie na sustentação eletromecânica dos circuitos das prumadas.

5. RAMAL INTERNO DA UNIDADE CONSUMIDORA

5.1 O dimensionamento, a especificação e construção do ramal interno e das instalações elétricas internas da unidade consumidora devem atender às prescrições da NBR 5410.

5.2 O ramal interno deve apresentar, no mínimo, as características técnicas do ramal de entrada até os seguintes pontos:

a) pingadouro, no caso de saídas aéreas;
b) primeira caixa de passagem (energia medida), no caso de saídas subterrâneas ou embutidas;
c) Quadro de distribuição de circuitos, no caso da não existência de caixa de passagem (energia medida).

5.3 Opcionalmente, o ramal interno (energia medida) pode ser construído com barramentos blindados (bus way) conforme as seguintes condições:

a) o bus way deve ser provido de cabo ou barra para condutor de proteção;
b) em caso de montagem externa à edificação, o bus way deve ter grau de proteção IP-53;
c) o bus way pode ser de cobre ou de alumínio;
d) deve ser considerada na memória de cálculo a queda de tensão para os andares.

6. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

6.1 PROTEÇÃO GERAL

6.1.1 Os padrões de entrada das edificações de uso coletivo, exceto aqueles constantes das Tabelas 7A, 7B e 8, páginas 6-10, 6-11 e 6-12, devem possuir dispositivos de proteção geral contra sobrecorrente, a fim de limitar e interromper o fornecimento de energia, bem como proporcionar proteção à rede da Cemig contra eventuais defeitos no ramal de entrada e nos alimentadores principais.

6.1.2 A proteção geral deve ser efetuada através de disjuntor termomagnético tripolar para os atendimentos através de rede secundária trifásica ou bipolar para os atendimentos através de rede secundária bifásica (rede primária monofásica).
Os condutores do ramal de entrada devem ser conectados sempre nos bornes superiores destes dispositivos nos atendimentos até demanda de 217kVA, inclusive. Para demandas maiores que 217kVA, quando for impraticável, a entrada nos mesmos pode ser executada pela parte inferior.

6.1.3 Nos circuitos com demanda superior a 114kVA, a proteção geral pode ser constituída por um único disjuntor em alternativa ao conjunto de disjuntores indicados na Tabela 1B, página 6-3 (um por circuito de condutores do ramal).

Neste caso, a capacidade do dispositivo de proteção deve ser , no mínimo, igual à somatória das capacidades individuais dos dispositivos que compõem o conjunto.

6.1.4 Os disjuntores termomagnéticos devem corresponder a um dos tipos aprovados pela Cemig (ver Manual do Consumidor nº 11 – ("Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada") e ter as seguintes capacidades mínimas em curto circuito):

a) fornecimentos até 181kVA: 10kA/220V
b) fornecimentos de 181,1 até 327kVA: 15kA/220V
c) fornecimentos acima de 327kVA: 35kA/220V

6.1.5 A substituição dos disjuntores deve ser sempre efetuada pela Cemig, sendo a aquisição do material de responsabilidade dos consumidores.

6.1.6 No caso de opção por disjuntores com elementos térmicos e/ou magnéticos ajustáveis, os projetistas devem ajustá-los de acordo com as características da carga e dos demais dispositivos de proteção, visando assegurar atuação coordenada entre eles.

6.2 PROTEÇÃO INDIVIDUAL DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

6.2.1 Em todos os fornecimentos às unidades consumidoras, a proteção deve ser efetuada através de disjuntores termomagnéticos, localizados eletricamente antes da medição, exceto para as unidades consumidoras irrigantes (ver Desenhos 35 e 36, páginas 7-37 e 7-38), com os ramais de derivação conectados sempre em seus bornes superiores.

6.2.2 A substituição dos disjuntores termomagnéticos deve ser sempre efetuada pela Cemig.

6.2.3 Os disjuntores termomagnéticos dos padrões de entrada devem atender às seguintes condições:

a) corresponder a um dos tipos aprovados pela Cemig e relacionados no respectivo "Manual do consumidor n° 11;
b) nos fornecimentos tipo A é obrigatória a utilização de disjuntores monopolares;
c) nos fornecimentos tipo B é obrigatória a utilização de disjuntores bipolares;
d) nos fornecimentos tipo C e F é obrigatória a utilização de disjuntores tripolares;
e) ter capacidade de interrupção mínima em curto-circuito, de 5kA em 127V (monopolares, bipolares e tripolares até 100A) e 10kA em 220V (bipolares e tripolares acima de 120A).

Obs.: Para os padrões de entrada que já estiverem ligados e o consumidor solicitar alteração no fornecimento de energia elétrica, o disjuntor deve ser trocado pelo disjuntor compatível com o novo fornecimento de energia elétrica.

6.2.4 É necessário que o projetista faça previsão de instalação de quadro de distribuição de circuitos, a partir do ramal interno, de acordo com as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , visando a alimentação de cargas de forma independente e/ou distribuídas entre as fases. As proteções dos diversos circuitos devem, entretanto, possuir capacidade inferior a da proteção localizada junto à medição, para atender os critério de coordenação e seletividade da proteção.

6.3 PROTEÇÃO E PARTIDA DE MOTORES

6.3.1 Os dispositivos de partida, apresentados pela Tabela 17, página 6-21, devem ser escolhidos pelo projetista em função das características dos conjugados de partida solicitados pelas cargas (que devem ser sempre inferiores aos proporcionados pela utilização dos dispositivos).

6.3.2 Os dispositivos de partida devem ser dotados de sensores que os desliguem na eventual falta de tensão, em pelo menos uma fase.

6.3.3 Independentemente do tipo de partida, é recomendável que os consumidores instalem dispositivos de proteção contra falta de fase na ligação de seus motores. A Cemig, portanto, não se responsabilizará pelos danos causados pela falta de fase(s).

7. ATERRAMENTO

7.1 Sistemas de Aterramento

7.1.1 O neutro do ramal de entrada deve ser sempre aterrado junto ao padrão de entrada.

7.1.2 O número de eletrodos definido para cada tipo de fornecimento está indicado nas Tabelas 1 a 5, páginas 6-2 a 6-7.

7.1.3 A caixa para medição deve ser aterrada pelo condutor apropriado de aterramento. Quando este for cabo, utilizar terminal para aterramento conforme Desenho 59, página 7-64; o condutor de aterramento deve ficar exposto para inspeção quando do pedido de ligação.

7.1.4 Nos padrões pré-fabricados em aço zincado é dispensável a utilização do eletrodo de aterramento, sendo o aterramento do neutro efetuado pelo próprio poste.

7.1.5 As malhas de aterramento devem ser executadas, considerando o seguinte critério:

7.1.5.1 Edificações de uso coletivo

7**.1.5.1.1** Edificações com demanda até 327kVA

3 eletrodos, espaçados de, no mínimo, 2,4m e interligados por condutor de cobre nu 16mm², desde que a resistência de aterramento não seja superior a 10 ohms (medida em qualquer época do ano). Caso seja necessário, instalar outros eletrodos, interligados à malha, até a obtenção do valor de resistência de aterramento especificado, sendo aceitável as alternativas de instalação previstas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

7**.1.5.1.2** Edificações com demanda superior a 327kVA

4 eletrodos, instalados conforme o Desenho 69, página 7-74 e interligados por condutor de cobre nu 35mm², desde que a resistência de aterramento não seja superior a 10 ohms (medida em qualquer época do ano). Caso seja necessário, instalar outros eletrodos, interligados à malha, até a obtenção.
do valor de resistência de aterramento especificado, sendo aceitável as alternativas de instalação previstas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

7**.1.5.2** Agrupamentos

deve ser previsto número de eletrodos igual ao número de unidades consumidoras do agrupamento – para agrupamentos com até 3 unidades - espaçados de, no mínimo, 2,4m e interligados por condutor de cobre nu de 16mm².
Para agrupamentos com mais de 3 unidades, utilizar o critério acima, válido para edificações de uso coletivo.

7.2 CONDUTOR DE ATERRAMENTO

7.2.1 O condutor de aterramento, que interliga o neutro ao(s) eletrodo(s) de aterramento (ou haste de aterramento), através do conector de aterramento da caixa de medição, deve ser isento de emendas e de qualquer dispositivo que possa causar seu seccionamento.

7.2.2 O condutor de aterramento deve ser de cobre nu, rígido e ficar exposto para inspeção quando do pedido da ligação. Esse condutor deve ser contínuo (sem emendas) desde a conexão na caixa de medição e/ou proteção até o último eletrodo de aterramento, com a conexão do aterramento efetuada no interior da caixa de medição e proteção ou de proteção geral.

7.2.3 Opcionalmente, o condutor de aterramento pode ser protegido por eletroduto de PVC rígido, antichama, diâmetro 20mm (1/2”), quando o condutor de aterramento for acessível pelo passeio público.

7.3 CONDUTOR DE PROTEÇÃO

7.3.1 Todas as caixas de medição, proteção, derivação, bem como os QDG, devem ser aterrados através de condutores de proteção de cobre isolados com PVC na cor verde ou verde-amarelo de fábrica, com as seções indicadas nas Tabelas 1 a 8, páginas 6-2 a 6-12.
Estes condutores devem ser levados juntamente com os condutores fase e neutro (energia medida) até a caixa de passagem localizada junto das caixas de medição e proteção ou até o quadro de distribuição de circuitos (QDC) instalado internamente à unidade consumidora.

7.4 ELETRODO DE ATERRAMENTO

7.4.1 Como eletrodo de aterramento deve ser utilizado o seguinte material, cujas características dimensionais estão indicadas no Desenho 69, página 7-74, desde que constantes do Manual do Consumidor n° 11 (Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada):

a) hastes cantoneiras de aço zincado, por imersão a quente, aprovadas pela Cemig.

7.4.2 O eletrodo de aterramento deve ser cravado deixando sua extremidade superior (incluindo conector) acessível à inspeção pela Cemig, dentro de uma caixa localizada na propriedade do consumidor ou no passeio público conforme o Desenho 69, página 7-74, com o topo do eletrodo situado abaixo da linha de afloramento.
Opcionalmente pode ser utilizado um tubo de PVC rígido de 300mm em substituição à caixa no terreno.
Esta caixa deve ser revestida com argamassa e protegida por tampa de concreto ou ferro fundido.No caso de caixa no passeio publico, deve ser utilizado somente tampa de ferro fundido.
O primeiro eletrodo de aterramento deve ser cravado, no máximo, a 40 centímetros do padrão de entrada.

7.4.3 A caixa de aterramento deve ser revestida com argamassa e protegida por tampa de concreto ou ferro fundido. No caso de caixa no passeio público, deve ser utilizado somente tampa de ferro fundido.

7.4.4 O primeiro eletrodo de aterramento deve ser cravado, no máximo, a 40 centímetros do padrão de entrada.

7.4.5 A conexão do condutor de aterramento ao eletrodo deve ser feita através dos conectores existentes no corpo das hastes (conforme indicado no Desenho 69, página 7-74), sendo admissível conexões exotérmicas como alternativa.

7.4.6 Os padrões pré-fabricados em aço cujos postes são zincados por imersão a quente, não necessitam de haste de aterramento, pois o próprio poste funciona como um eletrodo de aterramento.

8. CAIXAS PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

8.1 As caixas para instalação dos equipamentos de medição e proteção bem como as caixas de derivação devem corresponder a um dos modelos relacionados no Manual do Consumidor nº 11 – “Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada”. Caso se utilize barramentos, consultar Tabela 22, página 6-25.

8.2 Os furos das caixas para instalação de eletrodutos, não utilizados, devem ser mantidos fechados.
Nos padrões com eletrodutos de diâmetros inferiores aos dos furos da caixa, é obrigatório o uso de luvas de redução de PVC, Alumínio ou aço conforme o Desenho 56, página 7-61. É vetado o uso de dispositivos tipos “arruela” e/ou redução de PVC para rede hidráulica ou outro tipo de redução não padronizada pela Cemig. Essas luvas devem ficar expostas tanto na parte interna quanto na parte externa da caixa para inspeção quando do pedido de ligação.

8.3 As caixas de medição devem ser marcadas de modo a identificá-las com as respectivas unidades consumidoras como, por exemplo, COND. (condomínio), LJ1 (loja 1), CASA 1, APTO 101 (apartamento 101), etc.
Esta marcação deve ser feita na tampa da caixa e internamente na lateral da caixa, à direita do medidor (para o observador), de forma legível e indelével.

8.4 As caixas de derivação/passagem devem ser marcadas como, por exemplo, CAIXA PASSAGEM..
Esta marcação deve ser feita na tampa da caixa e internamente na lateral da caixa, de forma legível e indelével.

8.5 Nos atendimentos onde terá proteção geral por bloco/prédio/torre, as caixas de proteção geral devem ser identificadas, por exemplo, de uma das seguintes formas:

GERAL BLOCO 1;
GERAL BLOCO A;
GERAL BLOCO “NOME DO BLOCO”;
GERAL TORRE “NOME OU NÚMERO DA TORRE”;
GERAL PREDIO “NOME OU NÚMERO DO PREDIO”, etc.

Portanto, na caixa de proteção geral de cada bloco/prédio/torre deve ter também a identificação do bloco/prédio/torre que ela protege.
Esta marcação deve ser feita na tampa da caixa e internamente na lateral da caixa, de forma legível e indelével.

8.6 Para as caixas com leitura pela via pública (CM-13, CM-14 e CM3-LVP), as identificações devem ser externamente no centro da tampa da caixa e internamente na lateral da caixa à direita do medidor (olhando a caixa de frente de dentro da unidade consumidora). No muro ou mureta deve constar pelo lado do passeio público a numeração da edificação e a identificação das caixas.

8.7 Todas as caixas de derivação, bem como os QDG, a exemplo das caixas de medição, devem ser lacradas pela Cemig.
Na instalação das proteções geral e/ou das prumadas devem ser utilizadas tantas caixas modulares (CM-10 e CM-11) quanto necessárias, justapostas e com os barramentos interligados ou um quadro tipo CM-12 de dimensões adequadas (as dimensões mínimas se encontram no Desenho 19, página 7-21).

8.8 A entrada nas caixas deve ser pelo lado de instalação do disjuntor.

8.9 Não é permitida a execução de furos adicionais e o alargamento dos orifícios existentes para instalação de eletrodutos nem o uso de ferramentas que danificam a proteção existente nas caixas para medição, proteção e derivação do tipo CM-1, CM-2, CM-3, CM-4, CM-6, CM-7, CM-8, CM-13, CM-14 CM-16, CM-17. Quanto às caixas CM-9, CM-10, CM-11, CM-12 e CM-18 ver notas dos Desenhos 19 e 21, páginas 7-21 e 7-23. E se no momento da inspeção detectar o alargamento dos furos, o consumidor deve trocar a caixa.

8.10 Opcionalmente, o consumidor pode construir caixa de passagem (energia medida) logo após a caixa de medição e proteção. Neste caso cada unidade consumidora deve ter a sua caixa de passagem, não sendo admitida uma caixa de passagem (energia medida) para todas as unidades consumidoras, exceto para o agrupamento pré-fabricado em policarbonato onde pode ter apenas uma caixa de passagem para energia medida. Neste caso os condutores (energia medida) devem ser identificados conforme cada unidade consumidora.

8.11 As caixas de policarbonato têm parafuso para aterramento, mesmo sendo isolantes. A conexão de equalização unindo o condutor de aterramento, o neutro e o condutor de proteção deve ser feita na primeira caixa que recebe o ramal de entrada.

8.12 As caixas instaladas em local sujeito à umidade devem ter os seus furos providos de massa de calafetar.

9. CAIXAS DE INSPEÇÃO

9.1 GERAL

9.1.1 As caixas de inspeção devem ser construídas somente no passeio público, obedecendo às seguintes condições mínimas:

a) serem confeccionadas em concreto premoldado, em concreto armado ou em alvenaria, com tampa e aro de ferro fundido conforme os Desenhos 64 e 65, páginas 7-69 e 7-70;
b) serem do tipo ZC para os fornecimentos com demanda maior ou igual a 95,1kVA e menor ou igual a 327kVA;
c) não serem instaladas em locais sujeito a passagem de veículos (exceto garagem).

9.1.2 Em terrenos inclinados, a caixa deve ser instalada de forma que sua tampa fique alinhada com o nível do passeio.

9.1.3 As caixas de inspeção devem ser destinadas exclusivamente para a passagem dos condutores do ramal de ligação ou de entrada subterrâneo, sendo vetada sua utilização para passagem de cabos telefônicos e sinalização.

9.2 LOCALIZAÇÃO

9.2.1 NOS ATENDIMENTOS EM ÁREA URBANA

9.2.1.1 Deve ser prevista caixa de inspeção no seguinte ponto conforme o Desenho 37, página 7-39:

a) No passeio público junto à divisa da propriedade do consumidor (ponto de entrega), nos fornecimentos com demanda superior a 95kVA.

9.2.1.2 No caso de ramal de ligação subterrâneo, a construção e a manutenção da caixa de inspeção no passeio público junto à divisa da propriedade particular é responsabilidade do consumidor.

9.2.2 NOS ATENDIMENTOS EM ÁREA RURAL COM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO

9.2.2.1 Deve ser prevista caixa de inspeção nos seguintes pontos:

a) junto ao poste da rede de distribuição da Cemig;
b) junto ao padrão de entrada do consumidor.

9.2.2.2 No caso de ramal de ligação subterrâneo, a construção e a manutenção da caixa de inspeção junto do padrão de entrada é responsabilidade do consumidor.

9.2.2.3 Para os atendimentos previstos neste item, o transformador é instalado dentro da propriedade rural do consumidor e atende a apenas uma unidade consumidora de uso individual.

10. CÂMARA

10.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

10.1.1 A câmara subterrânea deve ser embutida na propriedade do consumidor, adjacente à divisa da edificação com a via pública e completamente independente da estrutura do prédio.

10.1.2 Deve ser localizada, preferencialmente, no primeiro sub-solo da edificação, podendo, também, ser construída no nível da via pública (térreo), por opção do interessado. Havendo impedimento legal ou técnico (caso de edificações já existentes) para construção da câmara nas áreas mencionadas, o interessado deve fazer consulta preliminar à Cemig para , de comum acordo, ser efetuada uma nova localização.

10.1.3 O acesso para entrada de equipamento e pessoal da Cemig à câmara será sempre pelo passeio da via pública, através de um tampão de ferro fundido removível (para o pessoal) e lajes de concreto armado, premoldadas, modulares, também removíveis (para entrada de equipamento).

10.2 SISTEMA DE VENTILAÇÃO

10.2.1 O sistema de ventilação será, preferencialmente, o de aeração natural para o exterior através de janelas instaladas nas paredes das câmaras. Nos casos em que for impraticável o emprego de ventilação natural, o consumidor deve prover um sistema de ventilação forçada equivalente.

10.2.2 A área mínima de ventilação natural das câmaras corresponde a 1,0m² para cada 500kVA de potência instalada.
A metade da área total da abertura necessária para ventilação natural deve corresponder a uma ou mais janelas próximas ao piso e a outra metade a uma ou mais janelas próximas ao teto, ou ainda, toda área requerida a uma ou mais janelas próximas ao teto.

10.2.3 Caso seja necessário um sistema de ventilação forçada, devem ser atendidas as seguintes condições:

a) ventilação por insuflamento de ventilador centrífugo (de simples ou dupla aspiração) que resulte em uma vazão de ar de, no mínimo, 2.500m³/h para cada 500kVA de potência instalada;
b) deve ser prevista uma tubulação de mesma dimensão da de insuflamento de ar;
c) os dutos de saída e entrada de ar devem ser de forma a não permitir a entrada de poeira, água, detritos e animais;
d) a alimentação, operação, manutenção e proteção do sistema de ventilação serão responsabilidade do consumidor e devem independer totalmente da estrutura da câmara.

10.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

10.3.1 As paredes e teto da câmara deve ser construídos em concreto armado, com espessura de 20cm, de forma a suportar pressões mínimas 6kPa (600kgf/m²).

10.3.2 O piso da câmara deve ser projetado para suportar uma carga mínima de 3.000kgf/m².

10.3.3 O pé direito não pode ser inferior a 3,0m e, quando existirem vigas no teto, será admitida uma altura mínima de 2,5m, medida sob a face inferior da viga.

10.3.4 A câmara não pode ter porta que se comunique com o interior da edificação. Em caso de absoluta necessidade, e com concordância da Cemig, havendo portas, estas devem ser construídas de materiais a prova de fogo e explosão e possuir soleiras com um mínimo de 40cm de altura.

10.3.5 A câmara deve ser estanque, não devendo permitir a entrada de águas pluviais, detritos ou quaisquer outros materiais para o interior da mesma. Caso haja a possibilidade de inundação pela parte interna da edificação, deve ser previsto pelo consumidor, às suas expensas, um sistema de drenagem automático, a partir do poço de drenagem. Deve ser utilizada bomba do tipo submersível com vazão mínima de 40m³/h para Câmara Módulo I e 80m³/h para Câmara Módulo II. A conexão da bomba à tubulação fixa que levará a água drenada para o sistema de captação pluvial da via pública deve ser flexível (de tal forma a não transmitir vibrações para a tubulação fixa). A alimentação, operação, manutenção e proteção deste sistema serão responsabilidade do consumidor.

10.3.6 A câmara deve ser provida pelo consumidor, de uma malha de terra, de acordo com o projeto específico de cada módulo conforme os Desenhos 38 a 45, páginas 7-41 a 7-50.

10.3.7 Todos os equipamentos e materiais nelas instalados serão do tipo submersível. Opcionalmente, pode ser instalado transformador a seco (isolamento em epóxi) em locais onde a câmara ou térreo não estão sujeitos à inundação.

10.4 DIMENSÕES E FORMATOS

10.4.1 As dimensões das câmaras variam em função da demanda da edificação. O projeto da câmara é modular, sendo que cada módulo deve ser utilizado de acordo com as seguintes situações:

a) Módulo I - para demandas situadas entre 327 e 750kVA;
b) Módulo II - para demandas acima de 750kVA.

10.4.2 Formato, a área e demais características construtivas das câmaras estão especificados nos Desenhos 38 a 48, páginas 7-41 a 7-53.

10.4.3 O piso deve ter uma inclinação de 1% e, no ponto de menor altura, deve ser previsto um poço de 60x60x80cm para eventual instalação de bomba; nas paredes devem ser previstos ganchos ou olhais para facilitar a movimentação dos equipamentos.

10.4.4 As montagens eletromecânicas das câmaras estão indicadas nos Desenhos 38 e 39, páginas 7-41 e 7-43.

11. POSTES E PONTALETES

11.1 GERAL

11.1.1 Os postes e pontaletes devem ser utilizados nos fornecimentos às edificações de uso coletivo e agrupamentos, atendidos por ramal aéreo, sempre que:

a) for necessário elevar a altura do ramal de ligação em relação ao solo, visando atender os valores estabelecidos no Capítulo 3, item 1.2 , página 3-1;
b) for necessário desviar o ramal de ligação de terreno de terceiros ou qualquer obstáculo.

11.1.2 O lado do poste contendo a identificação do fabricante deve ser totalmente visível até o solo, por ocasião da vistoria do padrão, não sendo necessário que todo o contorno (perímetro) do mesmo fique acessível. Somente após a ligação, o poste pode ser recoberto visando a reconstituição do muro ou mureta.

11.1.3 Nas situações onde houver desnível entre a posteação da rede e o local para instalação do padrão pode ser necessário a utilização de postes com características superiores (altura e resistência mecânica) dos especificados para cada tipo de ligação.

11.1.4 Os postes de padrão de entrada podem ser utilizados para instalação de ramais telefônicos, desde que:

a) a distância mínima entre o ponto mais baixo do ramal de ligação aéreo ou do ramal interno aéreo do consumidor e o ponto de ancoragem do cabo telefônico seja de 0,5m;
b) seja instalado eletroduto próprio para o cabo telefônico de modo a separá-lo dos condutores de energia;
c) seja feita consulta prévia à concessionária de telefonia.

11.1.5 Todos os postes devem ser engastados em base concretada.

11.2 POSTE E PONTALETE DE AÇO

11.2.1 Os postes e pontaletes devem ser utilizados de acordo com as Tabelas do Capítulo 6 quando for área urbana. Quando for área rural somente pode ser utilizado o poste indicado para o lado oposto da rede.

11.2.2 Os detalhes construtivos estão indicados no Desenho 68, página 7-73.

11.2.3 Não são permitidas emendas nos postes e pontaletes de aço.

11.2.4 Os pontaletes somente devem ser utilizados quando engastados em laje , viga ou coluna de concreto do corpo principal da edificação.

11.2.5 Não é permitida pintura de acabamento dos postes e pontaletes.

11.2.6 O poste ou pontalete de aço pode vir de fábrica com furo para a instalação da armação secundária para a ancoragem do ramal de ligação em substituição à cinta.

11.3 POSTE DE CONCRETO ARMADO

11.3.1 Alternativamente aos postes de aço, podem ser utilizados postes de concreto armado, de acordo com o indicado nas Tabelas 1A, páginas 6-2, sendo os detalhes construtivos indicados no Desenho 67, página 7-72.

CÁLCULO DE DEMANDA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os dimensionamentos dos componentes de entrada de serviço (ramais de ligação e de entrada, alimentadores secundários) das edificações de uso coletivo não previstos nas Tabelas 7A, 7B e 8, páginas 6-10, 6-11 e 6-12, devem ser feitos pela demanda da edificação calculada/definida pelo responsável técnico pelo projeto.
O responsável técnico pelo projeto elétrico é o responsável pela determinação da demanda, podendo adotar para edificações residenciais o critério que julgar conveniente, desde que o mesmo não apresente valores de demanda inferiores aos calculados pelo critério citado no item abaixo.

2. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PROTEÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

D = D1 + D2 (kVA)

Sendo : D1 = (1 , 4 . f . a) ..... demanda dos apartamentos residenciais

D2 = ... demanda do condomínio, lojas e outros

Onde:

a = demanda por apartamento em função de sua área útil (Tabela 11, página 6-15);
f = fator de multiplicação de demanda (Tabela 10, página 6-14);

3. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE DEMANDA PARA CADA UNIDADE CONSUMIDORA DE USO INDIVIDUAL

3.1 - O dimensionamento da entrada de serviço das unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes secundárias trifásicas (127/220V), com carga instalada entre 15,1 kW e 75,0kW deve ser feito pela demanda provável da edificação, cujo valor pode ser maior, igual ou inferior a sua carga instalada.

O consumidor pode determinar a demanda de sua edificação, considerando o regime de funcionamento de suas cargas, ou alternativamente, solicitar à Cemig o cálculo da demanda de acordo com o critério apresentado nesta norma. Salientamos que este critério é um exemplo de cálculo mínimo da demanda, sendo do consumidor a responsabilidade da escolha do critério a ser adotado para o cálculo da demanda de sua edificação, que pode ser o critério apresentado nesta norma.

3.2 - Expressão para o cálculo da demanda:

D = a + b + c + d + e + f (kVA)

Onde:

a = demanda referente a iluminação e tomadas, dada pelas Tabelas 12 e 20, páginas 6-16 e 6-24.

b = demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda, dados pelas Tabelas 14 e 21, páginas 6-18 e 6-24, devem ser aplicados, separadamente, à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos:

- b1: chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas;

- b2: aquecedores de água por acumulação e por passagem;
- b3: fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill";

- b4: máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico;

- b5: demais aparelhos (TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc.).

c = demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinada pela Tabela 13, página 6-17.

No caso de condicionador central de ar, utilizar fator de demanda igual a 100%.

d = demanda de motores elétricos, dada pelas Tabelas 15 e 16, páginas 6-19 e 6-20.

e = demanda de máquinas de solda e transformador, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;

- 70% da potência do segundo maior aparelho;

- 40% da potência do terceiro maior aparelho;

- 30% da potência dos demais aparelhos.

No caso de máquina de solda a transformador com ligação V-v invertida, a potência deve ser considerada em dobro.

f = demanda dos aparelhos de raios-X, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;

- 10% da potência dos demais aparelhos.

3.3 - No Anexo A, são apresentados alguns exemplos de cálculo de demanda.

NOTAS:

1. O critério de cálculo da proteção geral da edificação residencial desenvolvido de acordo com o RTD-27 do CODI será utilizado pela Cemig apenas como uma referência para análise do projeto elétrico, não podendo os valores de demanda apresentados pelo responsável técnico pelo projeto elétrico serem inferiores aos calculados por esse critério.
2. O responsável técnico pelo projeto deve informar a área útil de cada apartamento independentemente do critério adotado para o cálculo da proteção geral.
3. As previsões de aumento de carga devem ser consideradas no cálculo da demanda.
4. No Anexo A são apresentados exemplos típicos de dimensionamentos da proteção geral e das proteções das unidades consumidoras.
5. Caso a proteção geral das edificações de uso coletivo seja menor ou igual a uma das proteções da unidade consumidora, deve ser tomado um valor de corrente nominal imediatamente acima do maior valor de proteção das unidades consumidoras (considerando o critério de coordenação e seletividade da proteção).
6. A critério do responsável técnico pelo projeto elétrico , as proteções dimensionadas devem ser verificadas pelo critério da coordenação/seletividade, mesmo que a proteção geral tenha valor de corrente nominal superior às demais. Em função deste estudo a proteção geral pode ser redimensionada, implicando assim em alteração na faixa de atendimento.
7. Nas unidades consumidoras não residenciais e ao condomínio deve ser utilizado o processo tradicional que considera os grupos de carga e os respectivos fatores de demanda, função do total da carga ou da quantidade de equipamentos de cada grupo. Nas unidades consumidoras residenciais fica a critério do responsável técnico pelo projeto elétrico a definição do método de cálculo de demanda.

8. Em edificações de uso coletivo com grupos de apartamentos de áreas diferentes, o cálculo da demanda por área / nº de apartamentos pode ser efetuado de duas formas:

a) considerando isoladamente cada conjunto de apartamentos e somando as demandas dos vários conjuntos (desde que nenhum dos conjuntos tenha menos que 4 apartamentos);
b) considerando a média ponderada das áreas envolvidas e aplicando o fator de multiplicação correspondente ao total de apartamentos em conjunto com a demanda relativa a área média obtida.

9. O cálculo da proteção das unidades consumidoras deve ser como a seguir:

a) unidades consumidoras com carga instalada até 10kW (Tabela 3 , páginas 6-5 , unidades consumidoras tipo A ou tipo B1):
proteção monofásica ou bifásica, em função da carga instalada.
b) unidades consumidoras com carga instalada entre 10,1kW e 15,0kW (Tabela 3, página 6-5, tipo B):
proteção bifásica em função da carga instalada.
c) unidades consumidoras com carga instalada superior a 15,0kW e inferior a 75kW (Tabela 4, página 6-6, tipo C):
proteção trifásica em função da demanda provável, calculada considerando a demanda referente a iluminação e tomadas, aparelhos condicionadores de ar, aparelhos de aquecimento e de motores elétricos, tanto para unidades consumidoras residenciais como para as comerciais.
d) unidades consumidoras com carga instalada superior a 75kW (Tabela 6, páginas 6-8, tipo F):
proteção trifásica em função da demanda provável, calculada considerando a demanda referente a iluminação e tomadas, aparelhos condicionadores de ar, aparelhos de aquecimento e de motores elétricos, tanto para unidades consumidoras residenciais como para as comerciais.

TABELAS PARA DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

UTILIZAÇÃO	TABELA	PÁGINA
Dimensionamento da entrada de serviço de edificações de uso coletivo atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) - ramal de ligação aéreo e proteção geral com disjuntor	1A	6-2
Dimensionamento da entrada de serviço de edificações de uso coletivo atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) - ramal de ligação aéreo e proteção geral com disjuntor	1B	6-3
Dimensionamento da entrada de serviço de edificações de uso coletivo atendidas por redes de distribuição secundárias bifásicas (127/254V) - ramal de ligação aéreo e proteção com disjuntor	2	6-4
Dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) ou redes secundárias bifásicas (127/254V)	3	6-5
Dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) - ligações a 4 fios	4	6-6
Dimensionamento da medição para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) ou por redes de distribuição secundárias bifásicas (127/254V)	5	6-7
Dimensionamento da entrada de edificações e unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) para atender aos fornecimentos com demanda entre 75,1 a 327kVA	6	6-8
Dimensionamento para agrupamentos e/ou atendimentos híbridos atendidos por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) - sem proteção geral e sem projeto elétrico	7A	6-10
Dimensionamento para agrupamentos e/ou atendimentos híbridos atendidos por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220V) - sem proteção geral e sem projeto elétrico	7B	6-11
Dimensionamento para agrupamentos de unidades consumidoras atendidas por redes de distribuição secundárias bifásicas (127/254V) - ligações a 2 e 3 fios – sem proteção geral, sem projeto elétrico e sem transformador exclusivo	8	6-12
Alternativas de dimensionamento para agrupamentos de unidades consumidoras rurais atendidas por redes de distribuição secundárias bifásicas (127/254V) - ligações a 2 e 3 fios – sem projeto elétrico e com transformador exclusivo	9	6-13
Fatores de multiplicação de demanda em função do número de apartamentos residenciais da edificação (f)	10	6-14
Demanda por área para apartamentos residenciais (a)	11	6-15
Fatores de demanda para iluminação e tomadas unidades consumidoras não residenciais	12	6-16
Fatores de demanda para condicionadores de ar - unidades consumidoras residenciais e não residenciais	13	6-17
Fatores de demanda para aparelhos eletrodomésticos de aquecimento e refrigeração (unidades consumidoras residenciais e não residenciais)	14	6-18
Demanda individual - motores monofásicos	15	6-19
Demanda individual – motores trifásicos	16	6-20
Limites máximos de potência de motores	17	6-21
Características dos dispositivos de partida	18	6-22
Trações de montagem e flechas para ramal de ligação multiplex	19	6-23
Fatores de demanda para iluminação e tomadas unidades consumidoras residenciais	20	6-24
Fatores de demanda de fornos e fogões elétricos	21	6-24
Dimensionamento de barramento de baixa tensão	22	6-25
Potências médias de aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento	23A	6-26
Potências médias de aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento	23B	6-27
Potências nominais de condicionadores de ar tipo janela	24	6-28

TABELA 1A - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE LIGAÇÃO	PROTEÇÃO	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	POSTE				PONTALETE
					EMBUTIDO				MESMO LADO DA REDE		LADO OPOSTO DA REDE		AÇO
			AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO	CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO							
	DE	ATÉ			Cu-PVC	PVC	AÇO		AÇO	CONCRETO	AÇO	CONCRETO	
	kVA		mm²	A	mm²	DN (mm)		mm²	TIPO				TIPO
1	15,1	23,0	Q-16	60	16	32	25	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
2	23,1	27,0	Q-16	70	25	40	32						
3	27,1	38,0	Q-35	100	35	40	32		PA2		PA5		
4	38,1	47,0	Q-35	120	50	50	40	25					
5	47,1	57,0	Q-70	150	70	60	50	35	PA3	PC3	PA6	PC3	PT2
6	57,1	66,0	Q-70	175	95	75	65	50					
7	66,1	75,0	Q-70	200									
8	75,1	86,0	Q-120	225	150	85	80	70					
9	86,1	95,0	Q-120	250	185	110	100	95					

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. Esta tabela aplica-se também ao dimensionamento dos alimentadores principais.
5. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas nos Desenhos 67 e 68, páginas 7-72 e 7-73. O engastamento dos postes e pontaletes deve ser em base concretada.
6. Características do sistema de aterramento do neutro, ver Capítulo 4, item 7, página 4-13 e Desenho 69, página 7-74.

TABELA 1B - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO E PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE LIGAÇÃO			PROTEÇÃO	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	CAIXA DE INSPEÇÃO OU CÂMARA
			SUBTERRÂNEO			DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO (5)	SUBTERRÂNEO				
			CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO			CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO			
	DE	ATÉ	AL/XLPE	PVC	AÇO		Cu-PVC	PVC	AÇO		
	kVA		mm²	DN (mm)		A	mm²	DN (mm)		mm²	
10	95,1	114,0	240	110	100	300	240	110	100	120	ZC
11	114,1	145,0	2 x 240	2 x 110	2 x 100	2 x 200	2 x 120	2 x 75	2 x 65		
12	145,1	163,0				2 x 225	2 x 150	2 x 85	2 x 80	150	
13	163,1	181,0				2 x 250	2 x 185	2 x 110	2 x 100	185	
14	181,1	217,0				2 x 300	2 x 240			240	
15	217,1	245,0	3 x 240	3 x 110	3 x 100	3 x 225	3 x 150	3 x 85	3 x 80		
16	245,1	272,0				3 x 250	3 x 185	3 x 110	3 x 100		
17	272,1	327,0				3 x 300	3 x 240				
18	327,1	436,0	-	-	-	4 x 300	4 x 240	4 x 110	4 x 100		CÂMARA INTERNA (4)
19	436,1	545,0	-	-	-	5 x 300	5 x 240	5 x 110	5 x 100		
20	545,1	653,0	-	-	-	6 x 300	6 x 240	6 x 110	6 x 100		
21	653,1	750,0	-	-	-	7 x 300	7 x 240	7 x 110	7 x 100		

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
3. Esta tabela aplica-se também ao dimensionamento dos alimentadores principais.
4. A caixa de inspeção ZC pode ser utilizada junto ao poste de derivação da rede da Cemig.
5. Alternativamente pode ser utilizado um único disjuntor com capacidade nominal, no mínimo, igual ao total da proteção especificada para cada faixa.
6. O número de condutores especificados para ramais de ligação e de entrada corresponde a uma fase.
7. Características do sistema de aterramento do neutro, ver Capítulo 4, item 7, página 4-13 e Desenho 69, página 7-74.

TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (127/254V) - RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO E PROTEÇÃO COM DISJUNTOR

ITEM	DEMANDA		RAMAL DE LIGAÇÃO	PROTEÇÃO	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS	POSTE				PONTALETE
					EMBUTIDO				MESMO LADO DA REDE		LADO OPOSTO DA REDE		AÇO
			AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO	CONDUTOR POR FASE	ELETRODUTO							
	DE	ATÉ			Cu-PVC	PVC	AÇO		AÇO	CONCRETO	AÇO	CONCRETO	
	kVA		mm²	A	mm²	DN (mm)		mm²	TIPO				TIPO
1	-	15,0	T-16	60	16	32	25	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
2	15,1	20,0	T-35	90	35	40	32		PA2		PA5		
3	20,1	24,0	T-35	120	50	40	32	25					
4	24,1	29,0	T-70	150	70	50	40	35	PA3		PA6		
5	29,1	37,5	T-70	200	95	60	50	50		PC3		PC3	PT2

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas nos Desenhos 67 e 68, páginas 7-72 e 7-73.
5. O engastamento dos postes e pontaletes deve ser em base concretada.
6. Características do sistema de aterramento do neutro, ver ver Capítulo 4, item 7, página 4-13 e Desenho 69, página 7-74.
7. Para carga superior a 37,5kW o atendimento deve ser através de rede trifásica.

TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU REDES SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (127/254V)

FORNECIMENTO		CARGA INSTALADA		NÚMERO DE		PROTEÇÃO	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO
TIPO	FAIXA			FIOS	FASES	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO	CONDUTOR COBRE PVC-70ºC (3)	ELETRODUTO		
								PVC	AÇO	
		DE	ATÉ					DIÂMETRO NOMINAL		
		kW				A	mm²	mm		mm²
A	A1	-	5,0	2	1	40	6	32	25	6
	A2	5,1	10,0			70	16			10
B	B1	-	10,0	3	2	40	10			
	B2	10,1	15,0			60	16			

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. Todas as faixas correspondem a ligações com medição direta (Ver Tabela 5, página 6-7).
5. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas nos Desenhos 67 e 68, páginas 7-72 e 7-73. O engastamento dos postes é simples.
6. O condutor de proteção dimensionado nesta tabela refere-se ao condutor de proteção que irá para cada unidade consumidora a ser derivado do condutor de proteção dimensionado na Tabela 1A, página 6-2.

TABELA 4 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - LIGAÇÕES A 4 FIOS

FORNECIMENTO		DEMANDA PROVÁVEL		NÚMERO DE		PROTEÇÃO	RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO
TIPO	FAIXA			FIOS	FASES	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO	CONDUTOR COBRE PVC-70ºC (3)	ELETRODUTO		
								PVC	AÇO	
		DE	ATÉ					DIÂMETRO NOMINAL		
		kVA				A	mm²	mm		mm²
C	C1	-	15,0	4	3	40	10	32	25	10
	C2	15,1	23,0			60	16			16
	C3	23,1	27,0			70	25	40	32	
	C4	27,1	38,0			100	35			
	C5	38,1	47,0			120	50	50	40	25
	C6	47,1	57,0			150	70	60	50	35
	C7	57,1	66,0			175	95	75	65	50
	C8	66,1	75,0			200				

NOTAS:

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
2. Para condutores com seção igual ou superior a 10mm² é obrigatório o uso de cabo.
3. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.
4. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas nos Desenhos 67 e 68, páginas 7-72 e 7-73. O engastamento dos postes deve ser em base concretada.
5. As faixas C6 a C8 correspondem a ligações com medição indireta (Ver Tabela 5, página 6-7). As demais correspondem a medição direta.
6. O condutor de proteção dimensionado nesta tabela refere-se ao condutor de proteção que irá para cada unidade consumidora a ser derivado do condutor de proteção dimensionado na Tabela 1A, página 6-2.

TABELA 5

DIMENSIONAMENTO DA MEDIÇÃO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (127/254V)

<table>
<tr><td colspan="2">FORNECIMENTO</td><td colspan="3" rowspan="2">MEDIÇÃO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">TIPO</td><td rowspan="3">FAIXA</td></tr>
<tr><td colspan="2">MEDIDOR</td><td rowspan="2">TRANSF. CORRENTE (FT=2)</td></tr>
<tr><td>CORRENTE NOMINAL/MÁXIMA</td><td>NÚMERO DE ELEMENTOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>A</td><td>-</td><td>I1/I2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A</td><td>A1</td><td rowspan="2">15/100 (Nota 2)</td><td rowspan="2">1(Nota 2)</td><td rowspan="7">-</td></tr>
<tr><td>A2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">B</td><td>B1</td><td rowspan="6">15/120</td><td rowspan="2">2 (Nota 2)</td></tr>
<tr><td>B2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">C</td><td>C1</td><td rowspan="8">3</td></tr>
<tr><td>C2</td></tr>
<tr><td>C3</td></tr>
<tr><td>C4</td></tr>
<tr><td>C5</td></tr>
<tr><td>C6</td><td rowspan="3">2,5/10</td><td rowspan="3">200:5</td></tr>
<tr><td>C7</td></tr>
<tr><td>C8</td></tr>
</table>

NOTAS:

1. As faixas C6 a C8 correspondem a ligações com medição indireta . As demais correspondem a medição direta.
2. Para as unidades consumidoras bifásicas inseridas nos agrupamentos atendidos através de transformador monofásico exclusivo instalado dentro da propriedade rural do consumidor conforme a Tabela 9, página 6-13, deve ser utilizado o medidor 240 V, 01 fase, 03 fios, 2 elementos.

TABELA 6 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE EDIFICAÇÕES E UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) PARA ATENDER AOS FORNECIMENTOS COM DEMANDA ENTRE 75,1 A 327kVA

ITEM	FORNECIMENTO		DEMANDA EM kVA		NÚMERO DE		RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO BT OU AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE (NOTA 4)			PROTEÇÃO In (A)	RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO OU SUBTERRÂNEO			MEDIDOR		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	ATERRAMENTO		CONDUTOR DE PROTEÇÃO
	TIPO	FAIXA	DE	ATÉ	FIOS	FASES	Condutor por fase (AL) S(mm²)	Eletroduto Aço DN (mm)	Eletroduto PVC DN (mm)	Disjuntor Termomagnético	Condutor por fase (Cu) S(mm²)	Eletroduto Aço DN (mm)	Eletroduto PVC DN (mm)	In/ Imax (A)	Nº elementos	Relação (Nota 2)	CONDUTOR COBRE S (mm²)	Nº de Hastes	S(mm²) Nota 3
1	F	F1	75,1	86,0	4	3	150	80	85	225	150	80	85	Nota 1	3	200/5	16	3	70
2		F2	86,1	95,0			185	100	110	250	185	100	110						70
3		F3	95,1	114,0			240	100	110	300	240	100	110						120
4		F4	114,1	145,0			2x240	2x100	2x110	400	2x120	2x65	2x75			400/5			50
5		F5	145,1	163,0						450	2x150	2x80	2x85						70
6		F6	163,1	181,0						500	2x185	2x100	2x110						95
7		F7	181,1	217,0						600	2x240								120
8		F8	217,1	245,0			3x240	3x100	3x110	700	3x150	3x80	3x85			600/5			70
9		F9	245,1	272,0						800	3x185	3x100	3x110						95
10		F10	272,1	327,0						1000	3x240								120

NOTAS DA TABELA 6, PÁGINA 6-8:

1. 2,5/10 ou 2,5/20.

2. TC com FT = 2,0.

3. Não é necessária a instalação do condutor de proteção entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. Para esta unidade consumidora deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem e entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4 deve ter o condutor de proteção de 10mm² conforme o Desenho 26, página 7-28.

4. Para os itens 1 e 2, o ramal de ligação é aéreo multiplexado Al/XLPE, Q-120 e os postes a serem utilizados são: PA3 mesmo lado da rede e PA6 ou PC3 lado oposto da rede. As características dos postes estão nos Desenhos 67 e 68, páginas 7-72 e 7-73. Para os demais itens deve ser utilizado ramal de entrada subterrâneo conforme especificado na tabela acima.

5. Quando a demanda for inferior a 75kVA, o dimensionamento do padrão de entrada deve ser conforme a Tabela 4, página 6-6 (unidade consumidora tipo C).

6. Para os itens 1 e 2 pode ser utilizada a caixa CM-9 ou a caixa CM-18. Para os itens 3 a 10 deve ser utilizada a caixa CM-18.

TABELA 7A - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO

ITEM	TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS						RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO (Nota 2)				ATERRAMENTO	
	A		B		C			CONDUTOR		ELETRODUTO			
								FASE (NEUTRO)	PROT.			Nº ELETRODOS	CONDUTOR
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)	QUANT.	DISJ. TRIP. (A)	MULTIPLEX	PVC 70º C		PVC	AÇO		
							mm²	mm²		mm	mm	-	mm²
1	-	-	2	40 ou 60	-	-	T16	2 x 25 (25)	16	40	32	2	16
2	1	40	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)					
	1	70											
3	3	40	-	-	-	-	Q16	3 x 6 (10)	10	32	25	3	
4	2	40	-	-	-	-	T16	2 x 6 (10)				2	
5	-	-	3	40 ou 60	-	-	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	
6	1	40	1	40 ou 60	-	-	Q16	3 x 16 (25)				2	
7	1	70	1	40 ou 60	-	-	Q16	3 x 25 (25)					
8	3	70	-	-	-	-	Q16	3 x 16 (25)				3	
9	2	70	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)				2	
10	1	40	-	-	-	-	Q16	3 x 16 (25)				3	
	2	70											
11	1	40	1	40 ou 60	1	60	Q35	3 x 35 (35)					
12			2	40 ou 60	1	40	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40		
13	1	40	1	40 ou 60	1	40	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32		
14	2	70	1	40 ou 60	-	-	Q16	3 x 35 (35)					
15	-	-	2	40 ou 60	1	60	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40		
16	2	40	-	-	-	-	T16	2 x 16 (25)	16	40	32		
	1	70											
17	1	40	2	40 ou 60	-	-	Q35	3 x 25 (25)					
18	1	70	1	40 ou 60	1	40	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40		
19	1	40	1	40 ou 60	-	-	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32		
	1	70											
20	1	40	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (35)					
	1	70											

TABELA 7B - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS E/OU ATENDIMENTOS HÍBRIDOS ATENDIDOS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - SEM PROTEÇÃO GERAL E SEM PROJETO ELÉTRICO

ITEM	TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS						RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO (Nota 2)				ATERRAMENTO	
	A		B		C			CONDUTOR		ELETRODUTO			
								FASE (NEUTRO)	PROT.			Nº ELETRODOS	CONDUTOR
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)	QUANT.	DISJ. TRIP. (A)	MULTIPLEX	PVC 70º C		PVC	AÇO		
							mm²	mm²		mm	mm	-	mm²
21	1	40	-	-	1	60	Q16	3 x 25 (35)	16	40	32	3	16
	1	70										3	
22	1	70	1	40 ou 60	1	60	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40	3	
23	1	70	2	40 ou 60	-	-	Q35	3 x 35 (35)	16	40	32	3	
24	-	-	1	60	1	60	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32	2	
25	-	-	2	60	1	60	Q35	3 x 50 (50)	25	50	40	3	
26	2	40	1	60	-	-	Q16	3 x 25 (25)	16	40	32	3	
27	2	70	-	-	1	60	Q16	3 x 35 (35)					
28	2	70	-	-	1	40	Q16	3 x 35 (35)					
29	1	40	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)				2	
30	1	40	-	-	1	60	Q16	3 x 25 (25)					
31	1	70	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
32	1	70	-	-	1	60	Q16	3 x 25 (25)					
33	-	-	1	60	1	40	Q16	3 x 25 (25)					
34	2	40	-	-	1	40	Q16	3 x 25 (25)				3	
35	2	40	-	-	1	60	Q16	3 x 25 (25)					

NOTAS (Tabelas 7A e 7B, páginas 6-10 e 6-11):

1. As seções dos condutores e diâmetros dos eletrodutos são as mínimas.
2. Utilizar o dimensionamento dos condutores desta coluna como ramal de entrada para agrupamento sem proteção geral e como alimentador secundário para agrupamento com proteção geral. Esses condutores não podem ser seccionados e terem seu diâmetro reduzido.
3. Para ramais de ligação triplex e quadruplex até Q-16mm², utilizar poste tipo PA1 e PA4 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
4. Para ramal de ligação quadruplex Q-35mm² utilizar PA2 e PA5 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
5. Alternativamente ao poste de aço ou concreto podem ser utilizados os pontaletes PT1 ou PT2 para os ramais de ligação previstos nessa norma.
6. Quando o agrupamento possuir uma das seguintes situações deve ter proteção geral e o cliente deve solicitar a Análise de Rede para verificar a disponibilidade de carga:
    a. acima de 3 caixas de medição;
    b. uma unidade consumidora trifásica acima de 60A ou duas unidades consumidoras trifásicas independente do disjuntor.
7. Somente após a liberação de carga pela Cemig, o cliente pode construir o padrão de entrada e solicitar a vistoria do mesmo.

TABELA 8 - DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (127/254V) - LIGAÇÕES A 2 E 3 FIOS – SEM PROTEÇÃO GERAL, SEM PROJETO ELÉTRICO E SEM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO (Nota 7)

TIPOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS					RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO	RAMAL DE ENTRADA/ALIM.SECUNDÁRIO (Nota 8)				ATERRAMENTO	
ITEM	A		B			CONDUTOR		ELETRODUTO		Nº ELE-TRODOS	CONDUTOR
						FASE (NEUTRO)	PROT.				
	QUANT.	DISJ. MONOP. (A)	QUANT.	DISJ. BIP. (A)	MULTIPLEX	PVC 70º C		PVC	AÇO		
					mm²	mm²		mm	mm	-	mm²
1	2	40	-	-	T16	2 x 6 (10)	10	32	25	2	16
2	1	40	-	-	T16	2 x 16 (25)	16	40	32		
	1	70									
3	1	40	1	40 ou 60	T16	2 x 25 (25)					
4	2	70	-	-	T16	2 x 16 (25)					
5	1	70	1	40 ou 60	T35	2 x 25 (25)					
6	-	-	2	40 ou 60	T16	2 x 25 (25)					
7	3	40	-	-	T16	2 x 16 (25)				3	
8	2	40	-	-	T16	2 x 16 (25)					
	1	70									
9	2	40	1	40 ou 60	T35	2 x 35 (35)					
10	1	40	-	-	T16	2 x 25 (25)					
	2	70									
11	1	40	1	40 ou 60	T35	2 x 35 (35)					
	1	70									
12	1	40	2	40 ou 60							
13	3	70	-	-							
14	2	70	1	40 ou 60							
15	-	-	3	40							
16	-	-	3	60	T70	2 x 50 (50)	25	50	40	3	

NOTAS:

1. Agrupamentos que contenham uma unidade consumidora com disjuntor superior a 60A ou mais de 3 unidades consumidoras ou alguma montagem que não esteja prevista na Tabela 8, página 7-10, devem ser dimensionados pela demanda calculada pelo Responsável Técnico de acordo com o Capítulo 5 e deve ter proteção geral.
2. As seções dos condutores e diâmetros dos eletrodutos são as mínimas.
3. O condutor de proteção liga a massa das caixas no potencial de terra.
4. Para ramais de ligação triplex até T-16mm², utilizar poste tipo PA1 e PA4 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
5. Para ramal de ligação triplex T-35mm² utilizar PA2 e PA5 (aço) ou PC1 e PC2 (concreto).
6. Alternativamente ao poste de aço ou concreto podem ser utilizados os pontaletes PT1 ou PT2 para os ramais de ligação previstos nesta norma.
7. Transformador exclusivo na área rural é aquele transformador instalado dentro da propriedade rural do consumidor e que atende a apenas uma unidade consumidora de uso individual.
8. Utilizar o dimensionamento dos condutores desta coluna como ramal de entrada para agrupamento sem proteção geral e como alimentador secundário para agrupamento com proteção geral. Esses condutores não podem ser seccionados e terem seu diâmetro reduzido.

TABELA 9

ALTERNATIVAS DE DIMENSIONAMENTO PARA AGRUPAMENTOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIAS MONOFÁSICAS (COM SECUNDÁRIO BIFÁSICO 127/254V) - LIGAÇÕES A 2 E 3 FIOS – SEM PROJETO ELÉTRICO E COM TRANSFORMADOR EXCLUSIVO (Nota 1)

Transformador monofásico	Alternativas de compartilhamento		
10kVA	4 mono 40A	2 bi de 40A	2 mono 40A e 1 bi 40A
	2 mono de 70A e 1 mono 40A	2 mono 40A e 1 bi de 40A	
15kVA	6 mono de 40A	3 bi de 40A	4 mono 40A e 1 bi de 40A
	4 mono 70A e 2 mono 40A	4 mono 40A e 1 bi 60A	4 mono 70A e 1 bi 60A
37,5kVA	12 mono 40A	6 bi 40A	8 mono 40A e 1 bi 60A
	8 mono 70A	3 bi 60A	2 bi 90A

NOTAS:

1. Transformador exclusivo na área rural é aquele transformador instalado dentro da propriedade rural do consumidor e que atende a apenas uma unidade consumidora de uso individual. Esse transformador não possui o secundário conectado à rede de baixa tensão da Cemig.
2. Agrupamentos que contenham uma unidade consumidora com disjuntor superior a 60A ou mais de 3 unidades consumidoras ou alguma montagem que não esteja prevista na Tabela 8, página 6-12, devem ser dimensionados pela demanda calculada pelo Responsável Técnico de acordo com o Capítulo 5 e deve ter proteção geral.
3. Para os casos onde terá proteção geral o dimensionamento da entrada de serviço deve ser conforme a Tabela 2, página 6-4.
4. As seções dos condutores e diâmetros dos eletrodutos são as mínimas.
5. O condutor de proteção liga a massa das caixas no potencial de terra.
6. Para ramais de ligação triplex até T-16mm², utilizar poste tipo PA4 (aço) ou PC2 (concreto).
7. Para ramal de ligação triplex T-35mm² utilizar PA5 (aço) ou PC2 (concreto).
8. Alternativamente ao poste de aço ou concreto podem ser utilizados os pontaletes PT1 ou PT2 para os ramais de ligação previstos nesta norma.
9. Somente após a liberação de carga pela Cemig, o cliente pode construir o padrão de entrada e solicitar a vistoria do mesmo.
10. Outras combinações não previstas na tabela acima podem ser utilizadas desde que o somatório de corrente disponível para o consumidor não seja superior ao máximo de corrente disponibilizada para cada transformador conforme a Tabela 2, página 6-4.
11. Os transformadores de 5 e 25kVA não foram incluídos porque tiveram o seu uso despadronizado pela Cemig.
12. O ramal de ligação deve ser aéreo e dimensionado conforme a Tabela 2, página 6-4.

TABELA 10 - FATORES DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DA EDIFICAÇÃO (f)

Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR. MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.
1	-	51	31,90	101	63,59	151	74,74	201	80,89	251	82,73
2	-	52	36,46	102	63,84	152	74,89	202	80,94	252	82,74
3	-	53	37,02	103	64,09	153	75,04	203	80,99	253	82,75
4	3,88	54	37,58	104	64,34	154	75,19	204	81,04	254	82,76
5	4,84	55	38,14	105	64,59	155	75,34	205	81,09	255	82,77
6	5,80	56	38,70	106	64,84	156	75,49	206	81,14	256	82,78
7	6,76	57	39,26	107	65,09	157	75,64	207	81,19	257	82,79
8	7,72	58	39,82	108	65,34	158	75,79	208	81,24	258	82,80
9	8,68	59	40,38	109	65,59	159	75,94	209	81,29	259	82,81
10	9,64	60	40,94	110	65,84	160	76,09	210	81,34	260	82,82
11	10,42	61	41,50	111	66,09	161	76,24	211	81,39	261	82,83
12	11,20	62	42,06	112	66,34	162	76,39	212	81,44	262	82,84
13	11,98	63	42,62	113	66,59	163	76,54	213	81,49	263	82,85
14	12,76	64	43,18	114	66,84	164	76,59	214	81,54	264	82,86
15	13,54	65	43,74	115	67,09	165	76,84	215	81,59	265	82,87
16	14,32	66	44,30	116	67,34	166	76,99	216	81,64	266	82,88
17	15,10	67	44,86	117	67,59	167	77,14	217	81,69	267	82,89
18	15,88	68	45,42	118	67,84	168	77,29	218	81,74	268	82,90
19	16,66	69	45,98	119	68,09	169	77,44	219	81,79	269	82,91
20	17,44	70	46,54	120	68,34	170	77,59	220	81,84	270	82,92
21	18,04	71	47,10	121	68,54	171	77,74	221	81,89	271	82,93
22	18,65	72	47,66	122	68,84	172	77,84	222	81,94	272	82,94
23	19,25	73	48,22	123	69,09	173	78,04	223	81,99	273	82,95
24	19,86	74	48,78	124	69,34	174	78,19	224	82,04	274	82,96
25	20,46	75	49,34	125	69,59	175	78,34	225	82,09	275	82,97
26	21,06	76	49,90	126	69,79	176	78,44	226	82,12	276	83,00
27	21,67	77	50,46	127	69,99	177	78,54	227	82,14	277	83,00
28	22,27	78	51,58	128	70,19	178	78,64	228	82,17	278	83,00
29	22,88	79	51,58	129	70,39	179	78,74	229	82,19	279	83,00
30	23,48	80	52,14	130	70,59	180	78,84	230	82,22	280	83,00
31	24,08	81	52,70	131	70,79	181	78,94	231	82,24	281	83,00
32	24,69	82	53,26	132	70,99	182	79,04	232	82,27	282	83,00
33	25,29	83	53,82	133	71,19	183	79,14	233	82,29	283	83,00
34	25,90	84	54,38	134	71,39	184	79,24	234	82,32	284	83,00
35	26,50	85	54,94	135	71,59	185	79,34	235	82,34	285	83,00
36	27,10	86	55,50	136	71,79	186	79,44	236	82,37	286	83,00
37	27,71	87	56,06	137	71,99	187	79,54	237	82,39	287	83,00
38	28,31	88	56,62	138	72,19	188	79,64	238	82,42	288	83,00
39	28,92	89	57,18	139	72,39	189	79,74	239	82,44	289	83,00
40	29,52	90	57,74	140	72,59	190	79,84	240	82,47	290	83,00
41	30,12	91	58,30	141	72,79	191	79,94	241	82,49	291	83,00
42	30,73	92	58,86	142	72,99	192	80,04	242	82,52	292	83,00
43	31,33	93	59,42	143	73,19	193	80,14	243	82,54	293	83,00
44	31,94	94	59,98	144	73,39	194	80,24	244	82,57	294	83,00
45	32,54	95	60,54	145	73,59	195	80,34	245	82,59	295	83,00
46	33,10	96	61,10	146	73,79	196	80,44	246	82,62	296	83,00
47	33,66	97	61,66	147	73,99	197	80,54	247	82,64	297	83,00
48	34,22	98	62,22	148	74,19	198	80,64	248	82,67	298	83,00
49	34,78	99	62,78	149	74,39	199	80,74	249	82,69	299	83,00
50	35,34	100	63,34	150	74,59	200	80,84	250	82,72	300	83,00

NOTAS:

1. Fonte: RTD – 027/CODI.
2. Válido somente para quantidade de apartamentos superior a 3.
3. Estes fatores só devem ser utilizados em conjunto com as demandas da Tabela 11, página 6-15.

TABELA 11

DEMANDA POR ÁREA PARA APARTAMENTOS RESIDENCIAIS (a)

ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)	ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)	ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)
ATÉ 15	0,39	86 – 90	1,96	241 – 260	5,07
16 - 20	0,51	91 – 95	2,06	261 – 280	5,42
21 – 25	0,62	96 – 100	2,16	281 – 300	5,76
26 – 30	0,73	101 – 110	2,35	301 – 350	6,61
31 – 35	0,84	111 – 120	2,54	351 – 400	7,45
36 – 40	0,95	121 – 130	2,73	401 – 450	8,28
41 – 45	1,05	131 – 140	2,91	451 – 500	9,10
46 – 50	1,16	141 – 150	3,10	501 – 550	9,91
51 – 55	1,26	151 – 160	3,28	551 – 600	10,71
56 – 60	1,36	161 – 170	3,47	601 – 650	11,51
61 – 65	1,47	171 – 180	3,65	651 – 700	12,30
66 – 70	1,57	181 – 190	3,83	701 – 800	13,86
71 – 75	1,67	191 – 200	4,01	801 – 900	15,40
76 – 80	1,76	201 – 220	4,36	901 – 1000	16,93
81 – 85	1,86	221 – 240	4,72		

NOTAS:

1. Considerar como área útil apenas a área interna dos apartamentos.
2. Apartamentos com área útil superior a 1.000m², consultar a Cemig.
3. Fonte: RTD – 027/CODI.

TABELA 12

FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS
UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO RESIDENCIAIS

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA
oficina, indústrias e semelhantes	1 para os primeiros 20kVA 0,80 para o que exceder 20kVA
hotéis e semelhantes	0,50 para os primeiros 20kVA 0,40 para o que exceder 20kVA
auditórios, cinemas e semelhantes	1
bancos e semelhantes	1
barbearia, salões de beleza e semelhantes	1
clubes e semelhantes	1
escolas e semelhantes	1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o que exceder 12kVA
escritórios, lojas e salas comerciais	1 para os primeiros 20kVA 0,70 para o que exceder 20kVA
garagens comerciais e semelhantes	1
clínicas, hospitais e semelhantes	0,40 para os primeiros 50kVA 0,20 para o que exceder 50kVA
igrejas, templos e semelhantes	1
restaurantes, bares e semelhantes	1
áreas comuns e condomínios	1 para os primeiros 10kVA 0,25 para o que exceder 10kVA
salão de festas	1

NOTAS:

1. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e tomadas atenda as prescrições da NBR 5410.
2. Para lâmpadas incandescentes e tomada, considerar kVA = kW (fator de potência unitário).
3. Para lâmpadas de descargas (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) considerar kVA = kW/0,92.

TABELA 13

FATORES DE DEMANDA PARA CONDICIONADORES DE AR
UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA
1 a 10	1
11 a 20	0,86
21 a 30	0,80
31 a 40	0,78
41 a 50	0,75
51 a 75	0,70
76 a 100	0,65
ACIMA DE 100	0,60

NOTA:

1. Quando se tratar de unidade central de condicionamento de ar, deve-se tomar o fator de demanda igual a 100%.

TABELA 14

FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO (UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA
1	1	16	0,43
2	0,92	17	0,42
3	0,84	18	0,41
4	0,76	19	0,40
5	0,70	20	0,40
6	0,65	21	0,39
7	0,60	22	0,39
8	0,57	23	0,39
9	0,54	24	0,38
10	0,52	25	0,38
11	0,49	26 a 30	0,37
12	0,48	31 a 40	0,36
13	0,46	41 a 50	0,35
14	0,45	51 a 60	0,34
15	0,44	61 ou mais	0,33

NOTAS:

1. Aplicar os fatores de demanda a carga instalada determinada por grupo de aparelhos separadamente.
2. Considerar kW = kVA (fator de potência unitário) para os aparelhos de aquecimento; para os demais aparelhos considerar kVA = kW/0,92.
3. No caso de hotéis, o projetista deve verificar a conveniência de aplicação desta tabela ou de fator de demanda 100%.

TABELA 15

DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES MONOFÁSICOS

Valores Nominais do Motor						Demanda individual absorvida da rede - kVA			
Potência		cosφ	η	Corrente (127 V) A	Corrente (220 V) A	1 Motor (I)	2 Motores (II)	3 a 5 Motores (III)	mais de 5 Motores (IV)
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)								
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8	0,62	0,50	0,43	0,37
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3	0,73	0,58	0,51	0,44
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2	0,92	0,74	0,64	0,55
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6	1,24	0,99	0,87	0,74
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8	1,49	1,19	1,04	0,89
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8	1,93	1,54	1,35	1,16
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11	2,44	1,95	1,71	1,46
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15	3,20	2,56	2,24	1,92
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19	4,15	3,32	2,91	2,49
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24	5,22	4,18	3,65	3,13
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36	7,94	6,35	5,56	4,76
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46	10,04	8,03	7,03	6,02
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59	13,01	10,41	9,11	7,81

NOTAS :

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela :

- 2 motores de ½ CV
- 4 motores de 1,0 CV
- 1 motor de 2,0 CV

→ Coluna IV (mais de 5 motores)

→
- 2 x 0,55 = 1,10
- 4 x 0,89 = 3,56
- 1 x 1,46 = 1,46

Total = 6,12kVA

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

TABELA 16

DEMANDA INDIVIDUAL – MOTORES TRIFÁSICOS

VALORES NOMINAIS DO MOTOR					DEMANDA INDIVIDUAL ABSORVIDA DA REDE kVA			
POTÊNCIA								
EIXO CV	ABSORVIDA REDE kW	COS φ	η	CORRENTE (220V) A	1 MOTOR (I)	2 MOTORES (II)	3 a 5 MOTORES (III)	MAIS DE 5 MOTORES (IV)
1/6	0,25	0,67	0,49	0,9	0,37	0,30	0,26	0,22
¼	0,33	0,69	0,55	1,2	0,48	0,38	0,34	0,29
1/3	0,41	0,74	0,60	1,5	0,56	0,45	0,39	0,34
½	0,57	0,79	0,65	1,9	0,72	0,58	0,50	0,43
¾	0,82	0,76	0,67	2,8	1,08	0,86	0,76	0,65
1,0	1,13	0,82	0,65	3,7	1,38	1,10	0,97	0,83
1,5	1,58	0,78	0,70	5,3	2,03	1,62	1,42	1,22
2,0	1,94	0,81	0,76	6,3	2,40	1,92	1,68	1,44
3,0	2,91	0,80	0,76	9,5	3,64	2,91	2,55	2,18
4,0	3,82	0,77	0,77	13	4,96	3,97	3,47	2,98
5,0	4,78	0,85	0,77	15	5,62	4,50	3,93	3,37
6,0	5,45	0,84	0,81	17	6,49	5,19	4,54	3,89
7,5	6,90	0,85	0,80	21	8,12	6,50	5,68	4,87
10	9,68	0,90	0,76	26	10,76	8,61	7,53	6,46
12,5	11,79	0,89	0,78	35	13,25	10,60	9,28	7,95
15	13,63	0,91	0,80	39	14,98	11,98	10,49	8,99
20	18,40	0,89	0,82	54	20,67	16,54	14,47	12,40
25	22,44	0,91	0,82	65	24,66	19,73	17,26	14,80
30	26,93	0,91	0,83	78	29,59	23,67	20,71	17,76
50	44,34	0,90	0,83	125	49,27	-	-	-
60	51,35	0,89	0,86	145	57,70	-	-	
75	62,73	0,89	0,88	180	70,48	-	-	-

NOTAS:

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela:

1 motor de 2,0 CV
3 motores de 5,0 CV
→ Coluna III (3 a 5 motores)
→ 1 x 1,68 = 1,68
3 x 3,93 = 11,79
Total = 13,47kVA

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do cliente, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

TABELA 17

LIMITES MÁXIMOS DE POTÊNCIA DE MOTORES

Tipo do Motor	Fornecimento			Partida Direta	Rotor em Gaiola - Dispositivos Auxiliares de Partida							Rotor Bobinado (Nota 1)
	Tipo	Nº de Fios	Tensão (V)		Chave Série Paralelo	Chave Estrela Triângulo	Compensador de Partida (% Vn)			Resistência ou Reatância Primária		
							50%	65%	80%	70%	85%	
Motor Monofásico	A	2	127	2 CV	-	-	-	-	-	-	-	-
			120									
	B	3	220	5 CV	-	-	-	-	-	-	-	-
			120									
			127/254	10 CV	15 CV	-	15 CV	15 CV	12,5 CV	15 CV	12,5 CV	-
Motor Trifásico	C	4	220	5 CV	15 CV	15 CV	15 CV	12,5 CV	7,5 CV	7,5 CV	6 CV	10 CV
	F	4	220	50 CV	-	-	-	75 CV	60 CV	75 CV	60 CV	60 CV

NOTAS:

1. Associado a reostato de partida (Referente ao Rotor Bobinado).
2. Opcionalmente, podem ser utilizados dispositivos auxiliares de partida tipo chave soft-starter ou inversor de freqüência.

TABELA 18 – CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS DE PARTIDA

Dispositivo	Valores em relação a partida direta (%)			Aplicação	Características
	Tensão aplicada ao enrolamento	Corrente e potência aparente (Nota1)	Conjugado		
Chave Série-Paralelo	50	25	25	Motores para 4 tensões em que a partida se faça praticamente a vazio	Proporciona baixo conjugado de partida. Necessita de motores para 4 tensões.
Chave Estrela – Triângulo	58	33	33	Cargas que apresentam conjugados resistentes de partida até aproximadamente 1/3 do conjugado nominal do motor.	Proporciona baixo conjugado de partida (porém superior a chave série-paralelo).
Chave Compensadora (Auto-Transformador)	50	25	25	Cargas com conjugados resistentes de partida próximos da metade do conjugado nominal do motor.	Proporciona um conjugado de partida ajustável as necessidades da carga.
	65	42	42		
	80	64	64		
Resistência ou Reatância Primária	70 a 85	70 a 85	49 a 72	Cargas com conjugados resistentes de partida maiores que 1/3 do conjugado nominal do motor. Cargas de elevada inércia. Necessidade de aceleração suave.	Utilizado quando o conjugado resistente de partida ou a inércia não permitem a utilização da chave YΔ. Proporciona aceleração suave. Produz perdas e aquecimento quando utiliza resistência primária.
Motor com Rotor bobinado Resistência Rotórica	100	100	100	Cargas com conjugados resistentes de partida elevados. Cargas de elevada inércia. Cargas que necessitam de controle de velocidade.	Permite controle do conjugado na partida. Permite controle da velocidade em regime. Apresenta melhor fator de potência na partida (próximo a 70%). Produz perdas e aquecimento na resistência externa.

NOTA:

1. Potência aparente requerida do alimentador.

TABELA 19

TRAÇÕES DE MONTAGEM E FLECHAS PARA RAMAL DE LIGAÇÃO MULTIPLEX

Tração (daN)						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	13	16	18	-
T - 16	-	-	16	19	20	21
T - 35	-	-	37	44	49	53
T - 70	25	42	53	58	62	64
Q - 16	10	17	22	26	28	30
Q - 35	21	39	55	67	77	84
Q - 70	35	64	85	99	109	115
Q - 120	56	97	122	137(3)	146(3)	152(3)

Flecha (m) - Nota 1						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	0,26	0,36	0,49	-
T - 16	-	-	0,32	0,50	0,71	0,98
T - 35	-	-	0,29	0,43	0,60	0,81
T - 70	0,09	0,20	0,36	0,58	0,86	1,20
Q - 16	0,08	0,18	0,31	0,48	0,69	0,94
Q - 35	0,08		0,27	0,39	0,53	0,70
Q - 70	0,08		0,31	0,47	0,67	0,91
Q - 120	0,08	0,19	0,35	0,55(3)	0,81(3)	1,11(3)

NOTAS:

1. A tabela de flechas aplica-se apenas aos padrões situados do lado oposto da rede (com travessia de via pública). No caso de padrões situados do mesmo lado da rede, o ponto de encabeçamento do ramal no padrão de entrada corresponde à altura mínima admissível do condutor ao solo.
2. Os valores de flecha e tração de montagem estão referidos à temperatura ambiente de 30ºC.
3. Valores referidos a trações reduzidas.

TABELA 20

FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS

UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS

CARGA INSTALADA CI (kVA)	FATOR DE DEMANDA
CI ≤ 1	0,86
1 < CI ≤ 2	0,81
2 < CI ≤ 3	0,76
3 < CI ≤ 4	0,72
4 < CI ≤ 5	0,68
5 < CI ≤ 6	0,64
6 < CI ≤ 7	0,60
7 < CI ≤ 8	0,57
8 < CI ≤ 9	0,54
9 < CI ≤ 10	0,52
CI > 10	0,45

NOTAS:

1. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e o número de tomadas, feita pelo cliente, atenda as prescrições da NBR 5410.
2. lâmpadas incandescentes, considerar : kVA = kW (fator de potência unitário).
3. Para lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) e tomada considerar : kVA = kW / 0,92.

TABELA 21 - FATORES DE DEMANDA DE FORNOS E FOGÕES ELÉTRICOS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	
	POTÊNCIA ATÉ 3,5kW	POTÊNCIA SUPERIOR A 3,5kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50
7	0,56	0,45
8	0,53	0,43
9	0,51	0,40
10	0,49	0,36
11	0,47	0,35
12	0,45	0,34

NOTAS:

1. Considerar para a potência destas cargas kW = kVA (fator de potência unitário).
2. Fonte NEC - 1984.

TABELA 22 - DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO

CORRENTE I (A)	SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm²)
ATÉ 300	181
DE 301 A 400	211
DE 401 A 450	241
DE 451 A 500	272
DE 501 A 600	302
DE 601 A 675	332
DE 676 A 750	403
DE 751 A 900	483
DE 901 A 1000	625

NOTAS:

1. Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular, porém de seção mínima condutora de acordo com a Tabela 22, página 6-25.

2. Os barramentos devem ser isolados (isolamento termocontrátil) nas cores padronizadas conforme abaixo:

a) FASE A : Vermelha
b) FASE B : Branca
c) FASE C : Preto
d) NEUTRO : Azul

3. Na montagem com barramentos, o barramento de neutro será utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento.

4. Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda.

5. Os barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40º em relação à temperatura ambiente.

6. Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70mm, entre si e com relação a outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).

7. Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser “prateados” para garantir uma melhor conexão.

8. Para correntes maiores que 900A, considerar a densidade de corrente mínima de 2A/mm² para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada. As geometrias dos barramentos podem ser diferentes das especificadas em projeto desde que obedeçam no mínimo as seções definidas para cada corrente descrita nessa tabela.

9. Sempre que possível, a interligação barramento geral até o respectivo disjuntor deve ser executada através de barramento dimensionado conforme essa tabela, a fim de evitar efeito mola produzido por cabos tracionados e melhorar a situação de sustentação eletromecânica do conjunto – para correntes de disjuntores menores que 300A, considerar a densidade de 1,75A/mm².

10. A quantidade e dimensionamento dos parafusos para a emenda de barramentos fica a critério do fabricante da caixa. No entanto, o fabricante é responsável por garantir a capacidade de condução dos barramentos bem como a suportabilidade de curto circuito conforme as características da unidade consumidora.

TABELA 23A - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Aparelho	Potência (W)	Consumo por hora (kWh/h)
Aquecedor de água por acumulação até 80 L	1500	1,50
Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L	2500	2,50
Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L	4000	4,00
Aquecedor de água por passagem	6000	6,00
Aquecedor de ambiente	1000	1,00
Aspirador de pó residencial	600	0,60
Assadeira grande	1000	1,00
Assadeira pequena	500	0,50
Banheira de hidromassagem	6600	6,60
Batedeira de bolo	100	0,10
Bomba d´água 1/4 CV monofásica	390	0,39
Bomba d”água 1/3 CV monofásica	520	0,52
Bomba d”água 1/2 CV trifásica	570	0,57
Bomba d”água 3/4 CV trifásica	820	0,82
Bomba d”água 1 CV monofásica	1100	1,10
Cafeteira elétrica pequena uso doméstico	600	0,60
Cafeteira elétrica uso comercial	1200	1,20
Chuveiro elétrico 127V	4400	4,40
Chuveiro elétrico 220V	6000	6,00
Chuveiro 4 estações	6500	6,50
Conjunto de som	100	0,10
Ebulidor	1000	1,00
Enceradeira residencial	300	0,30
Espremedor de frutas	200	0,20
Exaustor	150	0,15
Ferro elétrico automático de passar roupa	1000	1,00
Ferro elétrico simples de passar roupa	500	0,50
Fogão comum com acendedor	90	0,90
Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador	1500	1,50
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio	2100	2,10
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande	2700	2,10
Forno de microondas	750	0,75
Forno elétrico de embutir	4500	4,50
Freezer vertical Pequeno	300	0,30
Freezer horizontal médio	400	0,40
Freezer Horizontal Grande	500	0,50
Geladeira Comum	250	0,25
Geladeira Duplex	300	0,30
Grill	1200	1,20
Impressora comum	90	0,10
Impressora laser	900	0,90
Liquidificador doméstico	200	0,20
Lâmpada Incandescente de 15W	15	0,02
Lâmpada Incandescente de 20W	20	0,02
Lâmpada Incandescente de 25W	25	0,03

TABELA 23B - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Aparelho	Potência (W)	Consumo por hora (kWh/h)
Lâmpada Incandescente de 40W	40	0,04
Lâmpada Incandescente de 60W	60	0,06
Lâmpada Incandescente de 100W	100	0,10
Lâmpada Incandescente de 150W	150	0,15
Lâmpada Incandescente de 200W	200	0,20
Lâmpada Incandescente de 250W	250	0,25
Lâmpada Fluorescente de 20W	20	0,02
Lâmpada Fluorescente de 40W	40	0,04
Máquina de lavar louças	1500	1,50
Máquina de lavar roupas com aquecimento	1000	1,00
Máquina de secar roupas	3500	3,50
Máquina para costurar	100	0,10
Máquina de lavar pratos	1200	1,20
Máquina de lavar roupas	1500	1,50
Máquina de xerox grande	2000	2,00
Máquina de xerox pequena	1500	1,50
Micro computador	250	0,25
Micro forno elétrico	1000	1,00
Panela elétrica	1200	1,20
Raio X (dentista)	1090	1,09
Raio X (hospital)	12100	12,10
Refletor odontológico	150	0,15
Sanduicheira	640	0,64
Sauna comercial	12000	12,00
Sauna residencial	4500	4,50
Scanner	50	0,05
Secador de cabelos grande	1250	1,25
Secador de cabelos pequeno	700	0,70
Secador de roupa comercial	5000	5,00
Secador de roupa residencial	1100	1,10
Televisor colorido	200	0,20
Televisor preto e branco	90	0,09
Torneira elétrica	2000	2,00
Vaporizador	300	0,30
Ventilador grande	250	0,25
Ventilador médio	200	0,20
Ventilador pequeno	70	0,07
Vídeo game	10	0,01

NOTA:

1. O valor do consumo de energia mensal de cada aparelho é calculado através da fórmula abaixo:

$$\text{Consumo (kWh/mês)} = \frac{\text{Potência do aparelho em Watts x horas de funcionamento por mês}}{1.000}$$

TABELA 24

POTÊNCIAS NOMINAIS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA

CAPACIDADE		POTÊNCIA NOMINAL	
BTU/h	Kcal/h	W	VA
8500	2125	1300	1550
10000	2500	1400	1650
12000	3000	1600	1900
14000	3500	1900	2100
18000	4500	2600	2860
21000	5250	2800	3080
30000	7500	3600	4000

NOTA:

2. Valores válidos para aparelhos até 12.000BTU/h, ligados em 127V ou 220V e para os aparelhos acima de 14.000BTU/h ligados em 220V.

TIPOS DE PADRÃO DE ENTRADA PARA FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

UTILIZAÇÃO	DESENHO	PÁGINA
Elementos componentes da entrada de serviço aérea em baixa tensão - agrupamentos e edificações de uso coletivo com demanda até 95kVA	1	7-3
Elementos componentes da entrada de serviço subterrânea em baixa tensão - edificações de uso coletivo com demanda entre 95 e 327,1kVA	2	7-4
Elementos componentes da entrada de serviço subterrânea em média tensão com câmara - edificações de uso coletivo com demanda acima de 327,1kVA	3	7-5
Definição do ponto de entrega	4	7-6
Padrão com ramal de ligação aéreo - amarrações e conexões	5	7-7
Edificações até 6 unidades consumidoras com demanda total até 47kVA - caixa convencional CM-1 e/ou CM-2	6	7-8
Edificações até 6 unidades consumidoras com demanda total até 47 kVA - caixas com leitura pela via pública CM-13, CM-14 e/ou CM-3LVP	7	7-9
Edificações até 12 unidades consumidoras com demanda total de até 114 kVA	8	7-10
Edificações até 12 unidades consumidoras com demanda total de até 217 kVA	9	7-11
Edificações com medições agrupadas até 47kVA	10	7-12
Centro de medição com caixa metálica para atendimento até 75kVA - alternativa de montagem 1	11	7-13
Centro de medição com caixa metálica para atendimento até 75kVA - alternativa de montagem 2	12	7-14
Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2, 3 e 4 fios até 3 caixas sem proteção geral - instalação em muro, mureta ou parede - leitura pela via pública - caixa tipo CM-13 e/ou CM-14 - medição direta	13	7-15
Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2, 3 e 4 fios até 3 caixas sem proteção geral - instalação em muro, mureta ou parede - leitura pela via pública - caixa tipo CM-1 e/ou CM-2 - medição direta	14	7-16
Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2 fios - padrão de entrada pré-fabricado em aço - ligação de duas unidades consumidoras distintas com ou sem área de comum circulação	15	7-17
Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2 e 3 fios - padrão de entrada pré-fabricado em concreto - ligação de duas unidades consumidoras distintas com área de comum circulação	16	7-18
Caixas para medição e proteção (monofásica e polifásica)	17	7-19
Caixas tipo CM-6, 7, 8 e 16	18	7-20
Caixas tipo CM-9, 10, 11 e 18	19	7-21
Caixas tipo CM-3 e CM3-LVP	20	7-22
Caixa tipo CM-12	21	7-23
Caixa para proteção geral tipo CM-17	22	7-24
Quadro de distribuição geral com disjuntores demanda total até 217kVA	23	7-25
Quadro de distribuição geral para disjuntores – CM-12	24	7-26
Junção de caixas para medição	25	7-27
Detalhes da montagem da caixa CM-9 ou CM-18 (disjuntor até 1000A e TC até 1000/5)	26	7-28
Centro de medição pré-fabricado em policarbonato para demanda até 86kVA – alternativa de montagem 1	27	7-29
Centro de medição pré-fabricado em policarbonato para demanda até 86kVA – alternativa de montagem 2	28	7-30
Centro de medição pré-fabricado em policarbonato para demanda até 86kVA – alternativa de montagem 3	29	7-31
Centro de medição pré-fabricado em policarbonato para demanda até 86kVA – alternativa de montagem 4	30	7-32
Fotos das curvas a serem utilizadas no centro de medição pré-fabricado em policarbonato	31	7-33

TIPOS DE PADRÃO DE ENTRADA PARA FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA

UTILIZAÇÃO	DESENHO	PÁGINA
Fotos dos parafusos e terminais a serem utilizadas no centro de medição pré-fabricado em policarbonato	32	7-34
Esquema de ligação do sistema de prevenção e combate a incêndio	33	7-35
Esquemas de ligação dos medidores de energia elétrica	34	7-36
Esquemas de ligação dos medidores de energia elétrica para unidades consumidoras irrigantes	35	7-37
Fotos de ligação dos medidores de energia elétrica para unidades consumidoras irrigantes	36	7-38
Detalhe de instalação do ramal de ligação subterrâneo com travessia de via pública – rede de distribuição aérea - atendimento à demanda superior a 95kVA e igual ou inferior a 327kVA	37	7-39
Câmara - módulo I - montagem eletromecânica	38	7-41
Câmara - módulo II - montagem eletromânica	39	7-43
Câmara – módulo I - construção civil – planta	40	7-45
Câmara – módulos I e II - construção civil – corte AA	41	7-46
Câmara – módulo I - construção civil – corte BB	42	7-47
Câmara – módulo I - construção civil – corte CC	43	7-48
Câmara – módulo II - construção civil – planta	44	7-49
Câmara – módulo II - construção civil – corte BB	45	7-50
Câmaras – módulos I e II - laje de concreto premoldado – forma e armação	46	7-51
Câmaras – módulos I e II - laje de concreto premoldado com tampa – forma e armação	47	7-52
Câmaras – módulos I e II - tela para ventilação natural	48	7-53
Sistema de iluminação da câmara transformadora	49	7-54
Faixa plástica de sinalização	50	7-55
Instalação do ramal de ligação aéreo - exemplos de sistemas de ancoragem	51	7-56
Padrão com ramal de ligação aéreo - base concretada para poste	52	7-57
Ferragens - ancoragem do ramal de ligação aéreo	53	7-58
Alternativas de fixação do ramal de ligação	54	7-59
Cintas	55	7-60
Arruela, bucha e isolador roldana	56	7-61
Terminal maciço de compressão tipo pino e de encapsulamento	57	7-62
Terminal de compressão vazado tipo pino	58	7-63
Conectores e terminal para aterramento	59	7-64
Cabeçote para eletroduto	60	7-65
Eletroduto de PVC rígido	61	7-66
Eletroduto corrugado de polietileno	62	7-67
Eletroduto de aço	63	7-68
Tampa da caixa de inspeção	64	7-69
Caixa de inspeção	65	7-70
Tampa basculável para caixa com leitura via pública	66	7-71
Poste de concreto	67	7-72
Poste e pontalete de aço	68	7-73
Sistema de aterramento	69	7-74
Fita metálica	70	7-75

DESENHO 1 - ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA EM BAIXA TENSÃO - AGRUPAMENTOS E EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ATÉ 95kVA



NOTAS:

1. Quando for até 3 (três) caixas sem proteção geral, as mesmas devem ser instaladas na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público.
2. Quando tiver apenas um centro de medição pré-fabricado com caixas de medição em policarbonato, a proteção geral estará inserida no próprio centro de medição.
3. Na Alternativa 1 os condutores do ramal de entrada podem ter apenas uma camada de isolamento e na Alternativa 2 devem ter dupla camada de isolamento.

DESENHO 2 - ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO - EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ENTRE 95 E 327,1kVA



NOTAS:

1. Relativo ao ramal de entrada subterrâneo.

DESENHO 3 - ELEMENTOS COMPONENTES DA ENTRADA DE SERVIÇO SUBTERRÂNEA EM MÉDIA TENSÃO COM CÂMARA - EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO COM DEMANDA ACIMA DE 327,1kVA



DESENHO 4 - DEFINIÇÃO DO PONTO DE ENTREGA









NOTA :

1. O transformador indicado é de uso exclusivo e é instalado dentro da propriedade rural do consumidor.
2. Essa distância deve ser aplicada quando a Cemig for construir parte da instalação interna da unidade consumidora em função de legislação específica para atendimento na área rural.

DESENHO 5 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - AMARRAÇÕES E CONEXÕES


Alça preformada p/ cabo multiplexado (Nota 2)
Condutor neutro
Condutores fase
Condutores do ramal de ligação
Cabo multiplexado (Duplex, triplex ou quadruplex)
Isolador ou olhal
Conector tipo Cunha ou compressão H
Ponto de entrega
Condutor neutro
Recomposição da conexão (Nota 1)
Conector tipo cunha compressão H ou perfuração para condutores fase
Condutores do ramal de entrada

NOTAS:

1. As conexões devem ser isoladas com os seguintes materiais:
   a) Cobertura isolante, no caso dos conectores tipo cunha.
   b) Fita auto-fusão protegida com fita isolante, no caso dos conectores de compressão formato H.
2. A alça preformada deve ser aplicada sobre o neutro, utilizando-se os padrões definidos pela ND-2.6.

DESENHO 6 - EDIFICAÇÕES ATÉ 6 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL ATÉ 47KVA - CAIXA CONVENCIONAL CM-1 E/OU CM-2



ALTERNATIVA A



DIAGRAMA UNIFILAR



ALTERNATIVA B



DIAGRAMA UNIFILAR

a : caixa para proteção geral tipo CM-8 (até 75kVA) ou CM-16 (até 23kVA)
b : caixa para medidor monofásico ou polifásico tipo CM-1 ou CM-2
c : ramal de entrada (eletrodutos, condutores e acessórios)
d : ramal interno (eletrodutos, condutores e acessórios)

NOTAS:

1. Esta conexão pode ser feita entre os condutores através de conectores parafuso fendido (Desenho 59, página 7-64) ou através de um dos conectores do Desenho 59, página 7-64 isolado com fitas auto-fusão e isolante após conexão ou em cada borne do disjuntor sendo, neste caso, obrigatório o uso de terminal para os condutores (Desenhos 57 e 58, páginas 7-62 e 7-63) de dimensões compatíveis com a bitola dos mesmos. Em hipótese alguma pode ser permitida a conexão de mais de um condutor em cada borne do disjuntor. Opcionalmente pode ser utilizada massa para isolamento elétrico em substituição às fitas de auto-fusão e isolante.
2. Nos agrupamentos de caixas tipo CM-1 e CM-2, as caixas monofásicas podem ser alinhadas pela parte superior ou inferior da caixa polifásica.
3. A junção das caixas deve ser feita conforme o Desenho 25, página 7-27.
4. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas), ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
5. Admite-se, sem o uso da caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 (seis) caixas CM-1 ou CM-2.
6. Para agrupamentos com mais de 6 caixas é necessário o uso de caixa de derivação (CM-6 ou CM-7).
7. Cotas em milímetros.

DESENHO 7 - EDIFICAÇÕES ATÉ 6 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL ATÉ 47 KVA - CAIXAS COM LEITURA PELA VIA PÚBLICA CM-13, CM-14 E/OU CM-3LVP



ALTERNATIVA A



DIAGRAMA UNIFILAR



ALTERNATIVA B



DIAGRAMA UNIFILAR

a : caixa para proteção geral tipo CM-8 (até 75kVA) ou CM-16 (até 23kVA)
b : caixa para medidor monofásico ou polifásico tipo CM-13 ou CM-14
c : ramal de entrada (eletrodutos, condutores e acessórios)
d : ramal interno (eletrodutos, condutores e acessórios)

NOTAS:

1. Esta conexão pode ser feita entre os condutores através de conectores parafuso fendido (Desenho 59, página 7-64) ou através de um dos conectores do Desenho 59, página 7-64 isolado com fitas auto-fusão e isolante após conexão ou em cada borne do disjuntor sendo, neste caso, obrigatório o uso de terminal para os condutores (Desenhos 57 e 58, páginas 7-62 e 7-63) de dimensões compatíveis com a bitola dos mesmos. Em hipótese alguma pode ser permitida a conexão de mais de um condutor em cada borne do disjuntor. Opcionalmente pode ser utilizada massa para isolamento elétrico em substituição às fitas de auto-fusão e isolante.
2. Nos agrupamentos de caixas tipo CM-13 e CM-14, as caixas monofásicas podem ser alinhadas pela parte superior ou inferior da caixa polifásica.
3. A junção das caixas deve ser feita conforme o Desenho 25, página 7-27.
4. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas), ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
5. Admite-se, sem o uso da caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 (seis) caixas CM-13 ou CM-14.
6. Para agrupamentos com mais de 6 caixas é necessário o uso de caixa de derivação (CM-6 ou CM-7).
7. Cotas em milímetros.

DESENHO 8 - EDIFICAÇÕES ATÉ 12 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL DE ATÉ 114 KVA



NOTAS:

1. Opcionalmente, a caixa CM-17 substitui as caixas CM-9 ou CM-10 (otimizando o espaço da edificação) e CM-8, a critério do projetista. No entanto, as caixas CM-8 e CM-9 podem ser utilizadas dentro dos pré-requisitos estabelecidos nas ND-5.2 e ND-5.5. No caso de utilização da caixa CM-8, a demanda total fica limitada à 86kVA.
2. Permite a montagem física das caixas de medição em dois níveis.
3. Permite a instalação de disjuntores tripolares de 15A até 300 A.
4. Caso exista na edificação hidrantes internos dotados de mangueiras e esquichos para combate a incêndio, a alimentação das cargas do condomínio deve ser de acordo com o Capítulo 2, item 10, página 2-9.
5. A junção das caixas deve ser feita conforme o Desenho 25, página 7-27.
6. A distância horizontal entre caixas deve ser apenas o suficiente para passagem de um eletroduto entre as mesmas. Opcionalmente as caixas podem ficar acopladas diretamente umas às outras sem espaçamento, desde que a saída dos circuitos medidos seja feita através de canaleta entre as linhas superiores e inferiores ou pela parte de baixo das caixas da linha inferior.
7. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas), ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
8. As situações que não se enquadrarem neste tipo de agrupamento de medições, devem seguir os Desenhos 23 e 24, páginas 7-25 e 7-26.
9. Admite-se, sem o uso de caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 (seis) caixas CM-1 ou CM-2.
10. Cotas em milímetros.

DESENHO 9 - EDIFICAÇÕES ATÉ 12 UNIDADES CONSUMIDORAS COM DEMANDA TOTAL DE ATÉ 217 kVA





a : caixa para medidor monofásico e disjuntor tipo CM-1
b : caixa p/ medidor polifásico e disjuntor tipo CM-2
c : caixa para TC's, medidor e disjuntor tipo CM-3
d : caixa para disjuntores e barramento tipo CM-10
e : ramal de entrada (eletrodutos, condutores e acessórios)
f : ramal interno (eletrodutos, condutores e acessórios)

NOTAS:

1. Caso exista na edificação hidrantes internos dotados de mangueiras e esquichos para combate a incêndio, a alimentação das cargas do condomínio deve ser de acordo com o Capítulo 2, item 10, página 2-9.
2. As conexões dos circuitos dos ramais internos ao barramento da caixa CM-10 devem ser feitas com terminal tubular de cobre de compressão (tipo olhal) com 1(um) furo com diâmetro de acordo com o diâmetro do condutor a ser utilizado nas extremidades dos condutores a serem conectados aos barramentos conforme a Foto 3, página 7-34. Os parafusos para a conexão do citado terminal ao barramento devem ser de aço bicromatizados e composto de porca, arruela comum e de pressão bicromatizados.
3. A junção das caixas deve ser feita conforme o Desenho 25, página 7-27.
4. Não será permitido derivação da caixa CM-3 para outra unidade de consumo.
5. A distância horizontal entre caixas deve ser apenas o suficiente para passagem de um eletroduto entre as mesmas. Opcionalmente as caixas podem ficar acopladas diretamente umas às outras sem espaçamento, desde que a saída dos circuitos medidos seja feita através de canaleta entre as linhas superiores e inferiores ou pela parte de baixo das caixas da linha inferior.
6. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas), ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
7. Admite-se, sem o uso de caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 (seis) caixas CM-1 ou CM-2.
8. O desenho acima é apenas uma opção para o consumidor. Outros agrupamentos podem ser feitos utilizando-se caixa de derivação (CM-6 ou CM-7).
9. Cota em milímetro.

DESENHO 10 - EDIFICAÇÕES COM MEDIÇÕES AGRUPADAS ATÉ 47kVA



a - Caixa para medidor monofásico ou polifásico e disjuntor (tipo CM-1 ou CM-2).
b - Caixa de derivação monofásica ou polifásica (tipo CM-6 ou CM-7).
c - Saída individual (ramal interno).
d - Entrada/Saída alimentadores/prumadas.
e - Caixa de proteção geral tipo CM-8 (demanda até 75kVA) ou CM-16 (demanda até 23kVA).

NOTAS:

1. Opcionalmente as caixas CM-6 ou CM-7 e CM-8 ou CM-16 podem ser substituídas pela caixa CM-17.
2. Aplica-se o conjunto "A" para o máximo de 6 medidores, enquanto o conjunto "B" para o máximo de 12 medidores.
3. Para mais de 12 medidores, instalar outro conjunto "A" ou "B".
4. A distância horizontal entre caixas pode ser nula no conjunto "A" e apenas o suficiente para passar um eletroduto no conjunto "B", mas a junção deve ser feita conforme o Desenho 25, página 7-27. Opcionalmente as caixas podem ficar acopladas diretamente umas às outras sem espaçamento, desde que a saída dos circuitos medidos seja feita através de canaleta entre as linhas superiores e inferiores ou pela parte de baixo das caixas da linha inferior.
5. O aterramento geral deve ser efetuado junto ao quadro de distribuição geral (QDG).
6. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas), ver capítulo 4, item 7, página 4-13.
7. Admite-se, sem o uso de caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 (seis) caixas CM-1 ou CM-2.
8. Cotas em milímetros.

DESENHO 11 - CENTRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA METÁLICA PARA ATENDIMENTO ATÉ 75kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 1



LEGENDA :

a - Caixa para medidor monofásico ou polifásico e disjuntor (tipo CM-1 ou CM-2).
b - Caixa de derivação monofásica ou polifásica (tipo CM-6 ou CM-7).
c - Saída individual (ramal interno).
d - Caixa de proteção geral tipo CM-8 (demanda até 75kVA) ou CM-16 (demanda até 23kVA).

NOTAS:

1. A distância mínima entre os Centros de Medição deve ser tal que as caixas de um agrupamento não interfiram na retirada das tampas das caixas de medição do outro Centro de medição.
2. O eletroduto que liga um centro de medição ao outro deve ser de PVC conforme o Desenho 61, página 7-66.

DESENHO 12 - CENTRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA METÁLICA PARA ATENDIMENTO ATÉ 75kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 2



LEGENDA :

a - Caixa para medidor monofásico ou polifásico e disjuntor (tipo CM-1 ou CM-2).
b - Caixa de derivação monofásica ou polifásica (tipo CM-6 ou CM-7).
c - Saída individual (ramal interno).
d - Caixa de proteção geral tipo CM-8 (demanda até 75kVA) ou CM-16 (demanda até 23kVA).

NOTAS:

1. A distância mínima entre os Centros de Medição deve ser tal que as caixas de um agrupamento não interfiram na retirada das tampas das caixas de medição do outro Centro de medição.
2. O eletroduto que liga um centro de medição ao outro deve ser de PVC conforme o Desenho 61, página 7-66.

DESENHO 13 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2, 3 e 4 FIOS ATÉ 3 CAIXAS SEM PROTEÇÃO GERAL - INSTALAÇÃO EM MURO, MURETA OU PAREDE - LEITURA PELA VIA PÚBLICA - CAIXA TIPO CM-13 E/OU CM-14 - MEDIÇÃO DIRETA



NOTAS:

1. O padrão de entrada deve ser montado na divisa da propriedade com a leitura voltada para a via pública.
2. Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver Desenho 69, página 7-74.
3. Devem ser previstas 2 amarrações de,no mínimo, 8 voltas cada.
4. Detalhes do acabamento da cavidade a ser preparada na alvenaria da edificação para permitir a leitura do medidor pela via pública. Opcionalmente pode ser instalada a tampa basculável constante do Desenho 66, página 7-71.
5. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser com base concretada conforme o Desenho 52, página 7-57.
6. O eletroduto deve ter diâmetro nominal mínimo igual a 32mm (equivalente ao de uma polegada).
7. Lista de material: V = quantidade variável em função da altura do padrão e do tipo de ligação.
8. Cotas em milímetros.

LISTA DE MATERIAL							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**Q.**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**Q.**
1	Tampão (poste de aço)	pç	01	10	Terminal p/ aterramento caixa	pç	01
2	Armação secundária de um estribo	pç	01	11	Condutor cabo cobre nu 16mm²	m	V
3	Isolador roldana	pç	01	12	Disjuntor Termomagnético (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)	pç	03
4	Cinta	pç	01	13	Haste de aterramento	pç	V
5	Cabeçote ou curva 135º	pç	01	14	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG	g	500
6	Condutor de cobre isolado (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)	pç	01	15	Curva de 90°	pç	02
7	Eletroduto (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)) – Nota 6	pç	V	16	Caixa c/ leitura pela via pública	pç	03
8	Poste (Conforme Tabela 1A)	pç	01	17	Haste ∅16 x 150 p/ armação secundária	pç	01
9	Buchas e porcas-arruelas	cj	02				

DESENHO 14 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2, 3 e 4 FIOS ATÉ 3 CAIXAS SEM PROTEÇÃO GERAL - INSTALAÇÃO EM MURO, MURETA OU PAREDE - LEITURA PELA VIA PÚBLICA - CAIXA TIPO CM-1 E/OU CM-2 - MEDIÇÃO DIRETA



NOTAS:

1. O padrão de entrada deve ser montado na divisa da propriedade com a leitura voltada para a via pública.
2. Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver Desenho 69, página 7-74.
3. Devem ser previstas, no mínimo, 3 amarrações de , no mínimo, 8 voltas cada.
4. Nas ligações a 3 fios, utilizar haste ∅ 16 x 150 (item 16).
5. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser com base concretada conforme o Desenho 52, página 7-57.
6. O eletroduto deve ter diâmetro nominal mínimo igual a 32mm (equivalente ao de 1 polegada).
7. Lista de material: V = quantidade variável em função da altura do padrão e do tipo de ligação.
8. Cotas em milímetros.

LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
			A	B				A	B
1	Tampão (poste de aço)	pç	01	01	10	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG	g	500	500
2	Armação secundária de um estribo	pç	V	01	11	Disjuntor Termomagnético (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)	pç	V	V
3	Poste (Tabela 1)	pç	01	01	12	Caixa para medidor e disjuntor	pç	03	03
4	Isolador roldana	pç	V	01	13	Condutor de cobre nu 16mm²	m	V	V
5	Buchas e porcas-arruelas	cj	02	02	14	Haste de aterramento	pç	V	V
6	Condutor de cobre isolado (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)	m	V	V	15	Curva de 90°	pç	04	02
7	Cinta	pç	V	03	16	Haste ∅ 16 x 150 p/ armação secundária	pç	V	01
8	Eletroduto (Conf. Tabelas 7A,7B e 8)) – Nota 6	pç	V	V	17	Haste ∅ 16 x 350 p/ armação secundária	pç	V	-
9	Cabeçote ou curva 135°	pç	02	01	18	Terminal p/ aterramento caixa	pç	01	01

DESENHO 15 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2 FIOS - PADRÃO DE ENTRADA PRÉ-FABRICADO EM AÇO - LIGAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS DISTINTAS COM OU SEM ÁREA DE COMUM CIRCULAÇÃO



NOTAS:

1. Este padrão deve ser montado na divisa entre as propriedades particulares e, simultaneamente, na divisa com o passeio público quando o atendimento for para duas unidades consumidoras distintas sem área de comum circulação e com a leitura voltada para o passeio público. Quando o atendimento for para duas unidades consumidoras distintas com área de comum circulação, o padrão deve ser montado na divisa com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público.
2. Os comprimentos dos condutores do ramal interno (energia medida) depende da distância entre o padrão de entrada e a unidade consumidora.
3. Este padrão de entrada não necessita de eletrodo de aterramento.
4. Devem ser utilizados somente os modelos de padrões constantes do Manual do Consumidor nº 11, em sua edição atualizada.
5. Este padrão será fornecido com o condutor de proteção desde o parafuso de aterramento da caixa até a saída para o ramal interno da unidade consumidora.
6. Cota em milímetro.

LISTA DE MATERIAL				
ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	-	Padrão pré-fabricado em aço, conf. 02.118-CM/MD-001	pç	01
	a	Caixa para medição e proteção	pç	02
	b	Disjuntor termomagnético (conforme Tabela 3, página 6-5)	pç	01
	c	Olhal para ancoragem do ramal de ligação	pç	01
	d	Armação secundária com dois isoladores (para ramal interno)	cj	01
	e	Condutor de cobre isolado (conf. Tabela 3, página 6-5 e Nota 2)	m	Nota 2
	f	Parafuso para conecção de um dos neutros do ramal de entrada	pç	01

DESENHO 16 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - LIGAÇÃO A 2 E 3 FIOS - PADRÃO DE ENTRADA PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO - LIGAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS DISTINTAS COM ÁREA DE COMUM CIRCULAÇÃO



NOTAS:

1. Para sistemas alternativos de ancoragem do ramal de ligação e de fixação da caixa, ver Desenho 48, página 7-53.
2. Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver Desenho 69, página 7-74.
3. Os comprimentos dos condutores indicados na lista de material referem-se, respectivamente, aos postes PC1 e PC2.
4. Devem ser utilizados somente os modelos de padrões constantes do Manual do Consumidor nº 11, em sua edição atualizada.
5. Este padrão deve ser montado na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público.
6. Cavidade para a saída subterrânea e para o aterramento.
7. A quantidade de 14 metros refere-se à saída subterrânea e a quantidade de 24 metros refere-se à saída aérea.
8. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser com base concretada conforme o Desenho 52, página 7-57.
9. Cotas em milímetros.

LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Q.	ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	Q.
1	Armação secundária de um estribo	pç	02	6	Poste concreto com padrão conjugado conforme a especificação técnica 02.118-CM/MD-002	pç	01
2	Isolador roldana	pç	01	7	Tampa da cavidade de medição	pç	01
3	Haste ∅16 x 150 p/ armação secundária	pç	01	8	Disjuntor Termomagnético conf. Tabela 3	pç	01
4	Parafuso M8 ou M10 - rosca parcial	cj	01	9	Haste de aterramento	pç	01
5	Condutor de cobre isolado em PVC conforme Tabela 3, página 6-5 e nota 4	m	14/24 Nota 7	10	Condutor de cobre nu 10mm² (duas caixas monof.) ou 16mm² (duas caixas polifásicas)	m	02

DESENHO 17 - CAIXAS PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (MONOFÁSICA E POLIFÁSICA)



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



VISTA INFERIOR

MOD.	DIMENSÕES (mm)														UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
CM-1	250	160	300	40	40	100	65	60	49	49	60	40	40	49	Medidor monofásico e disjuntor Medição direta até 13kW
CM-2	345	210	460	50	50	155	65	60	49	49	55	50	50	49	Medidor polifásico e disjuntor Medição direta de 13,1kW a 47kVA



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



VISTA INFERIOR

MOD.	DIMENSÕES (mm)												UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
CM-13	280	160	300	40	100	65	60	49	49	49	60	40	Medidor monofásico e disjuntor LVP Medição direta até 13kW
CM-14	345	210	460	50	155	65	60	49	49	49	55	50	Medidor polifásico e disjuntor LVP Medição direta de 13,1kW a 47kVA

NOTAS:

1. Especificação técnica das caixas: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001).
2. Dimensões em milímetros.

DESENHO 18 - CAIXAS TIPO CM-6, 7, 8 E 16



VISTA DE FRENTE



VISTA INFERIOR

CAIXAS PARA DERIVAÇÃO

MOD.	Dimensões(mm)									UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
CM-6	250	160	300	125	80	80	96	60	49	Derivação e/ou passagem de condutores de seção até 16mm² (inclusive)
CM-7	345	210	460	173	105	60	103	110	49	Derivação e/ou passagem de condutores de seção acima de 16mm² à 150 mm²



VISTA DE FRENTE



VISTA INFERIOR

CAIXAS PARA PROTEÇÃO GERAL

MOD.	Dimensões(mm)										UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
CM-8	345	210	460	173	60	65	105	90	49	29	Disjuntor até 200A
CM-16	250	160	300	125	60	65	80	49	49	29	Disjuntor até 60A

NOTAS:

1. Especificação técnica das caixas: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001).
2. Dimensões em milímetros.

DESENHO 19 - CAIXAS TIPO CM-9, 10, 11 E 18



CAIXA MODULAR COM DISJUNTOR GERAL, TC E BARRAMENTOS

MOD.	DIMENSÕES			UTILIZAÇÃO
	A	B	C	
CM-9	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)
CM-10	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntores e barramentos)
CM-11	600	400	1000	Como derivação de circuitos (com barramentos apenas)
CM-18	600	400	1200	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)

NOTAS:

1. Nas caixas modelo CM-9 e CM-10 o espelho interno deve ser cortado de forma que fiquem acessíveis apenas as alavancas dos disjuntores. No modelo CM-11, o espelho não deve ser cortado.
2. Especificações técnicas das caixas e quadro: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001).
3. Nas caixas CM-9, CM-10 e CM-11 os furos necessários para cada tipo de montagem podem ser feitos na obra se executados com serra copo e providos de proteção contra corrosão na chapa para evitar danos ao isolamento dos cabos. Preferencialmente, essas caixas devem ser montadas e pré furadas em fábrica com uso de equipamentos que permitam uma montagem profissional, sem qualquer possibilidade de tração mecânica nos componentes elétricos e com tratamento de todos os furos feitos conforme definição de projeto.
4. Dimensões em milímetros.

DESENHO 20 - CAIXAS TIPO CM-3 E CM3-LVP

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR E TCs, MEDIÇÃO INDIRETA – 47,1 A 75kW (CM-3) PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS E DE 27,1kVA A 37,5kVA PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS



VISTA DE FRENTE DO LADO DA RUA

VISTA INFERIOR

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR E TCs, MEDIÇÃO INDIRETA – 47,1 A 75kW (CM-3LVP) PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS E DE 27,1kVA A 37,5kVA PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS



VISTA DE FRENTE DO LADO DA RUA

VISTA INFERIOR

NOTAS:

1. Especificação técnica das caixas: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001).
2. Dimensões em milímetros.

DESENHO 21 - CAIXA TIPO CM-12

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA CHAVES NÃO BLINDADAS E DISJUNTORES (CM-12)



NOTAS:

1. Na caixa CM-12 o espelho interno deve ser cortado de forma que fiquem acessíveis apenas as alavancas de acionamento dos disjuntores.
2. Especificação técnica das caixas: ver ND-2.6 (ET 02.118-CM/MD-001);
3. Na caixa CM-12 os furos necessários para cada tipo de montagem podem ser feitas na obra se executados com serra copo e providos de proteção contra corrosão na chapa para evitar danos ao isolamento dos cabos. Preferencialmente, essas caixas devem ser montadas e pré furadas em fábrica com uso de equipamentos que permitam uma montagem profissional, sem qualquer possibilidade de tração mecânica nos componentes elétricos e com tratamento de todos os furos feitos conforme definição de projeto.
4. Na caixa com dimensões padronizadas, existem tostões no fundo que são destinados à passagem dos eletrodutos. Eles somente podem ser removidos em quantidade e tamanho necessário à execução do projeto.
5. A caixa CM-12 permite fabricação em dimensões especiais, sob negociação com a Cemig. Nesse caso, onde for necessária a construção da caixa com dimensões especiais, acima das definidas em desenho, a caixa deve ser estruturada do tipo auto-portante com estrutura em chapa 12 e fechamento em chapa 14 e deve ser fabricada por fabricante aprovado para fabricação da caixa convencional.
6. Dimensões em milímetros.

DESENHO 22 - CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL TIPO CM-17



VISTA DE FRENTE



VISTA INFERIOR

MOD.	DIMENSÕES (mm)											UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
CM-17	975	400	210	60	400	107	210	400	200	107	65	Disjuntor até 300A

DESENHO 23 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL COM DISJUNTORES DEMANDA TOTAL ATÉ 217kVA



a - Caixas modulares para proteção com barramento tipo CM-10.
b - Caixas para medição e proteção tipo CM-2 ou CM-3 (Ver nota 3).
c - Alimentadores/Prumadas (eletroduto, condutores , acessórios).
d - Ramal de entrada (eletroduto, condutores , acessórios).
e - Sistemas de aterramento (condutor, eletroduto, eletrodo, acessórios e cava de aterramento) – (Ver Nota 4).

NOTAS:

1. Cada caixa tipo CM-10 comporta 4 disjuntores de até 225A ou 2 disjuntores acima de 225A até 400A.
2. O padrão representado neste desenho tem capacidade para atender uma demanda de 217kVA.
3. Para demandas maiores, acrescentar tantas caixas tipo CM-10 quantas forem necessárias.
4. A caixa “b” deve ser instalada para medição/proteção do condomínio somente derivando-se antes da proteção geral, quando houver na edificação sistema de prevenção e combate a incêndio.
5. Características do sistema de aterramento (neutro e caixas) – Ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
6. O barramento da caixa tipo CM-10 deve ser de cobre e dimensionado de acordo com a Tabela 22, página 6-25, podendo ser instalado na parte superior ou inferior. Os disjuntores devem ser alimentados pela parte superior para demanda até 217kVA, inclusive (Ver Nota 7). Para demandas maiores que 217kVA, quando for impraticável, a entrada nos mesmos pode ser executada pela parte inferior.
7. O barramento de neutro, pode ser instalado na mesma posição dos barramentos de fase ou no lado contrário da caixa, conforme situação de maior facilitação de instalação a ser definido pelo montador da caixa.
8. No caso de unidade consumidora irrigante de medição direta, além do disjuntor ser alimentado pela parte superior, ele deve ser alimentado eletricamente após o medidor de energia elétrica conforme os Desenhos 35 e 36, páginas 7-37 e 7-38. Para a medição indireta, além do disjuntor ser alimentado pela parte superior, o medidor de energia elétrica deve ser alimentado pela parte superior do disjuntor conforme os Desenhos 35 e 36, páginas 7-37 e 7-38.
9. Cota em milímetro.

DESENHO 24 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA DISJUNTORES – CM-12



NOTAS:

1. Trilho ou fundo falso.
2. A barra de neutro pode ser instalada na parte superior ou inferior do quadro, junta ou oposta às demais barras de fases, independentemente da determinação do desenho, afim de otimizar a instalação e a segurança.
3. Todas as cotas estão indicadas em milímetros.
4. A distância da parte inferior da CM-12 ao solo é de 80 centímetros, para as caixas de tamanho conforme definido no desenho, podendo ser reduzida conforme o dimensional da caixa precisar ser aumentado.
5. A caixa deve ser confeccionada com chapa de aço carbono 14, tendo 2 tampas removíveis (espelhos) com dispositivo para selagem e 2 portas com trinco e fechadura. Em casos especiais, onde for necessária a construção da caixa com dimensões acima das definidas em desenho, a caixa deve ser estruturada do tipo auto-portante com estrutura em chapa 12 e fechamento em chapa 14 e deve ser fabricada por um dos fabricantes constantes do Manual do Consumidor nº 11, em sua edição atualizada.
6. Pintura conforme estabelecido na ET 02118-CM/ME-001B.
7. Os espelhos devem ser ajustáveis e furados conforme o tipo de disjuntor a ser instalado, deixando somente acesso a alavanca de acionamento.
8. O barramento deve ser de cobre eletrolítico, dimensionado conforme Tabela 22, página 6-25.
9. Os isoladores devem ser de epóxi para baixa tensão, mínimo de 30x40, com garra para barramento.
10. Características do sistema de aterramento (neutro e quadro), ver capítulo 4, item 7, página 4-13.
11. Cotas em milímetros.

DESENHO 25 - JUNÇÃO DE CAIXAS PARA MEDIÇÃO



NOTAS:

1. A junção das caixas deve ser executada através de eletroduto, com comprimento suficiente (mínimo de 50mm entre as caixas) para permitir as saídas das caixas inferiores.
2. Quando as caixas puderem ficar próximas (apenas 1 fileira de caixas) deve ser usado o niple.
3. Opcionalmente as caixas podem ficar acopladas diretamente umas às outras sem espaçamento, desde que a saída dos circuitos medidos seja feita através de canaleta entre as linhas superiores e inferiores ou pela parte de baixo das caixas da linha inferior.

LISTA DE MATERIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Eletroduto de aço ou PVC	3	Bucha
2	Porca-arruela	4	Niple

DESENHO 26 - DETALHES DA MONTAGEM DA CAIXA CM-9 OU CM-18 (DISJUNTOR ATÉ 1000A E TC ATÉ 1000/5)



NOTAS:

1. Os medidores eletrônicos utilizados em unidades consumidoras irrigantes devem ter sua alimentação derivada antes da proteção geral da instalação conforme os Desenhos 35 e 36, páginas 7-37 e 7-38.
2. Ponto para amostragem de tensão para a medição das demais unidades consumidoras (parafuso de máquina com uma arruela comum e uma de pressão).
3. Caixa de passagem que deve ser provida de tampa e deve ter as mesmas dimensões da caixa CM-9 ou CM-18, exceto em relação à altura; a altura e a forma construtiva dessa caixa ficam a critério do consumidor.
4. Para disjuntores até 250A (inclusive), utilizar caixa CM-9 ou CM-18. Para disjuntores acima de 250A e até 1000A (inclusive), utilizar caixa CM-18.
5. A emenda de barramento deve ser feita com parafusos de aço bicromatizados e composto de porca, arruela comum e de pressão bicromatizados (Ver Nota 10, página 6-25).

LEGENDA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
1	Barramento de neutro de cobre nu, de baixa tensão, fixado na lateral interna da caixa CM-9 ou CM-18 e instalado do mesmo lado da montagem da caixa CM-4
2	Conector para interligar o condutor de proteção de 10mm² (cor verde ou verde/amarelo de seu isolamento de fábrica) entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4
3	Conector para ser utilizado no condutor de aterramento
4	Barramento de cobre, isolado, de baixa tensão (seção em mm²) (Conforme Tabela 22, página 6-25); todos os barramentos devem ser isolados;
5	Condutor de cabo isolado conforme as Tabelas 1A e 1B , páginas 6-1 e 6-2
6	Disjuntor termomagnético conforme as Tabelas 1A e 1B , páginas 6-1 e 6-2

DESENHO 27 - CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO PARA DEMANDA ATÉ 86kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 1



DESENHO 28 - CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO PARA DEMANDA ATÉ 86kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 2



DESENHO 29 - CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO PARA DEMANDA ATÉ 86kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 3



NOTA:

1. A distância mínima entre os Centros de Medição em policarbonato pode ser nula desde que não haja furos que interliguem as caixas de medição de um Centro de Medição com as caixas de medição do outro Centro de Medição.

DESENHO 30 - CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO PARA DEMANDA ATÉ 86kVA – ALTERNATIVA DE MONTAGEM 4



NOTA:

2. A distância mínima entre os Centros de Medição em policarbonato pode ser nula desde que não haja furos que interliguem as caixas de medição de um Centro de Medição com as caixas de medição do outro Centro de Medição.

DESENHO 31 – FOTOS DAS CURVAS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO

Curva 1

Curva 2

NOTAS:

1. Somente uma das curvas acima deve ser utilizada no furo de saída dos condutores fase, neutro e de proteção de cada caixa de medição e proteção do centro de medição pré-fabricado em policarbonato.
2. Não deve ser utilizado outro acessário que não seja uma das curvas mostradas nas fotos acima.
3. As curvas acima deve ter diâmetro mínimo de 25mm e máximo de 50mm conforme cada montagem.
4. A curva deve ser fixada à caixa através da arruela mostrada na foto.

DESENHO 32 – FOTOS DOS PARAFUSOS E TERMINAIS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE MEDIÇÃO PRÉ-FABRICADO EM POLICARBONATO



Foto 1

Foto 2

Foto 3



Foto 4



Foto 5

LEGENDA:

1. Foto 1 : Parafuso M6 (diâmetro 3/8”) de latão com arruelas de pressão e comum, cabeça com fenda simples e Philips, rosca inteira, para conectar condutor até 35mm² aos barramentos.
2. Foto 2 : Conector tipo parafuso fendido com sapata para a ser utilizado no parafuso de aterramento da caixa de medição e proteção para conecção do condutor de proteção.
3. Foto 3 : Terminal tubular de cobre de compressão (tipo olhal) com 1(um) furo com diâmetro de acordo com o diâmetro do condutor a ser utilizado nas extremidades dos condutores a serem conectados aos barramentos.
4. Foto 4 : Terminal maciço de compressão (tipo pino) de cobre com diâmetro de acordo com o diâmetro do condutor a ser utilizado nas extremidades dos condutores a serem conectados no disjuntor de proteção geral. A área de compressão desse terminal deve ser revestida com isolação termocontrátil após a compressão sobre a ponta do condutor.
5. Foto 5 : Parafuso M10 (diâmetro 1/2”) de latão com arruelas de pressão e comum e porca, com corpo cilíndrico, cabeça sextavada, rosca inteira, para conectar condutores de 50 a 150mm² aos barramentos.

NOTA:

1. A proporção mínima de cobre na composição dos parafusos de latão deve ser de 55%.

DESENHO 33 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



NOTAS:

1. O condutor de proteção inicia-se no parafuso de aterramento da caixa de proteção geral da unidade consumidora, segue na mesma tubulação dos condutores fase e neutro até as caixas de proteção geral e medição do condomínio e quadro de distribuição geral.
2. Este esquema está previsto no Capítulo 2, item 10, página 2-9.
3. A demanda do condomínio deve ser deduzida para se especificar a proteção geral.

DESENHO 34 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA



1 Condutor do ramal de ligação (Cemig)	5 Chave de aferição (Cemig)	9 Caixa de passagem (opcional)	13 Condutor flexível
2 Conexão (Cemig)	6 Condutor de medição (Cemig)	10 Disjuntor termomagnético	14 Caixa com leitura pela via pública tipo CM-13 ou CM-14
3 Medidor de energia (Cemig)	7 Condutor fase do ramal de entrada (flexível ou rígido)	11 Caixa para medição direta tipo CM-1 ou CM-2	15 Caixa para medição indireta até 75kW Tipo CM3LVP
4 Transformador de corrente (Cemig)	8 Condutores do ramal interno	12 Caixa para medição indireta até 75kW tipo CM-3	16 Condutor neutro : flexível ou rígido para caixa CM-1ou CM- 2 e flexível para CM-13, CM-14 ou CM3LVP

DESENHO 35 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS IRRIGANTES



1 Condutor do ramal de ligação (Cemig)	5 Chave de aferição (Cemig)	9 Caixa de passagem (opcional)	13 Condutor flexível
2 Conexão (Cemig)	6 Condutor de medição (Cemig)	10 Disjuntor termomagnético	14 Caixa com leitura pela via pública tipo CM-13 ou CM-14
3 Medidor de energia (Cemig)	7 Condutor fase do ramal de entrada (flexível ou rígido)	11 Caixa para medição direta tipo CM-1 ou CM-2	15 Caixa para medição indireta até 75kW Tipo CM3LVP
4 Transformador de corrente (Cemig)	8 Condutores do ramal interno	12 Caixa para medição indireta até 75kW tipo CM-3	16 Condutor neutro : flexível ou rígido para caixa CM-1ou CM- 2 e flexível para CM-13, CM-14 ou CM3LVP

DESENHO 36 – FOTOS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS IRRIGANTES



MEDIÇÃO INDIRETA

MEDIÇÃO DIRETA

NOTA:

1. Os medidores eletrônicos utilizados em unidades consumidoras irrigantes devem ter sua alimentação derivada antes da proteção geral da instalação conforme o Desenho 35, página 7-37.

DESENHO 37 - DETALHE DE INSTALAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO COM TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA – REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - ATENDIMENTO À DEMANDA SUPERIOR A 95kVA E IGUAL OU INFERIOR A 327kVA



OBSERVAÇÃO:

1. Ver notas e lista de material na próxima página.
2. Cotas em milímetros.

LISTA DE MATERIAL DO DESENHO 37, PÁGINA 7-39

LISTA DE MATERIAL	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Caixa de inspeção ZC
2	Ramal de entrada : condutor cobre isolado conforme Tabela 1B, página 6-3
3	Curva 90° raio longo
4	Eletroduto aço conforme Tabela 5, página 6-6 e Desenho 63, página 7-68
5	Eletroduto PVC rígido ou espiralado corrugado flexível conforme Tabela 5, página 6-6 e Desenhos 61 e 62, páginas 7-66 e 7-67
6	Arame de aço galvanizado n° 12 BWG
7	Cinta ou fita de aço galvanizado
8	Massa de calafetar ou cabeçote
9	Ramal de ligação : condutor de alumínio isolado conforme Tabela 1B, página 6-3

NOTAS:

1. Especificações da “faixa de advertência”: Material: PVC; Largura: 150mm; Os dizeres “CUIDADO – CABO ELÉTRICO”, no centro da fita, em vermelho; Cor da fita: amarelo.
2. Utilizar fck=76kgf/cm² para envelope de concreto.
3. Demais exigências para instalação, ver Capítulo 3, item 1.3, página 3-3.
4. Para o atendimento à demanda superior a 95kVA e igual ou inferior à 327kVA, o ramal de ligação será subterrâneo em baixa tensão e o ponto de entrega será na caixa de inspeção/passagem localizada junto à divisa da propriedade do consumidor.

DESENHO 38 - CÂMARA - MÓDULO I - MONTAGEM ELETROMECÂNICA


para quadro geral de proteção/distribuição do consumiodor
Saída alternativa para quadro de proteção/ distribuição do consumidor
CORTE BB
CORTE AA
P/ quadro geral de proteção/ distribuição do consumidor
Eletrodo de terra
Chave primária (Nota 1)
Transformador
Caixa com barramento secundário
Condutor da malha de aterramento
Ramal de ligação de média tensão
PLANTA

NOTA:

1. A proteção na média tensão pode ser efetuada por uma chave primária (item 10 da página 7-42) ou pela chave fusível (derivação da rede aérea).

RELAÇÃO DE MATERIAIS - CÂMARA – MÓDULO I - MONTAGEM ELETROMECÂNICA

DESENHO 38, PÁGINA 7-41

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Barramento isolado cobre, 0,6/1,0kV-2000A – (hycrab) – item opcional	pç	04
02	Braçadeira de latão “U”-3/4" com parafuso, porca e arruela	par	08
03	Braçadeira de latão “U”-1/2" com parafuso, porca e arruela	par	12
04	Braçadeira de latão “U”- 2" com parafuso, porca e arruela	par	30
05	Bucha de expansão com parafuso cabeça sextavada – Des. 02.118-CEMIG-0496	pç	40
06	Cabo Al 1x50mm², EPR/XLPE, 8,7/15kV – (média tensão)	m	100
07	Cabo Cu 1x240mm², EPR/XLPE, 0,5/1kV – (baixa tensão)	m	160
08	Cabo de cobre nu, 2/0 BWG – 7 fios	kg	25
09	Caixa de barramento de baixa tensão	pç	01
10	Chave de 15kV-200A – item opcional	pç	01
11	Conector de aterramento cabo 25-70mm² / haste de 19mm²	pç	04
12	Conector parafuso fendido para cabo CA/Cu de 10-95mm²	pç	02
13	Haste de aterramento de aço	pç	04
14	Parafuso de latão de 3/8" x 1 1/2" com porca e arruela de pressão, cabeça sextavada	pç	28
15	Perfilado perfurado de aço de chapa 12 x 600mm	pç	1,5
16	Terminal (mufla) para uso externo para cabo 50mm² - 15kV	pç	03
17	Terminal a compressão cabo-barra para cabos Cu/Al de 240mm² - Des. 02.118-CEMIG-0330	pç	16
18	Terminal a compressão cabo/barra para cabos de 70mm²	pç	02
19	Terminal desconetável cotovelo (TDC) para cabos de 50mm²	pç	3
20	Transformador trifásico de 500kVA	pç	01
21	Viga I de aço	pç	02
22	Perfil “L” – Dês. 02.118-CEMIG-0495 – item 1 – opcional – uso com chave L – Inebrasa	pç	04

NOTAS:

1. Esta relação de material é relativa a instalação de dois transformadores subterrâneos de 500kVA.
2. O item 01 (Barramento isolado hycrab) é necessário em situações especiais tais como para reforço da rede Cemig, para divisão de cargas, para promover o paralelismo entre os transformadores (equalização de cargas e/ou reforço da rede da Cemig), etc.

DESENHO 39 - CÂMARA - MÓDULO II - MONTAGEM ELETROMÂNICA





NOTA:

1. A proteção na média tensão pode ser efetuada por uma chave primária (item 10 da página 7-42) ou pela chave fusível (derivação da rede aérea).

RELAÇÃO DE MATERIAIS - CÂMARA – MÓDULO II - MONTAGEM ELETROMECÂNICA

DESENHO 39, PÁGINA 7-43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Barramento isolado cobre, 0,6/1,0kV-2000A – (hycrab) – item opcional	pç	08
02	Braçadeira de latão “U”-3/4" com parafuso, porca e arruela	par	12
03	Braçadeira de latão “U”-1/2" com parafuso, porca e arruela	par	24
04	Braçadeira de latão “U”- 2" com parafuso, porca e arruela	par	40
05	Bucha de expansão com parafuso cabeça sextavada – Des. 02.118-CEMIG-0496	pç	80
06	Cabo Al 1x50mm², EPR/XLPE, 8,7/15kV – (média tensão)	m	150
07	Cabo Cu 1x240mm², EPR/XLPE, 0,5/1kV – (baixa tensão)	m	260
08	Cabo de cobre nu, 2/0 BWG – 7 fios	kg	30
09	Caixa de barramento de baixa tensão	pç	02
10	Chave de 15kV-200A – item opcional	pç	01
11	Conector de aterramento cabo 25-70mm² / haste de 19mm²	pç	04
12	Conector parafuso fendido para cabo CA/Cu de 10-95mm²	pç	03
13	Haste de aterramento de aço	pç	04
14	Parafuso de latão de 3/8" x 1 1/2" com porca e arruela de pressão, cabeça sextavada	pç	56
15	Perfilado perfurado de aço de chapa 12 x 600mm	pç	03
16	Terminal (mufla) para uso externo para cabo 50mm² - 15kV	pç	03
17	Terminal a compressão cabo-barra para cabos Cu/Al de 240mm² - Des. 02.118-CEMIG-0330	pç	32
18	Terminal a compressão cabo/barra para cabos de 70mm²	pç	04
19	Terminal desconetável cotovelo (TDC) para cabos de 50mm²	pç	15
20	Transformador trifásico de 500kVA	pç	02
21	Viga I de aço	pç	04
22	Perfil “L” – Dês. 02.118-CEMIG-0495 – item 1 – opcional – uso com chave L – Inebrasa	pç	04
23	Barramento triplex (BTX) 15kV – 200A	pç	03

NOTAS:

1. Esta relação de material é relativa a instalação de dois transformadores subterrâneos de 500kVA.
2. O item 01 (Barramento isolado hycrab) é necessário em situações especiais tais como para reforço da rede Cemig, para divisão de cargas, para promover o paralelismo entre os transformadores (equalização de cargas e/ou reforço da rede da Cemig), etc.

DESENHO 40 - CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – PLANTA



NOTAS:

1. A construção civil da câmara e a malha de aterramento são de responsabildiade do consumidor.
2. Este módulo comporta a instalação de um trafo subterrâneo de até 750kVA, de acordo com as dimensões máximas permitidas pela NBR 9369.
3. Corte AA – Ver Desenho 41, página 7-46, Corte BB – ver Desenho 42, página 7-47 e Corte CC – ver Desenho 43, página 7-48.
4. Detalhas da tela de ventilação – Ver Desenho 48, página 7-53.
5. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.
6. Rabichos para conexão à malha de aterramento (mínimo de 1 metro cada).
7. Ver o sistema de iluminação no Desenho 49, página 7-54.
8. As tampas de concreto e os locais para os seus encaixes (Câmaras módulos I e II) devem ser providos de cantoneira de aço para evitar danos na retirada.

DESENHO 41 - CÂMARA – MÓDULOS I E II - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE AA



NOTAS:

1. Detalhes da planta desta câmara – ver Desenho 40, página 7-45 (Módulo I) e Desenho 44, página 7-49 (Módulo II).
2. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.
3. Os dutos para entrada dos condutores de média tensão e saída dos condutores de baixa tensão devem entrar a uma altura mínima de 40 centímetros do teto.

DESENHO 42 - CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE BB





NOTAS:

1. Detalhes da planta desta câmara – ver Desenho 40, página 7-45.
2. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.
3. Material: Aço CA-37
   Acabamento: Zincado por imersão de acordo com a NBR 6323.

DESENHO 43 - CÂMARA – MÓDULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE CC



NOTAS:

1. Detalhes da planta desta câmara – ver Desenho 40, página 7-45.
2. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.

DESENHO 44 - CÂMARA – MÓDULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL – PLANTA



NOTAS:

1. Este módulo comporta a instalação de dois trafos de até 750kVA subterrâneo, de acordo com as dimensões máximas permitidas pela NBR 9369.
2. Este módulo será utilizado em edificações de uso coletivo com demanda acima de 750kVA.
3. Corte AA – Ver Desenho 41, página 7-46 e Corte BB – ver Desenho 45, página 7-50.
4. Detalhas da tela de ventilação – Ver Desenho 48, página 7-53.
5. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.
6. Rabichos para conexão à malha de aterramento (mínimo de 1 metro cada).
7. Ver o sistema de iluminação no Desenho 49, página 7-54.

DESENHO 45 - CÂMARA – MÓDULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL – CORTE BB



NOTAS:

1. Detalhes da planta desta câmara – ver Desenho 44, página 7-49.
2. Cotas em centímetros, exceto onde indicado.
3. Os dutos para entrada dos condutores de média tensão e saída dos condutores de baixa tensão devem estar a uma altura mínima de 40 centímetros do teto.

DESENHO 46 - CÂMARAS – MÓDULOS I E II - LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO – FORMA E ARMAÇÃO



POS.	Ø mm	QUANT	COMPRIMENTO CADA	COMPRIMENTO TOTAL	DETALHES
P1	4,2	23	101	2323	101
P2	9,5	8	180	1440	8 — 164 — 8
P3	12,0	2	101	202	42 — 5 — 10 — 42
P4	4,2	8	164	1312	164

Ø mm	COMPRIMENTO m	MASSA kgf
4,2	36,35	7,27
9,5	14,40	8,06
12,0	2,02	2,00
MASSA TOTAL		17,33

NOTAS:

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado.
2. O concreto a ser utilizado deve ser o de fck = 15MPA (150 kgf/cm²).
3. Peso aproximado da tampa: 556,0kgf.

DESENHO 47 - CÂMARAS – MÓDULOS I E II - LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA – FORMA E ARMAÇÃO



LISTA DE FERROS					
POS.	Ø mm	QUANT.	COMPRIMENTO CADA	COMPRIMENTO TOTAL	DETALHES
P1	9,5	10	228	2280	101 / 8
P2	9,5	20	180	3600	8 / 164 / 8
P3	12,0	2	109	218	42 / 5 / 10 / 42
P4	3,4	12	96	1152	5 / 9 / 8 / 3 / 5
P5	3,4	12	92	1104	39 / 45 / 8

RESUMO DE AÇO (CA - 60B)		
Ø mm	COMPRIMENTO m	MASSA kg
3,4	22,56	3,00
9,5	58,80	33,00
12,0	2,18	2,10
MASSA TOTAL		38,10

NOTAS:

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado.
2. Peso aproximado da laje com tampa: 506kgf.
3. O concreto a ser utilizado deve ser o de fck = 15MPA (150 kgf/cm²).
4. Usar “SIKADUR 32” na parte do aro de ferro fundido que ficará em contato com o concreto.

DESENHO 48 - CÂMARAS – MÓDULOS I E II - TELA PARA VENTILAÇÃO NATURAL



NOTAS:

1. A tela deve ser ondulada, com malha de 25 x 25mm, aproximadamente, confeccionado com arame de aço galvanizado a fogo, bitola nº 8 BWG.
2. Admite-se uma tolerância de mais ou menos 10% em todas as cotas.
3. A tela deve ser solidamente soldada à moldura de ferro chato.
4. Os ferros chatos da moldura serão soldados entre si, formando um conjunto rígido e quadros externos com ângulos de 90º perfeitos.
5. Dimensões em milímetros, exceto onde indicado.

DESENHO 49 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA TRANSFORMADORA


- Trasformador Subterrâneo
- Luminária
- Caixa de passagem/ligação
- Linha de eletroduto - 50mm (1 1/2") PVC rígido
3
- Tomada de corrente trifásica de 30A,de borracha com pino sobrepor
- Disjuntor termomagnético tripolar de 30A



NOTAS:

1. Os condutores (3# 10mm² (10) Cu) isolado PVC 600V, do ramal para iluminação da câmara transformadora devem ter uma sobra de, no mínimo, 1,70 metros para conexão na baixa tensão do transformador.
2. Os eletrodutos devem ser fixados na parede e no teto da câmara com braçadeiras.
3. O eletroduto da parede do corte “AA” (Câmaras módulso I e II) deve ser fixado à 20 centímetros do teto.
4. O disjuntor deve ser instado numa caixa moldada.
5. O disjuntor e a tomada devem ser fixados próximos à tampa metálica da caixa ZC para acesso à câmara.

DESENHO 50 - FAIXA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO



NOTAS:

1. Material: PVC
2. Cores:
   a) fita amarela
   b) alerta em vermelho
3. Esta faixa de advertência deve ser instalada conforme estabelecido no Desenho 37, página 7-39.

DESENHO 51 - INSTALAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - EXEMPLOS DE SISTEMAS DE ANCORAGEM



LISTA DE MATERIAL							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**
1	Tampão	pç	01	08	Eletroduto	pç	V
2	Armação secundária de um estribo	pç	V	09	Parafuso chumbador	pç	01
3	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG	kg	02	10	Curva 90º	pç	01
4	Isolador roldana	pç	V	11	Pontalete	pç	01
5	Cabeçote de alumínio ou PVC	pç	V	12	Curva 45º	pç	01
6	Condutor de cobre isolado	m	V	13	Chumbador olhal para ancoragem da escada (Nota 3)	pç	01
07	Cinta	pç	01				

NOTAS:

1. Caso as alturas mínimas do condutor ao solo (indicadas no capítulo 3, item 1.2, página 3-1) não sejam obtidas com estes sistemas de ancoragem, utilizar poste.
2. Lista de material: V = quantidade variável em função da altura do padrão e do tipo de ligação.
3. O chumbador olhal deve ser conforme o Desenho 53, página 7-58 e deve ser fixado à parede de tal forma que suporte uma força de tração de 60daN.
4. Cotas em milímetros.

DESENHO 52 - PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO - BASE CONCRETADA PARA POSTE



ITEM	TIPO DE POSTE	DIMENSÕES BASE (m)		
		ØA	B	C
①	PA2	0,2	0,3	0,2
	PA4			
②	PC1	0,4		
	PC2			
③	PA5	0,5	0,5	0,3
	PC3			

NOTAS:

1. Utilizar traço 1: 3 : 6 (fck = 135kg/cm²)
2. As dimensões indicadas são mínimas
3. Base concretada aplicável a postes de aço (PA) e postes de concreto (PC) nas ligações a 4 fios.

LISTA DE MATERIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE (MÍNIMA)		
			1	2	3
01	Cimento CP-320	LATA	1/6	1/3	1
02	Areia lavada	(14L)	½	1	3
03	Brita n° 1		1	2	6
-	Volume de concreto	m³	0,023	0,047	0,140

DESENHO 53 - FERRAGENS - ANCORAGEM DO RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO



CHUMBADOR – OLHAL



PARAFUSO – CHUMBADOR



ITEM	A
1	150
2	350

HASTE PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA



PARAFUSO – OLHAL



ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS



ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO

NOTAS:

1. A espessura da chapa deve ser de , no mínimo, 3mm para postes PA1, PA2 e PA4 e para pontaletes PT1 e PT2 e de, no mínimo, 5mm para os postes PA3, PA5 e PA6.
2. Todo material deve ser em aço carbono, zincado por imersão a quente.
3. Dimensões em milímetros.

DESENHO 54 - ALTERNATIVAS DE FIXAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO



POSTE DE ACO



POSTE DE CONCRETO



POSTE DE ACO QUADRADO



POSTE NAO FURADO – DUPLO T ou QUADRADO



POSTE DO PADRAO FURADO

DIRETO NA EDIFICACAO

LISTA DE MATERIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Cinta para poste circular	5	Parafuso rosca parcial
2	Cinta para poste DT ou quadrado	6	Chumbador olhal
3	Guarnição 38mm	7	Olhal
4	Parafuso olhal		

DESENHO 55 – CINTAS



CINTA PARA POSTE CIRCULAR



CINTA PARA POSTE DT OU QUADRADO



PARAFUSO ROSCA PARCIAL
(COM PORCA)

NOTAS:

1. Cintas, parafusos e porcas: aço carbono, zincado por imersão a quente.
2. Dimensões em milímetros.
3. Cinta: 02.118-CEMIG-0022.

DESENHO 56 – ARRUELA, BUCHA E ISOLADOR ROLDANA





NOTA:

1. Dimensões em milímetros.

DESENHO 57 – TERMINAL MACIÇO DE COMPRESSÃO TIPO PINO E DE ENCAPSULAMENTO



TERMINAL MACIÇO DE COMPRESSÃO TIPO PINO



TERMINAL DE ENCAPSULAMENTO

NOTAS:

1. Refere-se ao diâmetro do condutor sem isolação e esta nota é aplicável também ao terminal de encapsulamento.
2. Pode ser utilizado terminal de compressão maciço sem a conecidade indicada no desenho.
3. As dimensões variáveis indicadas nos desenhos acima referem-se aos condutores com seção de 6 a 35mm², que são os condutores utilizados em medição direta (sem TC) na área de concessão da Cemig.
4. Para a ligação do condutor flexível de 50mm² diretamente no borne do medidor de energia elétrica deve ser utilizado o terminal de compressão maciço (Desenho 57, página 7-62) ou o terminal tubular de compressão (Desenho 58, página 7-63). Para os demais condutores, além desses terminais de compressão, pode ser utilizado o terminal de encapsulamento (Desenho 57, página 7-62). Esses terminais devem ser de cobre.
5. Os terminais acima devem ser utilizados na ponta dos condutores flexíveis que serão ligados aos bornes do disjuntor e do medidor de energia elétrica e devem ser de cobre.
6. A área de compressão do terminal maciço de compressão tipo pino deve ser revestida com isolação termocontrátil após a compressão sobre a ponta do condutor.
7. O terminal de encapsulamento pode ser do tipo tubular que tem as duas extremidades abertas.
8. Para condutores com seção superior a 50mm² deve ser utilizado terminal de compressão maciço ou terminal de encapsulamento, que pode ter comprimento de 23mm, conforme especificado pelo responsável técnico pela montagem.
9. Dimensões em milímetros.

DESENHO 58 - TERMINAL DE COMPRESSÃO VAZADO TIPO PINO



SEÇÃO (mm²)	DIMENSÃO mm					
	A	B	C	ØD	ØE	ØI
10	63,3	30,0	29,0	3,9	6,0	4,4
16	65,0	30,0	29,0	4,9	7,9	5,9
25	65,0	30,0	29,0	6,0	9,0	6,8
35	65,0	30,0	29,0	7,0	10,3	7,9
50	67,0	30,0	29,0	8,0	12,3	9,7

NOTAS:

1. Para a ligação do condutor flexível de 50mm² diretamente no borne do medidor de energia elétrica deve ser utilizado o terminal de compressão maciço (Desenho 57, página 7-62) ou o terminal tubular de compressão (Desenho 58, página 7-63). Para os demais condutores, além desses terminais de compressão, pode ser utilizado o terminal de encapsulamento (Desenho 57, página 7-62). Esses terminais devem ser de cobre.
2. Os terminais acima devem ser utilizados na ponta dos condutores flexíveis que serão ligados aos bornes do disjuntor e do medidor de energia elétrica e devem ser de cobre.
3. O terminal tubular de compressão deve ser revestido com isolação termocontrátil após a compressão sobre a ponta do condutor.
4. O terminal de encapsulamento pode ser do tipo tubular que tem as duas extremidades abertas.
5. Para condutores com seção superior a 50mm² deve ser utilizado terminal de compressão maciço ou terminal de encapsulamento, que pode ter comprimento de 23mm, conforme especificado pelo responsável técnico pela montagem.
6. Dimensões em milímetros.

DESENHO 59 – CONECTORES E TERMINAL PARA ATERRAMENTO



CONECTOR DE PERFURAÇÃO



CONECTOR FORMATO H



CONECTOR CUNHA



CONECTOR PARAFUSO
FENDIDO



TERMINAL PARA ATERRAMENTO
DA CAIXA (COBRE OU BRONZE)

DESENHO 60 - CABEÇOTE PARA ELETRODUTO



ITEM	UTILIZAÇÃO ELETRODUTO DN (POL.)	A min.	∅B	∅C	PARAF. X	∅E	R min.	PESO APROX. kg	Espessura min "e"	
									PEÇAS - AL	PEÇAS - PVC
1	¾	20	31 ± 2	25 ± 2	M5 x 30	5,5 + 0,5	55	0,20	5	7
2	1		38 ± 2	31 ± 2				0,30		
3	1 1/2	50	54 ± 3	44 ± 3	M8 x 30	8,5 + 0,5	85	0,50		
4	2		66 ± 3	55 ± 3				0,70		
5	2 1/2		81 ± 3	67 ± 4	M10 x 30	10,5 + 0,5	125	1,20		
6	3	55	97 ± 4	62 ± 4				1,70		
7	4		125 ± 6	107 ± 6			150	2,20		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Material: Peças 1 e 2: Alumínio, liga de alumínio ou PVC
   a) Parafusos, porca e arruela: Alumínio duro anodizado ou aço zincado
2. Acabamento: Superfícies lisas, isentas de rebarbas
3. Cor: (Material de PVC) : preto
4. Identificação: Marcação legível e indelével contendo:
   a) Nome ou marca do fabricante
   b) Dimensões ∅ B
   c) Partes componentes: Fornecer completo, com todos os parafusos indicados no desenho

DESENHO 61 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO



ITEM	DIÂMETRO			ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE - e mm
	NOMINAL - DN		EXTERNO - DE	
	mm	POL	mm	
1	25	3/4	25,9	2,3
2	32	1	33,0	2,7
3	40	1 1/4	42,0	2,9
4	50	1 1/2	47,4	3,0
5	60	2	59,0	3,1
6	75	2 1/2	74,7	3,8
7	85	3	87,6	4,0
8	110	4	113,1	5,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Material: PVC rígido
2. Tipo: rosqueável, classe B, conforme NBR 15465
3. Acabamento: superfícies internas e externas do eletroduto e luva isenta de rebarbas e quinas vivas
4. Identificação: marcação no eletroduto de forma legível e indelével contendo:

    a) Nome ou marca de identificação do fabricante
    b) Diâmetro nominal
    c) O termo “eletroduto”
    d) O termo “NBR 15465”
    e) O termo “Eletroduto PVC rígido”

5. Partes componentes: fornecer eletroduto com uma luva

DESENHO 62 – ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO



DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (DE)	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO(d_{em})	DIÂMETRO INTERNO MÉDIO(d_{im}) MÍNIMO
50	50,0 ± 1,5	37,0
55	55,0 ± 1,5	40,0
63	63,0 ± 2,0	49,0
75	75,0 ± 2,0	56,0
90	90,0 ± 2,5	72,0
100	100,0 ± 2,5	83,0
110	110,0 ± 2,5	93,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Material: Polietileno
2. Tipo: conforme NBR 15715.
3. Acabamento: superfícies internas e externas do eletroduto isenta de bolhas, trincas, fraturas do fundido ou outros defeitos visuais.
4. Identificação: marcação no eletroduto de forma legível e indelével contendo:
   a) Nome ou marca de identificação do fabricante
   b) Diâmetro externo nominal (DE)
   c) O termo “PE”
   d) O termo “NBR 15715”
   e) O termo “ENERGIA”
   f) O termo ‘NÃO PROPAGANTE DE CHAMA”
   g) Código que permita a rastreabilidade à sua produção, tal que contemple um indicador relativo ao mês e ano de fabricação.
5. Partes componentes: fornecer eletroduto com luva fabricada em polietileno ou polipropileno ou PVC.
6. Os dutos corrugados devem ser fornecidos em barras com comprimento múltiplos de 6 metros ou em rolos com comprimentos múltiplos de 25 metros.

DESENHO 63 - ELETRODUTO DE AÇO



ITEM	DIÂMETRO		ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE - e mm
	NOMINAL - DN	EXTERNO - DE mm	
	mm POL		
1	20 ¾	26,9	2,25
2	25 1	33,7	2,65
3	32 1 1/4	42,4	2,65
4	40 1 1/2	48,3	3,00
5	50 2	60,3	3,00
6	65 2 1/2	76,1	3,35
7	80 3	88,9	3,35
8	100 4	114,3	3,75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Material: aço carbono
2. Tipo: eletroduto rígido conforme NBR 5598 ou NBR 5597
3. Acabamento: superfícies internas e externas do eletroduto e luva isenta de rebarbas e quinas vivas
4. Tratamento: zincagem por imersão a quente
5. Identificação: marcação no eletroduto em sua superfície externa, de forma legível e indelével, as seguintes informações:

    a) Nome ou símbolo do fabricante
    b) Nome do produto (eletroduto)
    c) Diâmetro nominal
    d) NBR 5598 ou NBR 5597

6. Partes componentes: fornecer eletroduto com uma luva

DESENHO 64 - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO



NOTAS:

1. O sistema de articulação da tampa (dobradiça) deve ser do tipo anti-roubo, não permitindo que a tampa seja separada do aro após a fabricação.
2. O encaixe da tampa no aro deve ser estável, seja de fabricação ou por usinagem.
3. Características construtivas da tampa e aro, ver desenhos 02.118-CEMIG-0429 (tipo ZA), 02.118-CEMIG-0199 (tipo ZB - passeio), 02.118-CEMIG-0458 (tipo ZB - garagem), 02.118-CEMIG-0205 (tipo ZC-passeio) e 02.118-CEMIG-0206 (tipo ZC - garagem).

DESENHO 65 - CAIXA DE INSPEÇÃO



TIPOS	DIMENSÕES INTERNAS (mm)		
	"X"	"Y"	"Z"
ZA	280	280	400
ZB	520	440	700
ZC	770	670	900

NOTAS:

1. A profundidade das caixas deve ser determinada em função da profundidade dos dutos, condições locais e/ou necessidade específica.
2. As caixas podem ser construídas com anéis premoldados, alvenaria ou concreto armado moldado no local e devem ter tampa e aro de ferro fundido conforme o desenho da página 12-11. Quando houver a passagem de veículos, a caixa tem que ser de concreto armado moldado no local.
3. Quando instalada no circuito de energia não medida internamente nas instalações consumidoras, a tampa da caixa deverá ter dispositivo para instalação de selo Cemig.

DESENHO 66 - TAMPA BASCULÁVEL PARA CAIXA COM LEITURA VIA PÚBLICA



NOTAS:

1. Material: Ferro fundido, alumínio ou aço.
2. Utilizar pinos com travamento, para articulação da tampa com o suporte.
3. Na posição de repouso, a tampa e suporte devem tocar-se.
4. Logotipo da CEMIG em alto ou baixo relevo.
5. Partes não cotadas, a critério do fabricante.
6. Dimensões em milímetros.

DESENHO 67 - POSTE DE CONCRETO



TIPO	DIMENSÕES (mm) - mínimas						RESIST. MEC. A FLEXÃO R (daN)		MASSA APROX. kg	
	L	E	SEÇÃO QUADRADA		SEÇÃO CIRCULAR					
			A	B	D	d	Nom	Rupt	Cir-cular	Qua-drado
PC1	5000	1000	190	120	245	140	75	150	210	350
PC2	7000	1000	190	120	245	140	75	150	320	430
PC3	7000	1000	200	120	260	140	150	300	380	500
Tolerân-cias	± 50	± 20	± 10	± 10	± 10	± 10	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Concreto armado, conforme NBR 8451 (exceto características de dobramento para as barras longitudinais da armadura)

Acabamento: - superfícies lisas, isentas de rebarbas;
- furações desobstruídas

Identificação: No concreto ou em placa metálica:
- nome ou marca do fabricante;
- comprimento nominal em m;
- resistência nominal em daN;
- data de fabricação.

NOTAS: 1 - Variações nas dimensões A, B, D e d são admissíveis desde que mantidas as características mecânicas.

2 - O poste de seção quadrada deve possuir orifício para passagem do cabo de aterramento.

DESENHO 68 - POSTE E PONTALETE DE AÇO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aço carbono
- Tratamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323.
- Resistência mecânica: Os postes devem resistir aos esforços de flexão indicados, para uma flecha máxima de 3,5% do comprimento total do poste (L).
- Notas:
  1 - Identificação: ao longo de todo o poste e pontalete na mesma direção devem constar, de forma legível e indelével, as seguintes informações: código Cemig (PT/PA), nome e código do fabricante, espessura da chapa e resistência mecânica nominal.
  2 - Norma aplicável à fabricação dos tubos de aço carbono.
  3 - A dimensão "C" refere-se à espessura da chapa sem acabamento.
  4 - Os postes e os pontaletes devem ser um dos modelos constantes do Manual do Consumidor nº 11, em sua edição atualizada.

TIPO		DIMENSÕES (mm) - mínimas					RESISTÊNCIA MECÂNICA F(daN)	MASSA APROXIMADA (kg)
		L	E	C	A	B		
PONTA-LETE	PT1	3000	500	2,0	76	60	55	12
	PT2				102	80	100	18
POSTE	PA1	4500	900	2,0	76	60	30	20
	PA2				102	80	60	27
	PA3			4,5	102	80	125	60
	PA4	7000	1000	2,0	102	80	40	38
	PA5			4,5	102	80	85	85
	PA6				127	100	150	105

DESENHO 69 - SISTEMA DE ATERRAMENTO



CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO

NOTAS:

1. Demais características técnicas do sistema de aterramento, ver Capítulo 4, item 7, página 4-13.
2. Opcionalmente a cava de aterramento pode ser substituída por eletroduto de PVC rígido com diâmetro de 300mm ou por caixa circular de PVC rígido com diâmetro de 300mm. No entanto, a tampa deve ser de concreto ou ferro fundido.
3. Dimensões mínimas, em milímetros.
4. Somente serão aceitas as hastes de aterramento constantes do Manual do Consumidor nº 11 (Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada).

DESENHO 70 – FITA METÁLICA



LEGENDA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**
1	Fita metálica contínua ou com furos e com presilhas.

EXEMPLOS DE CÁLCULO DE DEMANDA

Exemplo nº 1: Edifício exclusivamente residencial

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos : 6/24
Nº aptos/pavimento : 4
Área útil/apto : 90m²

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
08	lâmpada incandescente	100	0,80
15	tomada simples	100	1,50
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
01	Motor trifásico 1 CV/220V (B. d'água)	1130	1,13
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			21,73

c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
20	tomada simples	100	2,00
02	tomada força	600	1,20
02	Chuveiro elétrico	4400	8,80
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			12,90

d) Tipo de fornecimento às unidades consumidoras

d.1 Condomínio : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

d.1.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
08	lâmpada incandescente	100	0,80
15	tomada simples	100	1,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			5,30

Carga = 3,00 + 0,80 + 1,50/0,92 = 5,43 kVA – fator de demanda = 0,64
Demanda = 5,43 x 0,64 = 3,48kVA

d.1.2. Demanda do chuveiro elétrico - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,40

Carga = 4,40 = 5,43 kW – fator de demanda = 1
Demanda = 4,40 x 1 = 4,40kVA

d.1.3. Demanda de motores – Tabela 16, página 6-20

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	Motor trifásico 1 CV/220V (B. d'água)	1130	1,13
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			12,03

Demanda = 1 x 0,97 + 2 x 4,54kVA = 10,05 kVA

d.1.4. Demanda total do condomínio

DC = 3,48 + 4,4 + 10,05kVA = 17,93kVA

Portanto, o condomínio pertence a faixa C2 (Tabela 4, página 6-6).

d.2 Apartamentos : Como a carga instalada é entre 10 e 15kW (12,90kW), a alimentação será bifásica e dimensionada pela carga instalada conforme a Tabela 3, página 6-5. Os apartamentos serão unidades consumidoras tipo B (duas fases – neutro).

e) Cálculo da demanda total (DT)

DT = (1,4 . f . a) + DC

Demanda dos aptos (1,4 . f . a).....Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15

Demanda dos aptos = 1,4 x 19,86 x 1,96kVA = 54,50kVA

Demanda Total

D = 54,50 + 17,93 = 72,43kVA

A entrada de serviço deve ser dimensionada pela faixa de 66,1 a 75,0kVA (item 7 da Tabela 1A, página 6-2), o que resulta :

Proteção Geral: disjuntor tripolar 200A.
Proteção do condomínio: disjuntor tripolar de 60A (Tabela 4, página 6-6)
Proteção dos apartamentos: disjuntor bipolar de 60A (Tabela 3, página 6-5)

f) Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas horizontais (DP)

f.1) Prumadas 1 e 2 (12 apartamentos de 90m² cada) – Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15.

DP1 = DP2 = 1,4 x 11,20 x 1,96 = 30,73kVA

Os alimentadores principais das prumadas 1 e 2 devem ser dimensionados pela faixa de 27,1 a 38,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 100A.

Exemplo nº 2: Edifício com unidades residenciais e comerciais

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos : 10 (sendo 1 pavimento comercial e demais residenciais)
Nº total de aptos : 18 (2 aptos/pavimento)
Área útil/apto : 150m²
Nº total de lojas : 10 (todas com mesma área e características e situadas no 1º pavimento)

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
30	lâmpada fluorescente	40	1,20
25	tomada simples	100	2,50
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
01	Motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	4,78
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			24,68

c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada força	600	2,40
03	Chuveiro elétrico	4400	13,20
02	Ar condicionado tipo janela (10.000BTU/h-1650VA)	1400	2,80
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			22,60

d) Carga instalada por loja

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
10	lâmpada incandescente	100	1,00
05	tomada simples	100	0,50
01	Ar condicionado tipo janela (8.500BTU/h-1550VA)	1300	1,30
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			2,80

e) Tipo de fornecimento às unidades consumidoras

e.1 **Condomínio** : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

e.1.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
30	lâmpada fluorescente	40	1,20
25	tomada simples	100	2,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,60

Carga = 0,90 + 1,20/0,92 + 2,50/0,92 = 4,92 kVA – fator de demanda = 1
Demanda = 4,92 x 1 = 4,92kVA

e.1.2 Demanda do chuveiro elétrico - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência (W)	
		Unitária	Total
01	chuveiro elétrico	4400	4400
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4400

Carga = 4,40 = 5,43 kW – fator de demanda = 1
Demanda = 4,40 x 1 = 4,40kVA

e.1.3 Demanda de motores – Tabela 16, página 6-20

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	Motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	4,78
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			15,68

Demanda = 1 x 3,93 + 2 x 4,54kVA = 13,01 kVA

e.1.4 Demanda total do condomínio

DC = 4,92 + 4,4 + 13,01kVA = 22,33kVA

Portanto, o condomínio pertence a faixa C2 (Tabela 4, página 6-6).

e.2 **Apartamentos** : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DAPTO) em kVA.

e.2.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada força	600	2,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			6,60

Carga = 1,20 + (3,00 + 2,40) / 0,92 = 7,07 kVA – fator de demanda = 0,57
Demanda = 7,07 x 0,57 = 4,03kVA

e.2.2 Demanda do chuveiro elétrico - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência (W)	
		Unitária	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			13,20

Carga = 13,20 kW – fator de demanda = 0,84
Demanda = 13,20 x 0,84 = 11,09kVA

e.2.3 Demanda de ar condicionado – Tabela 13, página 6-17

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
02	Ar condicionado tipo janela (10.000BTU/h-1650VA)	1400	2,80
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			2,80

Demanda = 2 x 1650VA = 3,3kVA – fator de demanda = 1

e.3 Demanda total dos apartamentos

DAPTO = 4,03 + 11,09 + 3,3kVA = 18,42kVA

Portanto, os apartamentos pertencem a faixa C2 (Tabela 4, página 6-6).

e.4 Demanda total das lojas – DL

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
10	lâmpada incandescente	100	1,00
05	tomada simples	100	0,50
01	Ar condicionado tipo janela (8.500BTU/h-1550VA)	1300	1,30
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			2,80

Como a carga instalada é até 5kW (2,40kW), a alimentação será monofásica e dimensionada pela carga instalada conforme a Tabela 3, página 6-5. Os apartamentos serão unidades consumidoras tipo A (uma fase – neutro).

DL = 1,00 + 0,50/0,92 + 1,55 = 3,09kVA – fator de demanda = 1
DL = 3,09 x 1 = 3,09kVA

e.5 Cálculo da demanda total (DT)

DT = (1,4 . f . a) + DC + DL

Demanda dos aptos (1,4 . f . a).....Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15

Demanda dos aptos = 1,4 x 15,88 x 3,10kVA = 68,92kVA

Demanda Total

DT = 68,92 + 22,33 + 10 x 2,69 = 68,92 + 22,33 + 26,90 = 118,15kVA

A entrada de serviço deve ser dimensionada pela faixa de 114,1 a 145,0kVA (item 11 da Tabela 1B, página 6-3), o que resulta :

Proteção Geral: 2 disjuntores tripolares 200A.
Proteção do condomínio: disjuntor tripolar de 60A (Tabela 4, página 6-6)
Proteção das lojas: disjuntor monopolar de 40A (Tabela 3, página 6-5)

e.6 Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas horizontais (DP)

e.6.1 Prumada 1 (10 lojas com carga instalada de 2,80kW cada.

Por se tratar de unidades consumidoras monofásicas, considera-se a carga instalada igual a demanda. Assim, para 10 lojas tem-se:

DP1 = 10 x 3,09 = 30,90kVA

O alimentador principal da prumada 1 deve ser dimensionado pela faixa de 27,1 a 38,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 100A.

e.6.2 Prumada 2 (10 apartamentos de 150m²)

DP2 = 1,4 x 9,64 x 3,10 = 41,84kVA

O alimentador principal da prumada 2 deve ser dimensionado pela faixa de 38,1 a 47,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 120A.

e.6.3 Prumada 3 (8 apartamentos de 150m²)

DP3 = 1,4 x 7,72 x 3,10 = 33,51kVA

O alimentador principal da prumada 3 deve ser dimensionado pela faixa de 27,1 a 38,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 100A.

Exemplo nº 3: Edifício exclusivamente residencial

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos : 13/48
Nº aptos/pavimento : 4 (até o 11º pavimento) e 2 (12º e 13º pavimentos)
Área útil/apto : 120m² do 1º ao 11º pavimento
240m² do 12º e do 13º pavimento

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
120	lâmpada fluorescente	40	4,80
60	tomada simples	100	6,00
15	tomada de força	600	9,00
02	motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	9,56
04	motor trifásico 7,5CV/220V (elevador)	6900	27,60
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			64,36

c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20 (24)	lâmpada incandescente	60	1,20 (1,44)
10 (20)	lâmpada fluorescente	40	0,40 (0,80)
30 (34)	tomada simples	100	3,00 (3,40)
04 (06)	tomada de força	600	2,40 (3,60)
02 (03)	chuveiro elétrico	4400	8,80 (13,20)
01	forno elétrico	4500	4,50
01	torneira elétrica	2500	2,50
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000 (6000)	4,00 (6,00)
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			32,80 (41,44)

Observação: Os números entre parênteses são relativos aos apartamentos de 240m²

d) Tipo de fornecimento às unidades consumidoras

d.1 **Condomínio** : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

d.1.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
120	lâmpada fluorescente	40	4,80
60	tomada simples	100	6,00
15	tomada de força	600	9,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			22,80

Carga = 3,00 + 4,80 / 0,92 + 6,00 / 0,92 + 9,00 / 0,92 = 24,52 kVA – fator de demanda = 0,45
Demanda = 24,52 x 0,45 = 11,03kVA

d.1.2. Demanda do chuveiro elétrico - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,40

Carga = 4,40 = 5,43 kW – fator de demanda = 1
Demanda = 4,40 x 1 = 4,40kVA

d.1.3. Demanda de motores – Tabela 16, página 6-20

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
02	motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	9,56
04	motor trifásico 7,5CV/220V (elevador)	6900	27,60
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			64,36

Demanda = 2 x 3,37 + 4 x 4,87kVA = 26,22 kVA

d.1.4. Demanda total do condomínio

DC = 11,03 + 4,4 + 26,22kVA = 41,65kVA

Portanto, o condomínio pertence a faixa C5 (Tabela 4, página 6-6).

d.2 **Apartamento 120m²** : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

d.2.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
10	lâmpada fluorescente	40	0,40
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada de força	600	2,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			7,00

Carga = 1,20 + 0,40 / 0,92 + 3,00 / 0,92 + 2,40 / 0,92 = 8,02 kVA – fator de demanda = 0,57
Demanda = 8,02 x 0,57 = 4,57kVA

d.2.2 Demanda do chuveiro elétrico e aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	8,80
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			12,80

Carga = 8,80 **+** 4,00 kVA = 12,80kVA – fator de demanda = 0,84
Demanda = 12,80 x 0,84 = 10,75kVA

d.2.3 Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa – Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 3,50 **+** 1,00 / 0,92kVA = 4,59kVA – fator de demanda = 0,92
Demanda = 4,59 x 0,92 = 4,22kVA

d.2.4 Demanda de forno elétrico, torneira elétrica e máquina de lavar louça – Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50
01	torneira elétrica	2500	2,50
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			8,50

Carga = 4,50 + 2,50 + 1,50 = 8,50kVA – fator de demanda = 0,84
Demanda = 8,50 x 0,84 = 7,14kVA

d.2.5 **Demanda total do apartamento de 120m²**

DAPTO1 = 4,57 + 10,75 + 4,22 + 7,14 = 26,68kVA

Portanto, o apartamento de 120m² pertence a faixa C3 (Tabela 4, página 6-6).

d.3 **Apartamento 240m²** : Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

d.3.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
24	lâmpada incandescente	60	1,44
20	lâmpada fluorescente	40	0,80
34	tomada simples	100	3,40
06	tomada de força	600	3,60
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			9,24

Carga = 1,44 + 0,80 / 0,92 + 3,40 / 0,92 + 3,60 / 0,92 = 9,92 kVA – fator de demanda = 0,52
Demanda = 9,92 x 0,52 = 5,16kVA

d.3.2 Demanda do chuveiro elétrico e aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	6000	6,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			19,20

Carga = 13,20 + 6,00 kVA = 19,20kVA – fator de demanda = 0,76
Demanda = 19,20 x 0,76 = 14,59kVA

d.3.3 Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa – Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 3,50 + 1,00 / 0,92kVA = 4,59kVA – fator de demanda = 0,92
Demanda = 4,59 x 0,92 = 4,22kVA

d.3.4 Demanda de forno elétrico, torneira elétrica e máquina de lavar louça – Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50
01	torneira elétrica	2500	2,50
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			8,50

Carga = 4,50 + 2,50 + 1,50 = 8,50kVA – fator de demanda = 0,84
Demanda = 8,50 x 0,84 = 7,14kVA

d.3.5 **Demanda total do apartamento de 240m²**

DAPTO2 = 5,16 + 14,59 + 4,22 + 7,14 = 31,11kVA

Portanto, o apartamento de 240m² pertence a faixa C4 (Tabela 4, página 6-6).

e) Cálculo da demanda total (DT)

DT = 1,4 (f1 x a1 + f2 x a2) + DC (Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15) (44 apartamentos de 120m² e 4 de 240m²)

DT = 1,4 (31,94 x 2,54 + 3,88 x 4,72) + 41,65kVA
DT = 180,87kVA

A entrada de serviço deve ser dimensionada pela faixa de 163,1 a 181,0kVA (item 14 da Tabela 1B, página 6-3), o que resulta :

Proteção Geral: 2 disjuntores tripolares de 250A.
Proteção do condomínio: disjuntor tripolar de 120A (Tabela 4, página 6-6)
Proteção do apartamento 120m²: disjuntor tripolar de 70A (Tabela 4, página 6-6)
Proteção do apartamento 240m²: disjuntor tripolar de 100A (Tabela 4, página 6-6)

f) Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas horizontais (DP)

f.1) Prumadas 1 e 2 (5 pavimentos cada, 20 apartamentos de 120m² cada) – Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15.

DP1 = DP2 = 1,4 x 17,44 x 2,54 = 62,02kVA

Os alimentadores principais das prumadas 1 e 2 devem ser dimensionados pela faixa de 57,1 a 66,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 175A.

f.2) Prumada 3 (4 apartamentos de 120m² do 11º pavimento e 4 apartamentos de 240m² do 12º/13º pavimentos) – Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15.

DP3 = 1,4 x (3,88 x 2,54 + 3,88 x 4,72) = 39,44kVA

O alimentador principais da prumada 3 deve ser dimensionado pela faixa de 38,1 a 47,0kVA (Tabela 4, página 6-6)

Proteção Geral: disjuntor tripolar 120A.

NOTAS:

1. Os ítens “e” e “f” acima poderiam ser executados considerando-se a média ponderada das diferentes áreas das unidades consumidoras; assim, teríamos:

   a) Cálculo da Demanda Total

      D = 1,4 x 34,22 x 2,73 + 44,25 = 175,04kVA (Tabelas 10 e 11, páginas 6-14 e 6-15)

      onde 34,22 é o fator multiplicador relativo a 48 apartamentos (Tabela 10, página 6-14) e 2,73 é a demanda por área relativa a área de 130m² (Tabela 11, página 6-15), média ponderada obtida [(44 x 120 + 4 x 240) / 48].

   b) Proteção das Prumadas

      Prumadas 1 e 2 (5 pavimentos cada, 20 apartamentos de 120m²)
      DP1= DP2 = 1,4 x 17,44 x 2,54 = 62,02kVA; faixa C7 (Tabela 4, página 6-6), disjuntor tripolar de 175A

Prumada 3 (4 apartamentos de 120m² do 11º pavimento e 4 apartamentos de 240m² do 12/13º pavimentos), média ponderada = (4 x 120 + 4 x 240)/8 = 180m²

DP3 = 1,4 x 7, 72 x 3, 65 = 39,5kVA (Tabelas 10 e 11, páginas 6-13 e 6-14); faixa C5 (Tabela 4, página 6-6), disjuntor tripolar de 120ª

Assim, as proteções seriam:

Proteção geral: 2 disjuntores tripolares de 250A
Proteção prumadas 1 e 2: disjuntor tripolar de 175 A
Proteção prumada 3: disjuntor tripolar de 120A

2. O critério de utilização da média ponderada das áreas deve ser usado quando houver grupo(s) de apartamentos de mesma área com 1, 2 ou 3 apartamentos por grupo. Assim, se uma edificação possui 10 apartamentos de 100m², 3 apartamentos de 130m², 2 apartamentos de 200m² e 2 apartamentos de 400m², a demanda geral seria:

   D = 1,4 x 15,10 x 3,28 = 69,34kVA

   onde 15,10 é o fator multiplicador relativo a 17 apartamentos (Tabela 10, página 6-14) e 3,28 é a demanda por área relativa a área de 152,4m², média ponderada obtida [(10 x 100 + 3 x 130 + 2 x 200 + 2 x 400) / 17]. (Tabela 11, página 6-15)

Exemplo nº 4: Edifício exclusivamente residencial

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos : 3 / 3
Nº aptos/pavimento : 1
Área útil/apto : 120m²

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
18	lâmpada fluorescente	40	0,72
03	tomada simples	100	0,30
01	tomada de força	600	0,60
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			6,02

c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00
04	tomada de força	600	2,40
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	forno elétrico	4500	4,50
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			31,76

d) Tipo de fornecimento às unidades consumidoras

d.1 **Condomínio** : Como a carga instalada é inferior a 10kW (6,02kW), a alimentação será monofásica (proteção dimensionada pela carga instalada).
O condomínio pertence a faixa A2 (Tabela 3, página 6-5) – disjuntor monopolar de 70A.

d.2 **Apartamento de 120m²** : Como a carga instalada é superior a 15kW (31,76kW), a alimentação será trifásica e dimensionada pela demanda (DC) em kVA.

d.2.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			3,16

Carga = 0,84 + 0,32 / 0,92 + 2,00 / 0,92 + 2,40 / 0,92 = 5,97 kVA – fator de demanda = 0,64
Demanda = 5,97 x 0,64 = 3,82kVA

d.2.2 Demanda do chuveiro elétrico e aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			17,20

Carga = 13,20 + 4,40 = 17,20 kVA – fator de demanda = 0,76
Demanda = 17,20 x 0,76 = 13,07kVA

d.2.3 Demanda de forno elétrico – Tabela 21, página 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 4,50 kVA – fator de demanda = 0,80
Demanda = 4,50 x 0,80 = 3,60kVA

d.2.4 Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa – Tabela 14, página 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 3,50 + 1,00 / 0,92 = 4,59 kVA – fator de demanda = 0,92
Demanda = 4,59 x 0,92 = 4,22kVA

d.2.5 Demanda total dos apartamentos

DAPTO = 3,82 + 13,07 + 3,60 + 4,22 = 24,71kVA

Portanto, o condomínio pertence a faixa C3 (Tabela 4, página 6-6) – Disjuntor tripolar de 70A.

e) Cálculo da demanda total (DT) da edificação (condomínio mais apartamentos)

e.1 Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-24

Condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
18	lâmpada fluorescente	40	0,72
03	tomada simples	100	0,30
01	tomada de força	600	0,60
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			1,62

Apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00
04	tomada de força	600	2,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			5,56

Carga = (0,72 + 0,30 + 0,60) / 0,92 + 3 x [0,84 + (0,32 + 2,00 + 2,40) / 0,92] = 19,67 kVA
fator de demanda = 0,45
Demanda = 19,67 x 0,45 = 8,85kVA

e.2 Demanda de chuveiro elétrico e Aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tabela 14, página 6-18

Condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,40

Apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			17,20

Carga = 4,40 + 3 x (13,20 + 4,00) = 56,00kVA - fator de demanda = 0,46
Demanda = 56,00 x 0,46 = 25,76kVA

e.3 Demanda de forno elétrico - Tabela 21, página 6-25

Apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 3 x 4,50 = 13,50kVA - fator de demanda = 0,55
Demanda = 13,50 x 0,55 = 7,43kVA

e.4 Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa - Tabela 14, página 6-18

Apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			4,50

Carga = 3 x (3,50 + 1,00 / 0,92) = 13,76kVA – fator de demanda = 0,65
Demanda = 13,76 x 0,65 = 8,94kVA

e.5 Demanda total da edificação (DT)

DT = 8,85 + 25,76 + 7,43 + 8,94kVA
DT = 50,98kVA

Portanto, a edificação pertence a faixa C6 (Tabela 4, página 6-6) – disjuntor tripolar de 150A.

DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE SERVIÇO – EXEMPLO Nº 1



NOTAS:

1. O(s) centro(s) de medição com proteção geral deve(m) ficar localizado(s) na parte interna da edificação, no pavimento ao nível da via pública, a uma distância máxima de 15(quinze) metros da divisa da via pública, ou no pavimento imediatamente inferior ou superior ao nível da via pública, em local de fácil acesso a qualquer hora.
2. A distância entre os centros de medição deve ser, no máximo, de 30 centímetros conforme os Desenhos 11, 12, 29 e 30, páginas 7-13, 7-14, 7-31 e 7-32.
3. As seções dos condutores dos alimentadores principais e secundários devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão.
4. Caixas e Q.D.C.
   a) CM-2: Caixa para medidor polifásico e disjuntor
   b) CM-8: Caixa para proteção geral (disjuntor até 200A)
   c) CM-10: Quadro de distribuição geral para disjuntores
5. Todas as caixas devem ser interligadas pelo condutor de proteção, conforme Tabelas 2 a 8, páginas 6-3 a 6-11.
6. ⊤- Condutor de proteção das caixas.
7. Nos centros de medição acima foram utilizadas caixas metálicas.

DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE SERVIÇO – EXEMPLO Nº 2



NOTAS:

1. As seções dos condutores dos alimentadores principais e secundários devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão.
2. Caixas e Q.D.C.
    a) CM-1: Caixa para medidor monofásico e disjuntor
    b) CM-2: Caixa para medidor polifásico e disjuntor
    c) CM-8: Caixa para proteção geral (disjuntor até 200A)
    d) CM-10: Quadro de distribuição geral para disjuntores
3. As medições das lojas estão agrupadas no 1° pavimento.
4. Todas as caixas devem ser interligadas pelo condutor de proteção, conforme Tabelas 2 a 8, páginas 6-3 a 6-11.
5. ⊤ - Condutor de proteção das caixas.
6. Nos centros de medição acima foram utilizadas caixas metálicas.

DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE SERVIÇO – EXEMPLO Nº 3



NOTAS:

1. As seções dos condutores dos alimentadores principais e secundários devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão.
2. Caixas e Q.D.C.
    a) CM-2: Caixa para medidor polifásico e disjuntor
    b) CM-8: Caixa para proteção geral (disjuntor até 200A)
    c) CM-10: Quadro de distribuição geral para disjuntores
3. Todas as caixas devem ser interligadas pelo condutor de proteção, conforme Tabelas 2 a 8, páginas 6-3 a 6-11.
4. ⊤ - Condutor de proteção das caixas.
5. Nos centros de medição acima foram utilizadas caixas metálicas.

DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE SERVIÇO – EXEMPLO Nº 4



NOTAS:

1. As seções dos condutores dos alimentadores principais e secundários devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão.
2. Caixas e Q.D.C.
   a) CM-2: Caixa para medidor polifásico e disjuntor
   b) CM-8: Caixa para proteção geral (disjuntor até 200A)
3. Todas as caixas devem ser interligadas pelo condutor de proteção, conforme Tabelas 2 a 8, páginas 6-3 a 6-11.
4. ⊤ - Condutor de proteção das caixas.
5. No centro de medição acima foram utilizadas caixas metálicas.

ATENDIMENTO HÍBRIDO

Considerando que há determinados tipos de edificações onde o atendimento às unidades consumidoras é híbrido (ou seja, parte pela ND-5.1 e parte pela ND-5.2, parte pela ND-5.1 e parte pela ND-5.3, parte pela ND-5.2 e parte pela ND-5.3) citamos abaixo alguns exemplos de atendimento híbrido:

1. Situação A



NOTAS:

1. Os apartamentos 01 e 02 devem ser atendidos pela ND-5.1 (ramais de ligação e de entrada individuais) e a caixa de medição e de proteção deve ser instalada no local de acesso exclusivo a estes apartamentos e na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público. Os ramais de ligação devem ser aéreos e ancorados, respectivamente, nas paredes dos apartamentos 01 e 02.
2. As lojas 01 e 02 devem ser atendidas pela ND-5.1 (ramais de ligação e de entrada individuais) e a caixa de medição e de proteção deve ser instalada na parede da loja localizada na divisa com o passeio público ou dentro da loja em local de livre acesso.
3. Os ramais de ligação devem ser aéreos e ancorados, respectivamente, nas paredes das lojas 01 e 02. Caso estas lojas não tenham um pé direito mínimo de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,0 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação), os ramais de ligação podem ser ancorados, respectivamente, nas paredes dos apartamentos 01 e 02.
4. As lojas 01 e/ou 02 podem ser atendidas na média tensão se atenderem os critérios constantes da ND-5.3.
5. No projeto elétrico de média tensão deve constar a fachada da edificação mostrando as demais entradas de energia elétrica. O cliente deve apresentar juntamente com o projeto elétrico uma declaração, por escrito, registrada em cartório que não haverá interligação entre as unidades consumidoras e, se ocorrer esta interligação, ele assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais sinistros sob pena de ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A análise do projeto elétrico fica condicionada à apresentação desta declaração.
6. As lojas e os apartamentos devem ter numeração predial distinta. Esta numeração deve ser legível, indelével e seqüencial.

2. Situação B



NOTAS:

1. Os apartamentos 01 e 02 devem ser atendidos pela ND-5.2 e as caixas de medição e de proteção devem ser instaladas no local de acesso exclusivo a estes apartamentos e na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público. O ramal de ligação deve ser ancorado na parede de um dos apartamentos que fica paralela ao passeio público.
2. As lojas 01 e 02 devem ser atendidas pela ND-5.1 (ramais de ligação e de entrada individuais) e a caixa de medição e de proteção deve ser instalada na parede da loja localizada na divisa com o passeio público ou dentro da loja em local de livre acesso.
3. Os ramais de ligação devem ser aéreos e ancorados, respectivamente, nas paredes das lojas 01 e 02. Caso estas lojas não tenham um pé direito mínimo de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação), os ramais de ligação podem ser ancorados, respectivamente, nas paredes dos apartamentos 01 e 02.
4. As lojas 01 e/ou 02 podem ser atendidas na média tensão se atenderem os critérios constantes da ND-5.3.
5. No projeto elétrico de média tensão deve constar a fachada da edificação mostrando as demais entradas de energia elétrica. O cliente deve apresentar juntamente com o projeto elétrico uma declaração, por escrito, registrada em cartório que não haverá interligação entre as unidades consumidoras e, se ocorrer esta interligação, ele assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais sinistros sob pena de ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A análise do projeto elétrico fica condicionada à apresentação desta declaração.
6. Cada loja deve ter a sua numeração predial distinta e deve ter uma numeração predial para os apartamentos. Esta numeração deve ser legível, indelével e seqüencial. As caixas de medição dos apartamentos devem ser marcadas de modo a identificá-las com as respectivas unidades consumidoras.

3. Situação C



NOTAS:

1. As lojas devem ser atendidas pela ND-5.1 (ramais de entrada individuais) e a caixa de medição e de proteção deve ser instalada na parede da loja localizada na divisa com o passeio público ou dentro da loja em local de livre acesso.
2. O atendimento pode ser através de apenas um ramal de ligação aéreo ancorado no pontalete conforme mostrado no desenho acima para o fornecimento de energia elétrica para as lojas 1 a 5. Este pontalete pode ser instalado em qualquer uma das três lojas. Alternativamente à instalação deste pontalete, o ramal de ligação pode ser ancorado na parede de uma das lojas desde que a loja tenha um pé direito de, no mínimo, de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação).
3. Eletroduto dimensionado conforme a norma Cemig ND-5.2. Este eletroduto segue para o pontalete.
4. Os condutores do ramal de entrada devem ser cabos unipolares de cobre, isolados com PVC-70ºC para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) dimensionados conforme a norma Cemig ND-5.2. O condutor neutro deve ir até a última medição sem seccionamento. Quando houver o compartilhamento de fases, as conexões devem ser feitas dentro das caixas de inspeção assim como as conexões para derivação do neutro até à medição.
5. Cada loja pode ser atendida na baixa tensão através de um ramal de ligação aéreo ancorado num pontalete instalado em cima de cada loja ou na parede da própria loja desde que tenha um pé direito de, no mínimo, de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação).
6. Cada loja deve ter a sua numeração predial distinta. Esta numeração deve ser legível, indelével e seqüencial.
7. Caso possua garagem de acesso e uso comum a todas as unidades consumidoras , o atendimento será exclusivamente pela ND-5.2 devendo as medições ficarem na garagem.
8. Opcionalmente, as lojas podem ser atendidas na média tensão através da ND-5.3 se atenderem os critérios constantes da ND-5.3. No projeto elétrico de média tensão deve constar a fachada da edificação mostrando as demais entradas de energia elétrica. O cliente deve apresentar juntamente com o projeto elétrico uma declaração, por escrito, registrada em cartório que não haverá interligação entre as unidades consumidoras e, se ocorrer esta interligação, ele assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais sinistros sob pena de ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A análise do projeto elétrico fica condicionada à apresentação desta declaração.
9. Nos fornecimentos com demanda entre 95kVA a 327kVA, deve ser utilizada no ramal de ligação subterrâneo de baixa tensão, caixa tipo ZC.
10. Excepcionalmente nos fornecimentos desta Situação C o ramal de entrada deve ser parcialmente subterrâneo em baixa tensão. Para demanda até 47kVA utilizar a caixa de inspeção tipo ZA e para demanda entre 47,1 kVA (inclusive) e 95,0kVA (inclusive) utilizar a caixa de inspeção tipo ZB.

4. Situação D



NOTAS:

1. Se a área particular for uma extensão do passeio público, ou seja, se não houver nenhuma divisória física entre esta área e o passeio público e se nesta área existir muro ou mureta, este pode abrigar o conjunto de medições das lojas e o atendimento será através da ND-5.2, desde que não haja lei municipal impedindo que o padrão de entrada seja construído nesta área.
2. Se na área particular de extensão do passeio público não tiver um muro ou mureta, devem ser utilizados os critérios definidos na Situação C. Cada loja deve ter a sua numeração predial distinta. Esta numeração deve ser legível, indelével e seqüencial.

5. Situação E



NOTAS:

1. As lojas do térreo são unidades consumidoras individuais desvinculadas do 1° e 2° pavimentos do prédio e estes constituem uma edificação de uso coletivo. Assim as lojas devem ser atendidas pela ND-5.1 (ramais de entrada individuais) e a caixa de medição e de proteção deve ser instalada na parede da loja localizada na divisa com o passeio público ou dentro da loja em local de livre acesso.
2. O atendimento às lojas deve ser através de ramal de ligação aéreo ancorado na parede de uma das lojas desde que a loja tenha um pé direito de, no mínimo, de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação). Neste atendimento os condutores do ramal de entrada devem ser cabos unipolares de cobre, isolados com PVC-70ºC para 0,6/1kV, dotados de cobertura externa de PVC ou Neoprene (condutores isolados com camada dupla) dimensionados conforme a norma Cemig ND-5.2. O condutor neutro deve ir até a última medição sem seccionamento. Quando houver o compartilhamento de fases, as conexões devem ser feitas dentro das caixas de inspeção assim como as conexões para derivação do neutro até à medição.
3. Caso não há nenhuma loja que tenha um pé direito mínimo de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação), o ramal de ligação aéreo pode ser ancorado na parede do andar imediatamente superior às lojas.
4. Após análise da Cemig, cada loja pode ser atendida na baixa tensão através de um ramal de ligação aéreo ancorado na parede da própria loja desde que tenha um pé direito de, no mínimo, de 3,60 metros (para rede Cemig do mesmo lado da edificação) ou de 6,00 metros (para rede Cemig do lado contrário à edificação).
5. As unidades consumidoras do 1° e 2° pavimentos devem ser atendidas através da ND-5.2.
6. Caso a edificação deste exemplo possua garagem no sub-solo e esta seja de acesso e uso comum a todas as unidades consumidoras (lojas e salas/apartamentos), o atendimento será exclusivamente pela ND-5.2 devendo as medições ficarem na garagem.
7. Cada loja deve ter a sua numeração predial distinta e deve ter uma numeração predial para as salas e/ou apartamentos. Esta numeração deve ser legível, indelével e seqüencial. As caixas de medição das salas e/ou apartamentos devem ser marcadas de modo a identificá-las com as respectivas unidades consumidoras.
8. Opcionalmente, as lojas podem ser atendidas na média tensão através da ND-5.3 se atenderem os critérios constantes da ND-5.3.
9. No projeto elétrico de média tensão deve constar a fachada da edificação mostrando as demais entradas de energia elétrica. O cliente deve apresentar juntamente com o projeto elétrico uma declaração, por escrito, registrada em cartório que não haverá interligação entre as unidades consumidoras e, se ocorrer esta interligação, ele assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais sinistros sob pena de ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A análise do projeto elétrico fica condicionada à apresentação desta declaração.

6. Situação F



NOTAS:

1. Se a área particular for uma extensão do passeio público, ou seja, se não houver nenhuma divisória física entre esta área e o passeio público e se nesta área existir muro ou mureta lateral, este pode abrigar o conjunto de medições das lojas e/ou das salas e apartamentos e o atendimento deve ser através da ND-5.2, desde que não haja lei municipal impedindo que o padrão de entrada seja construído nesta área.
2. As lojas do térreo são unidades consumidoras individuais desvinculadas do 1° e 2° pavimentos do prédio e estes constituem uma edificação de uso coletivo. Assim, as salas e/ou apartamentos devem ser atendidas através da ND-5.2, sendo a entrada de energia distinta das entradas de energia para as lojas.
3. Caso a edificação deste exemplo possua garagem no sub-solo e esta seja de acesso e uso comum a todas as unidades consumidoras (lojas e salas/apartamentos), o atendimento será exclusivamente pela ND-5.2 devendo as medições ficarem na garagem.
4. Opcionalmente, as lojas podem ser atendidas na média tensão se atenderem os critérios constantes da ND-5.3.
5. No projeto elétrico de média tensão deve constar a fachada da edificação mostrando as demais entradas de energia elétrica. O cliente deve apresentar juntamente com o projeto elétrico uma declaração, por escrito, registrada em cartório que não haverá interligação entre as unidades consumidoras e, se ocorrer esta interligação, ele assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais sinistros sob pena de ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A análise do projeto elétrico fica condicionada à apresentação desta declaração.

ANEXO C
(A ser utilizado para as unidades consumidoras atendidas através de projeto elétrico)

<table>
<tr><td rowspan="3">(Local para selo de análise de conformidade com as normas CEMIG e ABNT)</td><td colspan="4">Informações complementares:

Coordenadas, Transformador, Nº de Orçamento, Etc.</td><td rowspan="3">para uso da CEMIG</td></tr>
<tr><td colspan="4">Carga Instalada</td></tr>
<tr><td colspan="4">Demanda</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dados e Logotipo do Projetista (opcional)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Título/Conteúdo</td></tr>
<tr><td>Nome do Empreendimento</td><td>CPF/CNPJ</td><td colspan="4">Finalidade</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço</td><td>Bairro</td><td colspan="3">Cidade</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número e data da ART de projeto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Proprietário

_____
Nome</td><td>CNPJ/CPF/Identidade</td><td colspan="3">Telefone</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratante (se existir, além do proprietário)

_____
Nome</td><td>CNPJ/CPF/Identidade</td><td colspan="3">Telefone</td></tr>
<tr><td colspan="6">Endereço completo para correspondência do PROJETISTA e endereço completo para correspondência do PROPRIETÁRIO</td></tr>
<tr><td colspan="2">RT (Engº)

_____
Nome
Telefone</td><td>CREA / Estado</td><td>Folha</td><td colspan="2">Data</td></tr>
</table>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.1 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas (versão de março de 2002)

2. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.13 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas – 34,5kV (versão de dezembro de 2004)

3. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.2 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais (versão de setembro de 2012)

4. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.6 - Padrões e Especificações de Materiais e Equipamentos (versão de setembro de 1991)

5. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.7 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Isoladas (versão de dezembro de 2000)

6. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-2.9 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Compactas (versão de junho de 2012)

7. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-3.1 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas (versão de setembro de 2005)

8. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-3.2 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Rurais (versão de outubro de 1985)

9. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-4.51 - Sinalização de Segurança para Serviços de Distribuição (versão de janeiro de 1986)

10. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-5.2 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária - Rede de Distribuição Aérea - Edificações Coletivas (versão de dezembro de 2008)

11. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão - Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea (versão de outubro de 2005)

12. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-5.5 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária - Rede de Distribuição Subterrânea (versão de abril de 1993)

13. CEMIG - Manual de Distribuição - ND-5.6 - Medição de Energia - Rede de Distribuição Aérea (versão de dezembro de 2002)

14. CEMIG - Estudo de Distribuição - ED-1.3 - Partida de Motores e sua Influência nas Redes de Distribuição (versão de janeiro de 1992)

15. CEMIG - Estudo de Distribuição - ED-3.14 - Critérios para Aterramento de Redes de Distribuição Aéreas (versão de setembro de 1992)

16. CEMIG - Estudo de Distribuição - ED-5.13 - Cabos Multiplexados para Ramal de Ligação (versão de dezembro de 1986)

17. CEMIG - Estudo de Distribuição - ED-5.2 - Dimensionamentos para Entrada de Serviço em Baixa Tensão (versão de dezembro de 1998)

18. ABNT – NBRNM 247-3- Condutores Isolados com Isolação Extrudada de Cloreto de de Polivinila (PVC) para Tensões até 750V, sem Cobertura – Especificação (versão de fevereiro de 2002)

19. ABNT – NBRNM 280 - Condutores de Cobre Mole Para Fios e Cabos Isolados – Características (versão de abril de 2002)

20. ABNT - NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão (versão de setembro de 2004)

21. ABNT - NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas (versão de julho de 2005)

22. ABNT - NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica (versão de março de 1985)

23. ABNT - NBR 5460 - Sistemas Elétricos de Potência (versão de abril de 1992)

24. ABNT - NBR 5597 - Eletroduto de Aço-Carbono e Acessórios, com Revestimento Protetor e Rosca NPT – Requisitos (versão de março de 2007)

25. ABNT - NBR 5598 - Eletroduto de Aço-Carbono e Acessórios, com Revestimento Protetor e Rosca BSP – Requisitos (versão de janeiro de 2009)

26. ABNT – NBRIEC 60439-2 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão : Requisitos Particulares para Linhas Elétricas Pré-fabricadas (Sistemas de Barramentos Blindados) - (versão de agosto de 2004)

27. ABNT - NBR 6323 – galvanização de Produtos de Aço ou Ferro Fundido – Especificação (versão de novembro de 2007)

28. ABNT - NBR 6591 - Tubos de Aço-Carbono com Solda Longitudinal, de Seção Circular, Quadrada, Retangular e Especial para Fins Industriais (versão de julho de 2008)

29. ABNT - NBR 7288 – Cabos de Potência Com Isolação Sólida e Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) ou Polietileno (PE) para Tensões de l kV a 6 kV (versão de novembro de 1994)

30. ABNT - NBR 8451 - Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuição de Energia Elétrica - Especificação (versão de fevereiro de 1998)

31. ABNT - NBR 9369 – Transformadores Subterrâneos – Características Elétricas e Mecânicas – Padronização (versão de março de 1986)

32. ABNT-NBR 10.676 - Fornecimento de Energia a Edificações Individuais em Tensão Secundária - Rede de Distribuição Aérea (versão de maio de 1989)

33. ABNT - NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Requisitos de Desempenho (versão de agosto de 2008)

34. ABNT - NBR 15688 - Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus (versão de maio de 2012)

35. ABNT – NBRIEC 60050(826)- Instalação Elétrica Predial (versão de novembro de 1987)

36. ANEEL- Resolução 414 de 09-09-2010 - Resolução que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento a serem observadas na prestação e utilização do serviço de energia elétrica

37. ANEEL- Resolução 479 de 03-04-2012 - Altera alguns artigos da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

38. RTD-027/CODI (SCSC-43.02) – Recomendações sobre critérios para Cálculo de Demanda em Edifícios de Uso Coletivo (versão de março de 1990)

CONTROLE DE REVISÃO

CONTROLE DE REVISÃO			
REVISÃO	DATA	ITEM/PÁGINA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
a	30/11/2013	-	Revisão gráfica da ND-5.2 de MAIO/2013 conforme os itens especificados abaixo. Não há alteração de conteúdo. Principais alterações: 1. A última frase do item 10.2.b, página 2-9 foi alterada para "Quando tiver projeto elétrico, o conteúdo dos dizeres contidos nas plaquetas também deve ser mostrado nesse projeto". 2. A Nota 5 do Desenho 10, página 7-12 foi excluída porque nesse desenho não tem montagem com a caixa CM-10. 3. Foram incluídos mais equipamentos na Tabela 23, página 6-26. 4. Foram excluídos os postes PA1, PA2 e PC1 das notas 6 e 7 da Tabela 9, página 6-13 porque na área rural somente podem ser utilizados postes do padrão de entrada com 7 metros. 5. A nota 2, página 6-13 foi alterada para "Agrupamentos que contenham uma unidade consumidora com disjuntor superior a 60A..." para especificar que um dos critérios para ter proteção geral no agrupamento rural é ter um disjuntor superior a 60A. 6. O item 8, página 4-14 foi renumerado e foi incluído o item 8.5, página 4-15 solicitando a marcação na caixa de proteção geral identificando-se com o prédio/torre/bloco que ela protege.